თქვენს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების საპასუხოდ გაცნობებთ, რომ:

1. საკომპრესორო და რეზერვუარები იმყოპება მიწის ნიშნულს ქვემოთ. მათ შორის დაპროექტებულია რკინა-ბეტონის ეკრანი (ზღუდე), რომლის სისქე წარმოადგენს 30სმ-ს. ამიტომ ცეცხლმედეგობის ხარისხი განსაზღვრულია, მით უმეტეს საკომპრესოროც წარმოადგენს ლითონის კონსტრუქციას.

2. თხევად საწვავისა და გაზგასამართ სვეტებს შორის დაშორების მანძილი შეადგენს 8.5მ-ს, უსაფრთხოების არეალი კი შეადგენს 3 მეტრს რომელიც ასახულია პროექტში. ამიტომ დამცავი ეკრანის მოწყობა აუცილებლობას არ წარმოადგენს.

გთხოვთ, ჩვენს მიერ 7 სექტემბრის, ასევე 11 სექტემბრის და დღევანდელი განმარტება გადაუგზავნოთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, რადგან როგორც ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახური აგრეთვე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მუშაობს ერთი ფანჯრის პრინციპით და ჩვენ საშუალება არ გვაქს უშუალოდ განმარტება მივაწოდოთ აღნიშნულ საკითხზე.