ქ.თბილისში გამსახურდიას გამზირის
II ჩიხის N2-ში, მრავალფუნქციური შენობის
პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის **27 ივნისი 2017წ**
საექსპერტო დასკვნა

ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე ჩავატარეთ მრავალფუნქციური შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა, შენობის მდგრადობის თვალსაზრისით.

პროექტის კპონსტრუქციული ნაწილი შესრულებულია ინჟ-კონსტრუქტორ თ.მშველიძის ხელმძღვანელობით.

შენობა მართკუთხა ფორმისაა , ათ სართულიანი, დამატებიათ ერთი ავტოფარეხის სართულით, h=3,0 მ

პირველი სართულის სიმაღლე h=3,80 მ; ბოლო, X სართლის სიმაღლე h=2,39 მ

ტიპური საცხოვრებელი სახლის სართულის სიმაღლე h=3,3 მ.

შენობა კონსტრუქციულად გადაწყვეტილია რკ.ბეტონის კარკასულ ვარიანტში.

სეისმური დარაიონების მიხედვით, ტერიტორია მიეკუთვნება 8 ბალიან სეისმურ ზონას, სნწ II-7-81*-ის ცხრილი I-ის თანახმად ტერიტორია მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ქარის ნორმატიული დატვირთვა 38 კგ/სმ^2

თოვლის ნორმატიული დატვირთვა 50 კგ/სმ^2 .

საძირკვლები დაფუძნებულია ფენა N 2-ზე, ძლიერ გამოფიტულ ქვიშა-ქვების არგელიტების შრეთა მორიგეობით.

გრუნტის საანგარიშო წინაღობა Rc=49 კგძ/სმ^2

შენობის საძირკველი - წერტილოვანია.

სვეტები – რკ.ბეტონის მონოლითური, კვეთით 50X80სმ; 50X70სმ; 50X50სმ;

რიგელები – რკინაბეტონის მონოლითური კვ. 50X50სმ; 40X50სმ (h)

ბოლო, მე-10 სართული - ურიგელოა.

სართულშუა გადახურვა რკინაბეტონის მონოლითური, h=18,0 სმ.

ბოლო, მე-10 სართულის გადახურვა h=24,0 სმ. (პერიმეტრზე ატრიალებული რიგელებით)

კიბე –რკინაბეტონის მონოლითური,

სახურავი –პრტყელი, რკინაბეტონის მონოლითური h=24,0 სმ.

კედლების შეკვრა წვრილი შემავსებლებით b=30სმ

დიაფრაგმები- კვ.30 სმ;

ძირითად შენობას „დ“ და „ე“ ღერძებში ემატება ერთ მალიანი, ერთ სართულიანი გარაჟები. „დ“ ღერძის მხრივ, გარაჟი არის დამოუკიდებელი კარკასით;

წარმოდგენილი პროექტის მიმართ ექსპერტს შენიშვნები არ გააჩნია.

დასკვნა: ძირითადად პროექტი დამუშავებულია კვალიფიციურად საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. ობიექტის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური გადაწყვეტები სრულად აკმაყოფილებს მდგრადობის საიმედოობის მოთხოვნებს და წარმოდგენილ პროექტს ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია დასამტკიცებლად.

ექსპერტი: ინჟინერ-კონსტრუქტორი,
ტ.მ. დოქტორი: /ჯ.ვაშაკიძე/

შპს „არქსტუდია ნიაპი“-ის
დირექტორი: /გ.ძაგანია/

სახელი	ჯუმბერი
მამის სახელი	აბესალომის-ძე
დაბადების თარიღი	31 აგვისტო, 1963 წ.
ეროვნება	ქართველი
ოჯახური მდგომარეობა	დაოჯახებული
მისამართი	საქართველო, თბილისი, კრწანისის ქუჩა №53;
ტელეფონი	სახ. +99532 72 06 34, მობ: +99593 28 34 58;
mail	vashakidze.jumber@gmail.com

ენები	საუბარი	კითხვა	წერა
მშობლიური ენა - ქართული	სრულყოფილად	სრულყოფილად	სრულყოფილად
რუსული	სრულყოფილად	დამაკმაყოფილებელი	დამაკმაყოფილებელი
გერმანული	დამაკმაყოფილებელი	დამაკმაყოფილებელი	დამაკმაყოფილებელი

განათლება

1981-86 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
სპეციალობით: „ხიდები და სატრანსპორტო გვირაბები“

დიპლომი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია (ხიდები და სატრანსპორტო გვირაბები)

სამუშაო გამოცდილება:

1986 „თბილ. ზნიეპი“
ინჟინერი

1987 „თბილგვირაბმშენი“
კონსტრუქტორი

1988 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „ხიდებისა და გვირაბების“კათედრა
კონსტრუქტორი, ლაბორანტი, ლაბორატორიის გამგე

2007 შ.პ.ს. „უჩქენ ჯორჯია“
სასტუმრო „იველია“-ს მშენებლობის მთავარი ინჟინერი. დღემდე

1987-88 თბილგვირაბმშენი“
საბურთალოს ხაზზე მეტროპოლიტენის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

2002 ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, “ხიდებისა და გვირაბების კათედრა
ქ. თბილისში რკინიგზის სადგურის პანდუსის გამოცდა-გაანგარიშება
მეცნიერ-თანამშრომელი

შ.პ.ს. „კოლაჟი ტექტურა"
„ვილა ბაკურიანი" და ბაკურიანში სასტუმროს რეკონსტრუქცია
კონსტრუქტორი

2006 საპროექტო-სამშენებლო კომპანია "იმპულსი"
პროფ. თოდუას სახელობის სამედიცინო-რადიოლოგიის ინსტიტუტის დაპროექტება, პროექტის ავტორი
„ პროექტის ავტორი, მთავარი კონსტრუქტორი

2007 შ.პ.ს. „აქსისი" დეველოპმენტი
რიყის გვირაბის პროექტის ავტორი

2008 შ.პ.ს. „უწქვნ ჯორჯია"
სასტუმრო „ივერია"-ს ცალკეული კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება. კერძოდ; სახანძრო კიბეები რიგელების გაძლიერება, მე-11 სართულზე ლითონის გადახურვის კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება, საძირკვლის 800 მმ-იანი სამინჯის გაანგარიშება და დაპროექტება, 0,00 ნიშნულზე 3 მეტრიანი რკინაბეტონის ფილის კონსოლის გაანგარიშება-დაპროექტება, საყრდენი კედლების გაანგარიშება-დაპროექტება, პანორამული ლიფტის ფასადის ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება, რადისონის წარწერის დამაგრებისათვის ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება, შეკიდული ჭერების კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება.

2008 წლის 16 დეკემბერი სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე დაიცვა დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თემაზე: „არაწრფივი მოხაზულობის სამაგრის გაანგარიშება სატრანსპორტო გვირაბების აგების ტექნოლოგიის გათვალისწინებით".

2007 წლიდან შპს „ინჟსერვისი-07" - ინჟინერ-კონსტრუქტორი (შეთავსებით).

2007-2009 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს მრავალფუნქციური და საცხოვრებელი სახლების პროექტების კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზაში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ჩხეიძის ქ. №10-ში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ჯიქიას ქ. №9-ში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ყიფშიძის ქ. №9-ის მიმდებარედ
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ცხვედაძის ქ. №58-ში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი დელისის №3 საბაგირო გზის მიმდებარედ
სოფელ გონიოში მრავალფუნქციური საცხ. სახლი, ნაკვეთი №293
ქ. თბილისში თარხნიშვილის ჩიხი №7-9 მრავალბინიანი საცხ. სახლი
ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. №35-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

2011 წლიდან შპს „არქსტუდია ნიაპი"-ს - ინჟინერ-კონსტრუქტორი (შეთავსებით).

გამოქვეყნებული შრომები 8 სამეცნიერო ნაშრომი
კონფერენციებისა და პრაქტიკული სემინარების მონაწილე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: /ჯ. ვაშაკიძე/

შპს „არქსტუდია ნიაპი"-ს
დირექტორი: /ვ. ძაგანია/

მისამართი

თბილისი კრწანისის ქ№53

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება

თბილისის მთავრობის კრწანისის I-განყ

გაცემის თარიღი 20 10 2004

მოქმედების ვადა 20 10 2014

ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა

საქართველოს რესპუბლიკა

პირადობის მოწმობა

№ 01015020228

გვარი ჯუმბერ

სახელი ვაშაკიძე

დაბადების თარიღი 31 07 1963

დაბადების ადგილი თბილისი

ეროვნება ------

№ ბ 0586860

პირადი ხელმოწერა

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 258114

ეს დიპლომი მიეცა ჯუმბერ ვაშაკიძეს

იმ იმისათვის, რომ იგი 1981 წელს შევიდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ვ.ი. ლენინის სახელობის ქალაქ თბილისში და 1986 წლის დამთავრა ელექტრონიკის ფაკულტეტი

სრული კურსი სპეციალობით ხელსაწყოების ტექნოლოგია

სახელმწიფო საკვალიფიკაციო კომისიის 1986 წ. „ 31 “ XII დადგენილებით მიენიჭა ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საკვალიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

ქალაქი თბილისი „ 31 “ XII 1986 წ.

სარეგისტრაციო № 4879

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 258114

Настоящий диплом выдан Ваншкидзе Джумберу Абесаломовичу

в том, что он в 1981 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина и в 1986 году окончил полный курс названного института по специальности инженер-технолог

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 31 XII 1986 г. Ваншкидзе Д.А. присвоена квалификация инженера-технолога

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

м. п.

Город Тбилиси 31 XII 1986 г.

Регистрационный № 4879

Московская типография Гознака. 1981.