ქ.თბილისში, წერეთლის გამზირის NN 37÷39-ში
მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის

საექსპერტო დასკვნა

08/11./2018

პროექტი დამუშავებულია შპს „რესადენი"-ს მიერ:

დირექტორი - გ. მჭედლიშვილი;

პროექტის ავტორი - ჯ. ფსუტური;

კონსტრუქტორი - ნ. კირთაძე.

1. **ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაცია:**
   - შენობის მზიდი კონსტრუქციების გაანგარირიშება შესრულებულია პროგრამა „ლირა-საპრიში"-(ნაწილი I-128გვ).
   - კონსტრუქციული ნაწილის გრაფიკული ნაწილი, (ნახაზები):

ნაწილი II-ფურც. NN -129÷208 (79ც) + ნაწილი III ფურც. NN 209÷318 (109ც.) - სულ 188 ფურცელი.

2. **საპროექტო კომპლექსი შედგება ორი ნაწილისგან:** ძირითადი შენობა და სტილობატი. ნაგებობა 28 სართულიანია, 3 სართული განლაგებულია ± 0.00 ნიშნულის ქვემოთ (სარდაფი).
3. **შენობის მზიდ კონსტრუქციებად მიღებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასი** (ხიმინჯები, საძრკვლის ფილა, პილონები, კოლონები, სვეტები, რიგელები, სიხისტის დიაფრაგმები და გადახურვის ფილები.
4. **საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის თანახმად** კომპლექსის ორივე ნაწილისთვის საძირკვლების ფუძედ მიღებულია ქვიშაქვებისა და სუბარგილიტების მორიგეობა, რომლის სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე არის Rc=87.0 კგძ/სმ².
5. **პნ.01.01.09 სამშენებლო ნორმების და წესების თანახმად („სეისმომედეგი მშენებლობა").** დაპროექტებული კომპლექსის სამშენებლო უბანი (ქ.თბილისი) განლაგებულია სეისმური საშიშროების მიხედვით **8 ბალიან ზონაში**
6. **შენობის საძირკვლებად პროექტით მიღებულია** მონოლითური რკ.ბეტონის ფილა სიმაღლით 120 სმ. ძირითადი შენობის ყველა პილონის და სვეტის ქვევით გათვალისწინებულია ოთხი დასაბურღ-დასატენი ხიმინჯის მოწყობა დიამეტრით D=100 სმ, რომლებიც ჩაანკერებული არიან საძირკვლის ფილაში.
7. **კომპლექსის კარკასის ყველა მზიდ ელემენტში** მიღებულია **ბეტონი B35** და **B25 კლასის.** მხოლოდ კიბე 1 და კიბე 2ელემენტებში გამოყენებულია **B20** კლასის ბეტონი. **არმატურა** ყველა ელემენტში გამოყენებულია **A500c (A-III) და A240 (A-I).**
8. **ძირითადი შენობის გარე შემომფარგლავ კედლებად** გათვალისწინებულია მინის ვიტრაჟების მოწყობა, ხოლო ტიხრების მოწყობა მსუბუქი პემზა ბლოკების წყობით, შესაბამისად მისი ანტისეისმური ღონისძიებების გათვალისწინებით.
9. **შენობის მზიდი კონსტრუქციული ელემენტები,** როგორც ერთიანი სივრცული სისტემის, გაანგარიშებულია მუდმივ და დროებით ვერტიკალურ დატვირთვებზე, აგრეთვე ჰორიზონტალურ 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე

08/11/2018

დასკვნა

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი ნორმების და წესების შესაბამისობაში, სათანადო პროფესიონალურ დონეზე. შენობის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური გადაწყვეტილებები სრულად აკმაყოფილებს როგორც სტატიკურ დატვირთვებზე ასევე სეისმურ ზემოქმედებაზე, მდგრადობის საიმედოობის მოთხოვნებს.

პროექტს ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია დასამტკიცებლად.

ექსპერტი:

ინჟინერ-კონსტრუქტორი /პ.მიქაძე/

შპს „არქსტუდია ნიაპი"

დირექტორი /ვ.ძაგანია



პარმენ მიქაძე

ქ. თბილისი, ირ. აბაშიძის ქ. 72
ტელ: 2-22-18-16
მობ.: 899-90-57-52

დაბადების წელი, რიცხვი, თვე	1936 წლის 17 თებერვალი
ოჯახური მდგომარეობა	მეუღლე და შვილი

განათლება და სამუშაო გამოცდილება

1955-1960 წწ. – თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

1960-1966 წწ. – საპროექტო ინსტიტუტის "საქსახპროექტი" - ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი, კონსტრუქტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი;

1966-1967 წწ. – საპროექტო ინსტიტუტი "ტაშქალაქმშენპროექტი" - პროექტის მთავარი ინჟინერი (ქ. ტაშკენტში მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოები);

1968-1980წწ. – საპროექტო ინსტიტუტი "საქქალაქმშენსახპროექტი" - პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი, №2 არქიტექტურული სახელოსნოს მთავარი კონსტრუქტორი, ტექნიკური განყოფილების უფროსი, ინსტიტუტის მთავარი ინჟინრის მოადგილე;

1980-1989 წწ. – საქართველოს სსრ სახალხო კონტროლის კომიტეტი – მშენებლობის, ინდუსტრიის და კომუნალური მეურნეობის განყოფილება- ინსპექტორი, განყოფილების გამგის მოადგილე, განყოფილების გამგე;

1989-1991 წწ. – საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭო – მშენებლობის განყოფილების გამგე, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხთა სახელმწიფო მრჩეველი;

1993-1998წწ. – საქართველოს რესპუბლიკის ტურიზმის კომიტეტი (ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტი) – მთავარი სპეციალისტი, საგარეო ეკონომიკურ-ურთიერთობათა სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი;

1998-2004 წწ. – ტურიზმისა და კურორტების სახალემწიფო დეპარტამენტი – საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ინვესტიციების სამმართველოს უფროსი;

2004-2011 წწ. – შ.პ.ს. „სამშენებლო ობიექტების პროექტების სახელმწიფო ექსპერტიზის მთავარი სამმართველო" – ექსპერტი (იხ. დანართი);

2006 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი ექსპერტი მშენებლობის დარგში;

2007-2008 წწ. – თბილისის საარბიტრაჟო და სავაჭრო პალატა – ექსპერტი მშენებლობის დარგში.

2008 წ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დიდუბე – ჩუღურეთის საგადასახადო ინსპექციის შენობის მიშენება – რეკონსტრუქციის ტექნიკური ზედამხედველი.

2009 წ. – დღემდე „საქართველოს დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ცენტრი" – წამყვანი ექსპერტი მშენებლობის დარგში.

2010 წ. – საქართველოს ეროვნული გალერეა (ცისფერი გალერეა);

– რეკონსტრუქცია – რეაბილიტაციის პროექტის ექსპერტიზა;

– სამშენებლო – სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების აუდიტი;

2011-2012 წწ. (დღემდე) – ქ. ბათუმში სასტუმრო კომპლექსის „გრანდ ოტელ კემპინსკი" –ს მშენებლობის ექსპერტ – კონსულტანტი.

<u>მთავრობის ჯილდოები:</u>

1. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი;
2. მედალი „შრომითი მამაცობისთვის" (სამშენებლო ობიექტის პროექტირებისა და მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობის წარმატებით განხორციელებისათვის).
3. საბჭოთა კავშირის მისისტრთა საბჭოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (გაგრის რაიონში დასასვენებელი კომპლექსის „მზიურის" პროექტირებისა და მშენებლობისათვის – საავტორო ზედამხედველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, პროექტის მთავარი ინჟინერი).

/ვ.მიქაძე/

03.07.2018

~~23.03.2012~~

საქართველოს დამოუკიდებელი
ექსპერტიზის ცენტრი

მოწმობა № 019

პარმენ
მიქაძე

წამყვანი ექსპერტი
მშენებლობის დარგში



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

მოწმობის წარმომდგენი სარგებლობს
საქართველოს სსკ 168-ე მუხლით გათვალისწინებული
უფლება-მოვალეობით

ცენტრის
დირექტორი: ვ. ვიგაშვილი



საქართველოს რესპუბლიკა
მოქალაქის პირადობის მოწმობა

პირადი № 01008001254

სახელი პარმენ
გვარი მიქაძე
დაბადების თარიღი 17.02.1936 წ.
დაბადების ადგილი რუსეთი
ეროვნება ქართველი

პირადი ხელმოწერა

N° Ა0001820

მისამართი თბილისი. ბარნოვის ქ. № 158ბ.
ბ. 29.

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება თბილისი. ვაკის შს
განყოფილება

გაცემის თარიღი 09.[illegible].1995 წ.

მოქმედების ვადა
უვადო

ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა

დიპლომი

Н № 676058

ეს დიპლომი მიეცა პარმენ პარმენის-ძე მიქაძეს

[illegible]

[illegible]

და 1960 წელს დაამთავრა [illegible]

სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1960 წ. 30 ივნისის გადაწყვეტილებით პ.პ. მიქაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი (დირექტორი)

მდივანი

ბ.ა.

ქ. თბილისი 1960 წ.

სარეგისტრაციო № 3296

ДИПЛОМ

Н № 676058

Настоящий диплом выдан Микадзе Пармену Парменовичу в том, что он в 1955 году поступил в Грузинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени В.И. Ленина и в 1960 году окончил полный курс названного института по специальности Промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „30" июня 1960 г. Микадзе П.П. присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор (директор)

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси 1960 г.

Регистрационный № 3296

Типография Гознака. 1958.