ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01183123887**
თარიღი: **08/11/2018**
პინი: **1514**

ადრესატი: ირაკლი იოსებაშვილი
პირადი ნომერი: 08001007181
მისამართი: სოფელი დიღომი 01.72.14.036.211

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

თქვენი N19/01182141619-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისში, სოფელ დიღმში (ს/კ N 01.72.14.036.211) მდებარე ობიექტის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი) გადამოწმებით დადგინდა, რომ „6-1" ფასადი „6-3" მონაკვეთში -0.90 და +0.00 ნიშნულებზე შენობის და ღობის კედელი ნაწილობრივ შელესილი და შეღებილია; „ზ-ე" მონაკვეთში კედელი შეღებილია.; „ა-ზ" ფასადი: +0.00 ნიშნულზე, ფასადზე მოხსნილია სარეკლამო აბრები და სტიკერები; +24.750 ნიშნულზე, „ზ-ა'' ფასადზე ფანჯრების გარშემო კედლები მოპირკეთების ნაცვლად შეღებილია; „ე-ზ" მონაკვეთში ღიობი შემინულია; „1-6" ფასადი: ფასადი ნაწილობრივ შეღებულია; ფასადზე მოხსნილია სარეკლამო აბრა და სტიკერი. +31.350 ნიშნულზე, „3-4" მონაკვეთში ცხაურის გარშემო ღიობი შევსებული შელესილი და შეღებილია; -3.300 ნიშნული „გ-გ" და „1-1" ღერძების კვეთასთან ღობის კედელი დაკავშირებულია შენობასთან. „1-1" და „ზ-ზ" ღერძებზე დასრულებულია ღობის კედლის მოწყობა და მოპირკეთების ნაცვლად შეღებილია. „ა-ა" და „6-6" ღერძების გარეთ გამწვანების ზოლი მოწყობილია პროექტის შესაბამისად; „3-6~ მონაკვეთში „ა-ა" ღერძის გარეთ და „ა-გ" მონაკვეთში „6-6" ღერძის გარეთ შ.შ.მ. პირთათვის განკუთვნილი პანდუსები მოწყობილია პროექტის შესაბამისად და მოწყობილია პანდუსების ბაქნები; შენობიდან და ტერიტორიიდან გატანილია სამშენებლო ნაგავი.

პატივისცემით,

0160
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
შ. შარტავას, 7

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი