შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 242/18

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“(ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„22“ ნოემბერი 2018წ

კონსტრუქციული დასკვნა

ქალაქი თბილისი, სექტორი დიდუბე, ქუჩა პასტერი, №5/7, სააქციო საზოგადოება „ბანკი ქართუ“-ს (ახალი მესაკუთრე შ.პ.ს 1920) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.13.08.009.048 მდებარე მრავალფუნქციური შენობის (შენობა №1/4) კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების (რეკონსტრუქცია-მიშენებით), მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის სპეციალისტების მიერ ვიზუალური გამოკვლევა ჩაუტარდა საპროექტო ტერიტორიაზე მდებარე სარეკონსტრუქციო ნაგებობას და მის მომიჯნავე შენობებს, შენობა №1/4-ის რეკონსტრუქცია-მიშენებით მშენებლობის პროცესში, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის დასადგენად.

ქალაქ თბილისში, სექტორი დიდუბე, ქუჩა პასტერი, №5/7, სააქციო საზოგადოება „ბანკი ქართუ“-ს (ახალი მესაკუთრე შ.პ.ს 1920 ID400247899) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.13.08.009.048 მდებარე მრავალფუნქციური დანიშნულების შენობა №1/4 წარმოადგენს ექვსსართულიან ნაგებობას, სარდაფის გარეშე.

გეგმაში სარეკონსტრუქციო შენობა №1/4 მართკუთხედის ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით 12,8X18,3მ კონსტრუქციული სქემის მიხედვით ნაგებობის ძველი ნაწილი: I–IV სართულები მზიდკედლებიანი ტიპისაა. 2011 წელს დაშენებული V-VI სართულები კონსტრუქციული სქემის მიხედვით ლითონის კარკასული ტიპისაა.

კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებულია შენობის ცენტრალურ ნაწილში არსებული კიბის დემონტაჟი; შენობის უკანა და გერდითა ფასადებზე მიშენებები.

არსებული შენობის ჩრდილო-აღმოსავლეთის ფასადზე კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებულია კიბის უჯრედის მიშენება ექვსივე სართულზე, ლითონის კარკასში;

სამხრეთ-დასავლეთის ფასადზე გათვალისწინებულია კიბის უჯრედის და ლიფტის შახტის მიშენება ექვსივე სართულზე, ლითონის კარკასში, ტერასის და ერთსართულიანი კვების ბლოკის მიშენება ლითონის კარკასში;

სამხრეთ-აღმოსავლეთის ფასადზე გათვალისწინებულია ერთსართულიანი კვების ბლოკის, შესასვლელის და დამხმარე სათავსების მიშენება ლითონის კარკასში.

საპროექტო მიშენებები მსუბუქი ტიპისაა, დაპროექტებულია ძირითადი შენობისგან დამოუკიდებელი ლითონის კარკასში, ასევე ძირითადი შენობისგან დამოუკიდებელი საძირკვლებით, რომელიც განთავსდება მცირე ჩაღრმავებით გრუნტში, არსებული შენობა №1/4-ის საძირკვლების დონეზე. არსებული შენობის შიგნით გადაწყვეტილია კიბის უჯრედის დემონტაჟი და კიბის უჯრედის ღიობის ადგილას გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონის ფილებით ლითონის კოჭებზე.

<u>არსებული შენობის ჩრდილო-აღმოსავლეთის ფასადზე გათვალისწინებულ კიბის უჯრედის მიშენებას:</u>

– <u>ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან</u> ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 3,44 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ქალაქი თბილისი, გამზირი დავით აღმაშენებელი, №140ა / ქალაქი თბილისი, ქუჩა პასტერი, №7, (ნაკვ. 09/041) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების მიწის ნაკვეთის №01.13.08.009.041 გასასვლელი 4,0 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ამავე ნაკვეთზე მდებარე, 5-სართულიანი შენობა. მინიმალური დაშორება

საპროექტო მიშენებიდან აღნიშნულ, 5-სართულიან შენობამდე შეადგენს 8,5 მეტრს, რაც გამორიცხავს საპროექტო მიშენების მხრიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე მომიჯნავე შენობაზე რაიმე უარყოფითი ზეგავლენას როგორც ქვაბულის დამუშავების დროს, ასევე მშენებლობის პროცესში.

– ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე სარეკონსტრუქციო შენობა №1/4.

– სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 5,0 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ქალაქი თბილისი, ქუჩა უზნაძე, №109, სახელმწიფოს საკუთრების მიწის ნაკვეთის №01.13.08.009.049 გასასვლელი 3,0 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ამავე ნაკვეთზე მდებარე, 4-სართულიანი შენობა №03/4. მინიმალური დაშორება საპროექტო მიშენებიდან აღნიშნულ, 4-სართულიან შენობამდე შეადგენს 8,0 მეტრს, რაც გამორიცხავს საპროექტო მიშენების მხრიდან სამხრეთ-დასასავლეთის მხარეს მდებარე მომიჯნავე შენობაზე რაიმე უარყოფითი ზეგავლენას როგორც ქვაბულის დამუშავების დროს, ასევე მშენებლობის პროცესში.

– სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე სარეკონსტრუქციო შენობა №1/4.

არსებული შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ფასადზე გათვალისწინებულ ერთსართულიანი კვების ბლოკის, შესასვლელის და დამხმარე სათავსების მიშენებას:

– ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 6,34 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ქალაქი თბილისი, გამზირი დავით აღმაშენებელი, №140ა / ქალაქი თბილისი, ქუჩა პასტერი, №7, (ნაკვ. 09/041) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების მიწის ნაკვეთის №01.13.08.009.041 ეზო (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია).

– ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე სარეკონსტრუქციო შენობა №1/4.

– სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 2,14–3,14 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ, ნაწილში ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა უზნაძე, №109, სახელმწიფოს საკუთრების მიწის ნაკვეთის №01.13.08.009.049 გასასვლელი 3,0 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ამავე ნაკვეთზე მდებარე, 4-სართულიანი შენობა №03/4. მინიმალური დაშორება საპროექტო მიშენებიდან აღნიშნულ, 4-სართულიან შენობამდე შეადგენს 6,14 მეტრს. ნაწილში კი ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა უზნაძე, №111, საერთო საკუთრების მიწის ნაკვეთის №01.13.08.009.025 ეზო (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია).

– სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 2,15 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე არასაცხოვრებელი, ერთსართულიანი შენობა №3/1.

არსებული შენობის სამხრეთ-დასავლეთის ფასადზე გათვალისწინებულ კიბის უჯრედის და ლიფტის შახტის ექვსსართულიან მიშენებას, ტერასის და ერთსართულიანი კვების ბლოკის მიშენებას:

– ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე სარეკონსტრუქციო შენობა №1/4.

– ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 3,10 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე არასაცხოვრებელი, ერთსართულიანი შენობა №2/1.

– <u>სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან:</u> ნაწილში ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე არასაცხოვრებელი, ერთსართულიანი შენობა №3/1. მცირე ნაწილში კი ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 2,14 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ქალაქი თბილისი, ქუჩა უზნაძე, №111, საერთო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.13.08.009.025 მდებარე სამსართულიანი საცხოვრებელი შენობის №1/3-ის კუთხე. მინიმალური დაშორება საპროექტო ერთსართულიანი მიშენებიდან აღნიშნულ, 3-სართულიან შენობამდე შეადგენს 2,14 მეტრს.

– <u>სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან:</u> ესაზღვრება: ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო 1,94 მეტრის მანძილზე (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია), შემდეგ ნაწილში ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა უზნაძე, №113ბ, კერძო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.13.08.009.028 მდებარე ოთხსართულიანი საცხოვრებელი შენობა №1/4 ნაწილში კი მომიჯნავე ნაკვეთის №01.13.08.009.028 ეზო (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია). მინიმალური დაშორება საპროექტო ერთსართულიანი მიშენებიდან აღნიშნულ, 4-სართულიან შენობამდე შეადგენს 1,94 მეტრს.

საპროექტო მიშენებებს ერთი მხრიდან ემიჯნებათ ამავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე სარეკონსტრუქციო შენობა №1/4. დანარჩენი სამი მხრიდან ემიჯნებათ ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო (შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორიები), მინიმალური დაშორება საპროექტო მიშენებიდან უახლოეს მომიჯნავე შენობამდე შეადგენს 1,94 მეტრს.

საპროექტო მიშენებები მსუბუქი ტიპისაა, დაპროექტებულია ძირითადი შენობისგან დამოუკიდებელი ლითონის კარკასში, ასევე ძირითადი შენობისგან დამოუკიდებელი საძირკვლებით, რომელიც განთავსდება მცირე ჩაღრმავებით გრუნტში, რაც გამორიცხავს საპროექტო მიშენებების მხრიდან მომიჯნავე შენობებზე რაიმე უარყოფითი ზეგავლენას როგორც ქვაბულის დამუშავების დროს, ასევე მშენებლობის პროცესში.

<u>დასკვნა:</u>

შესრულებული გამოკვლევის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“ ადგენს, რომ ქალაქ თბილისში, სექტორი დიდუბე, ქუჩა პასტერი, №5/7, სააქციო საზოგადოება „ბანკი ქართუ“-ს (ახალი მესაკუთრე შ.პ.ს 1920) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.13.08.009.048 მდებარე მრავალფუნქციური შენობის (შენობა №1/4) კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები (რეკონსტრუქცია-მიშენებით), არ გამოიწვევს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების არსებული მდგრადობის გაუარესებას.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი

/ვახტანგ ჯაფარიძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი: 202235296
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი: 2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო: დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია: თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

ᲓᲘᲞᲚᲝᲛᲘ

ᲬᲐᲠᲩᲘᲜᲔᲑᲘᲗ

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა [illegible]
[illegible]
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
[illegible]
[illegible]
და 1985 წელს დაამთავრა
[illegible]
[illegible]
სრული კურსი სპეციალობით [illegible]
[illegible]

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„ 3 " [illegible] დადგენილებით
[illegible]
[illegible]
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан *Джапаридзе Вахтангу Гивиевичу*
в том, что он в 19*80* году поступил в *Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина*
и в 19*85* году окончил полный курс *названного института*
по специальности *промышленное и гражданское строительство*

Решением Государственной экзаменационной комиссии от [illegible] 1985 г.
[illegible]
присвоена квалификация *инженера* [illegible]

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

М. П.

Город *Тбилиси* „*29*" *05* 19*86* г.

Регистрационный № *1276*

Georgia IDENTITY CARD

საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG

გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE

მოქ. / CIT. GEO | სქესი / SEX მ / M | პირადი № / PERSONAL No 01005021796

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH 10.06.1963

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY 26.06.2026

ბარათის № / CARD No 15IC19267

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

```
IDGEO15IC192675010050217 96<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<
```

ინფორმაცია საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

<u>ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:</u>

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

<u>ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:</u>

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ სააკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლითი ჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ჟ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS“-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი №01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი:

/ვ. ჯაფარიძე/

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi_xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	32 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	18 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2017წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	21. 11. 2018წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება
მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე