ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: 17-01182551415
თარიღი: 12/09/2018
პინი: 2831

ადრესატი: ირაკლი წაჭყებია
პირადი ნომერი: 01017000398
მისამართი: თბილისი რ.თაბუკაშვილის ქ. N 44

ვებგვერდი: document.municipal.gov.ge

ბატონო ირაკლი,

სამსახურში შემოსული თქვენი N19/01180822307-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. **თბილისში**, დოლაბაურის ქუჩა, I ქუჩა N20-ა, N20-ბ-ში (საკ. კოდი 01.17.13.040.055) 2011 წლის 21 **სექტემბის** N01/2827 ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით **მიმდინარე** მშენებლობის გამო, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25[1]-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალისწინებით:

შენობაში დამარტებით მოწყობილია მონოლითური კედლები. ნაწილობრივ შეცვლილია კოლონების განივი კვეთი. ,,1-2" მონაკვეთში შეცვლილია კიბის საფეხურების რაოდენობა. ამავე კიბის უჯრედში მონოლითურ კედლებში კარებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი.

ფასადებზე: ნაწილობრივ შეცვლილია ღიობების რაოდენობა და გაბრიტი.

,,თ-თ" ღერძის გარეთ შენობასთან შემცირებულია კიბეების და მათი საფეხურების რაოდენობა.

,,9-1" ფასადზე: -13.60 ნიშნულზე ,,8-7" მონაკვეთში გაუქმებულია ვიტრაჟი. -6.80 და -3.40 ნიშნულებზე ვიტრაჟების ნაცვლად მოწყობილია ფანჯრები.

+27.20 ნიშნულიდან ზემოთ ,,7-8" მონაკვეთში ლიფტს და კიბეს მონაცვლებული აქვს ადგილი, ასევე შეცვლილია კიბის ფორმა და საფეხურების რაოდენობა. კიბის უჯრედთან დამატებით მოწყობილია კოლონები. ,,8-8" და ,,ბ-ბ" ღერძების კვეთაზე შეცვლილია კოლონის ფორმა.

,,1-1" ჭრილზე: +0.00 ნიშნულზე ,,დ-ე" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ფილა.

-16.90 ნიშნულზე ვერ მოხერხდა ფართის დათვალიერება.

კიბის და მონოლითური კედლის ნაწილი სცდება საკადასტრო საზღვარს.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25[1]-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება".

პატივისცემით,

0160
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
ჟ. შარტავას, 7

გიორგი გეჯაძე

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური-
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის
უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი