

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა - 25.12.2018



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა - 25.12.2018

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა - 25.12.2018



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა - 25.12.2018



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა - 25.12.2018

წერილის ნომერი: **17-01182833446**
თარიღი: **10/10/2018**
პინი: **8991**

ადრესატი: სალომე ქერაშვილი
პირადი ნომერი: 01024043887
მისამართი: თბილისი ს.ზაქარიაძის ქ. N 3 ბ. 33

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ქალბატონო სალომე,

თქვენი N19/01173601128-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, სექტორი კრწანისი, კრწანისის ქუჩა N12/გორგასლის ქუჩა N71-ში (საკადასტრო კოდი 01.18.06.019.096) 2018 წლის 18 ივლისის N4018417 (AR1536800) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლის მიზნით ინსპექცია გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

„B“ და „C“ ბლოკები

ნაწილობრივ შეცვლილია საკომუნიკაციო შახტებისთვის განკუთვნილი ღიობების გაბარიტები. -13,10 ნიშნულზე „12-13“ და „C-D“ მონაკვეთებში დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები.

ფასადი „A-I“: -8,20 ნიშნულზე „G’-H“ მონაკვეთში შეცვლილია კარის გაბარიტი, “F-G” მონაკვეთში გაზრდილია ცხაურის გაბარიტი, ხოლო “G-I” მონაკვეთში გაუქმებულია ცხაური, „A-C“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია გამწოვები.

გეგმა -8,20 ნიშნულზე: “A-D” მონაკვეთში შეცვლილია ლითონის კიბეების მოწყობა. „D-C“ მონაკვეთში შეცვლილია იატაკის მოწყობის ნიშნული.

გეგმა +32,96 ნიშნულზე: „15-16“ მონაკვეთში გაზრდილია შახტის გაბარიტები. დამატებით მოწყობილია აგრეგატები.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება”.

პატივისცემით,

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი