შ.პ.ს. "ბილდერს ცენტრი"
ტელ: 592 52 42 42
ელ-ფოსტა:builders.centre@hotmail.com



LLC "builders centre"
Tel: 592 52 42 42
Email: builders.centre@hotmail.com

21.01.2019.

კონსტრუქციული დასკვნა

მდგრადობასა და საიმედოობაზე

ქ. თბილისი, კ. ლესელიძის ქ. №11 შ.პ.ს. "ლეგი"-ს საკუთრებაში არსებული ფართის, რეკონსტრუქცია-მიშენება-დაშენების კონსტრუქციული შესაძლებლობის საექსპერტო დასკვნა.

შ.პ.ს. "ლეგი"-ს ხემძღვანელობის თხოვნის საფუძველზე, შ.პ.ს. "BUILDERS CENTRE "-ის სპეციალისტებმა შევისწავლეთ ზემო აღნიშნულ მისამართზე არსებული შენობის კონსტრუქციული მდგრადობა და ჩასატარებელი სამუშაოების მიზანშეწონილობა.

შენობა წარმოადგენს, ლენტურ საძირკვლიან, მზიდ კედლებიან, ინდივიდუალური პროექტის, ერთ სართულიან ნაგებობას. გადახურვა მოწყობილია რ/ბეტონის 15სმ.-იანი ფილით.

დამკვეთის სურვილია, შენობაზე მოხდეს ერთი სართულის დაშენება და ერთ მარშიანი გარე კიბის მოწყობა მეორე სართულზე მოსახვედრად.

ჩვენი სპეციალისტების აზრით, შენობის რეკონსტრუქცია-დაშენება, ისე როგორც ნაჩვენებია წარმოდგენილ პროექტში, შესაძლებელია. ამისათვის საჭიროა: შენობის პერიმეტრის შიგნით, წერტილოვნ საძირკვლებზე, A,B და 1 ღერზების კვეთაზე. 2,3 და A ღერძების კვეთაზე, 2,3 და B ღერძების კვეთაზე მოეწყოს 30X30სმ. კოლონები, 16მმ.-იანი ოთხი ღერი არმატურით, რომლებიც გაგრძელდება მეორე სართულის გადახურვის ფილამდე. გადახურვის ფილა, უნადა იყოს 20სმ.-იანი, 12მმ. არმატურის ორ შრიანი რ/ბეტონის ფილა. შემავსებლად გამოყენებულ იქნეს მსუბუქი სამშენებლო ბლოკეი.

დ ა ს კ ვ ნ ა :

ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით, მოცემული შენობის რეკონსტრუქცია-დაშენება შესაძლებელია, ჩასატარებელი სამუშაოები არ შეუქმნის საფრთხეს ერთიანი შენობის მდგრადობას და მისი ექსპლუატაცია იქნება უსაფრთხო.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: დ.მანჯგალაძე