№003575 მითითების დანართი (ერთი ფურცელი)

დარღვევები:

ბლოკის და მონოლითური კედლები პროექტში ასახულია ერთიდაიგივე ფაქტურით. ლიფტებს შორის დამატებულია რიგელები(იხ. ჭრილი 1-1). 5-2 მონაკვეთში შეცვლილია ლიფტის შახტის გაბარიტი. -2.80 და ±0.00 ნიშნულებზე 4-4 და 8-8 ღერძებზე ა-ბ მონაკვეთში გაზრდილია კოლონების გაბარიტები(+10სმ). +6.68 ნიშნულიდან ზევით 1-13 ფასადზე 2-4 და 4-8 მონაკვეთებში შემცირებულია ვიტრაჟების გაბარიტები. +6.68 ნიშნულიდან 13-1 ფასადზე 5-2 მონაკვეთში ერთის ნაცვლად მოწყობილია ორი ღიობი. +9.76 ნიშნულიდან შემცირებულია კოლონების გაბარიტები(-10სმ). +15.92 და +19.00 ნიშნულებზე 13-1 ფასადზე 2-1 მონაკვეთში თ-თ ღერძს გარეთ მოწყობილია მონოლითური ფილები.

-2.80 ნიშნული: 1-1 და 13-13 ღერძებზე პილონების გაბარიტები არ ემთხვევა საპროექტოს. 5-5 და 7-7 ღერძებზე დამატებულია მონოლითის კედლები.

±0.00 ნიშნული: 7-10 მონაკვეთში შ.შ.მ. პირთა ლიფტთან შეცვლილია ბაქნის ფორმა და გაბარიტი.

+4.00 ნიშნული: შეცვლილია კიბის საფეხურების რაოდენობა. 4-4 და 8-8 ღერძებთან ა-ბ მონაკვეთში გაუქმებულია ორი კოლონა. 4-4 ღერძთან ა-ბ მონაკვეთში შეცვლილია იატაკის ფილის ფორმა.

+6.68 ნიშნული: 1-13 ფასადზე 12-12 ღერძთან შეცვლილია კარის და ფანჯრის ღიობებს შორის მანძილი.

+9.76 ნიშნული: 13-1 ფასადზე 2-1 მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის ღიობის მდებარეობა.

+12.84 ნიშნული: 13-1 ფასადზე 3-2 მონაკვეთში გაუქმებულია ფრანგული აივნისთვის განკუთვნილი ფილა.

+15.92 ნიშნული: 13-1 ფასადზე 11-7 მონაკვეთში გაუქმებულია აივნის ფილა.

მთავარი სპეციალისტი: _____ ი. ცინცაძე

დანართი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

_____

სს ტერაბანკი, ქ. თბილისი 0103, ქ. წამებულის 3
საინფორმაციო ცენტრი: (995 32) 255 00 00
მობილურიდან: * 50 507

საგადასახადო დავალება N1697102

თარიღი 14.08.2018

გადამხდელი	**შპს ვესადენი, 404454238**
საიდენტ. კოდი	**404454238**
გადამხდელის ანგარიში	**GE58KS0000000360500176**
გადამხდელის ბანკი	**სს "ტერაბანკი"**
ბანკის კოდი	**TEBAGE22**

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

დასახელება	**შპს ვესადენი, 404454238**
საიდენტ. კოდი/პირადი ნომერი	**404454238**

მიმღები	**ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ**
საიდენტ. კოდი	**0**
მიმღების ანგარიში/ სახაზინო კოდი	**300773263**
მიმღები ბანკი/ხაზინა	**ქ.თბილისი, "სახელმწიფო ხაზინა"**
ბანკის კოდი	**TRESGE22**
გადახდის დანიშნულება	**შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დ**
დამატებითი ინფორმაცია	**დადგენილება #003575/003551**

თანხა

15,000.00

GEL

თანხა სიტყვიერად

თხუთმეტი ათასი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი **13.08.2018**

შესრულების თარიღი **14.08.2018**

ხელმოწერები:

ხელმძღვანელი _____

მთ. ბუღალტერი _____

ბ.ა.

სს ტერაბანკი, ქ. თბილისი 0103, ქ. წამებულის 3
საინფორმაციო ცენტრი: (995 32) 255 00 00
მობილურიდან: * 50 507



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 4 21/გ888-18

11 05 2018 წ.

დადგენილება №000066
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

11.05.2018წ. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

მე, სამსახურის უფროსის მოადგილემ მამუკა ჯაყელმა განვიხილე 2018 წლის 11 მაისის №000066 შემოწმების აქტი „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ", შედგენილი შ.პ.ს. **„ჯიემინვესტი"-ს** (ს/კ №404475778; დირექტორი - გიორგი მჭედლიშვილი; მის: ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ბუხაიძის ქ. №36, სართ. 2) და ს.ს. **„უნივერსალი"-ს** (ს/კ №200004921; დირექტორი - სიმონ ჩინჩალაძე; მის: ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ერისთავის ქ. №2) მიმართ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) 1-ლი ნაწილის „ა" პუნქტის „ა.გ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დარღვევაზე და გამოვარკვიე:

ქ. თბილისში, სექტორი ნაძალადევი, ქუჩა თ. ერისთავი, №10/ქუჩა ერისთავის, (მაგნიტოგორსკის), №6-8 / ერისთავის ქუჩა №6-8 /ქუჩა ერისთავი, №2-ში (ს/კ №01.12.12.001.155), შ.პ.ს. „ჯიემინვესტი"-ს და ს.ს. „უნივერსალი"-ს მიერ, განხორციელდა მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი-კომერციული) მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 30.06.2015წ. 1983838 ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის (10.07.2015წ. 2005031) დარღვევით: შენობის ფასადებზე შეცვლილია კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟის ღიობების რაოდენობა, გაბარიტები და მონაცვლებული აქვთ ადგილი, ასევე შეცვლილია მათი ვიზუალი. ფასადებზე ფრანგული აივნების ნაცვლად მოწყობილია ფანჯრები. აივნებზე ნაწილობრივ კაპიტალური მოაჯირების ნაცვლად მოწყობილია ლითონის მოაჯირი. ფასადებზე შეცვლილია ლითონის მოაჯირების გაბარიტები და ვიზუალი. „1-10" ფასადზე „1-1" ღერძის მიმდებარედ აივნებზე გაზრდილია კედლების სიმაღლე და შეცვლილია მათი ფორმა. შეცვლილია ფასადის მოპირკეთება და ღებვის ფერი. შენობაში შეცვლილია კოლონების, რიგელების, მონოლითური კედლების და სავენტილაციო შახტების რაოდენობა, გაბარიტები და მონაცვლებული აქვთ ადგილი. „3-4" მონაკვეთში „დ-გ" ღერძებს შორის შეცვლილია კიბის მარში და კონფიგურაცია. ლიფტის შახტები მოწყობილია ბლოკის კედლებით, ხოლო კედლის შუაში მოწყობილია მონოლითური სარტყელი. პირველ და მე-2 სართულებზე კედლების და კოლონების მონაცვლებით შეცვლილია შენობის კონფიგურაცია, გაბარიტები