ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-0119038974**
თარიღი: **07/02/2019**
პინი: **7359**

ადრესატი: შოთა ლებანიძე
პირადი ნომერი: 01006015537
მისამართი: თბილისი დიღმის მას. I კვ. კორ. 2ბ ბ. 55

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

თქვენი N 19/0119030855-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, თამარაშვილის ქუჩა N13ო-ში (ს/კ N01.10.16.004.188) მდებარე ობიექტის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი) გადამოწმებით დადგინდა, რომ „12-1'' ფასადზე 0.00 ნიშნულზე ორფრთიანი ვიტრაჟის ნაცვლად მოწყობილია ყრუ ვიტრაჟი რის გამოც გაუქმებულია ლითონის მოაჯირი. 12-10 მონაკვეთში კედელი შეილესა და შეიღება. 40.80 ნიშნულზე „ბ-გ'' მონაკვეთში ბ-ბ ღერძზე მოწყობილი მოაჯირების სიგრძე შემცირებულია. 63.90-დან 73.80 ნიშნულის ჩათვლით „ლ-მ'' მონაკვეთში და 47.40 და 50.70 ნიშნულებზე „ლ-ლ'' ღერძთან მოწყობილია მოაჯირები. 0.00 ნიშნულზე „ვ-ე'' და „4-5'' ღერძებში გაუქმებულია პანდუსი, ხოლო „7'' და „ე'' ღერძების კვეთაზე დამატებულია პანდუსი. „მ-დ'', „კ-ი'' და „ი-თ'' მონაკვეთებში გაიზარდა შშმ პირთა პანდუსის პროცენტულობა და შეადგენს 9%-დან 13%-მდე. შენობაში კომერციულ ფართში დასასრულებელია კიბეების მოწყობა. 0.00 ნიშნულზე გაზრდილია ავტოსადგომში ჩასასვლელი სივრცუის გადახურვის გაბარიტები და სიმაღლე. დაბალი მონოლითური კედლების ნაცვლად მოწყობილია ღობე, რომელიც ცდება საკადასტრო საზღვარს. დასრულებულია სპორტული მოედნის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

აღნიშნული წერილი განხილულ იქნეს Nბ-19/01181082977-17 17.07.2018წ. ბრძანებასთან ერთად

პატივისცემით,

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია MSDA-088 405026877