
Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
იუზა
IUZA
გვარი / LAST NAME
გეფერიძე
GEPERIDZE
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მმ / M
პირადი No / PERSONAL No
01024028796
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
16.01.1953
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
06.05.2025
ხელმოწერა
SIGNATURE
ბარათის No / CARD No
13IK22588


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
სამტრედია
SAMTREDIA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
06.05.2015
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2014
სუს-ს რეგისტრაციის No 26-3184
IDGE013IK22588901024028796<<<<
5301160M2505060GE0<<<<<<<<<<<3
GEPERIDZE<<IUZA<<<<<<<<<<<<<<

იუზა ალექსანდრეს ძეს

მასზე, რომ იგი 1970 წელს შევიდა

ვ.ი. ლენინის სახ. საქართველოს

პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1975 წელს დაამთავრა

აღნიშნული ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით

სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1975 წ.

„27" ივნისის გადაწყვეტილებით

ი.ა. გეპერიძეს მიენიჭა

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო

კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი ბუტუკური

ქალაქი თბილისი 1975 წ. „23" IX

სარეგისტრაციო № ст. 4026

Грузинский яз.

Настоящий диплом выдан Геперидзе

Юза Александровичу

в том, что он в 1970 году поступил

в Грузинский политехнический

ин-ут им. В.И. Ленина

и в 1975 году окончил полный курс

названного института

по специальности

Промышленное и гражданское

строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „27" июня 1975 г.

Геперидзе Ю.А.

присвоена квалификация

инженера-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь Бутукури

М.П. Город Тбилиси „23" IX 1975 г.

Регистрационный № ст. 4026

Московская типография Гознака, 1974.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

იუზა გეფერიძე

ტელ: 5 99 37 14 02

ელ. ფოსტა: iuzageferidze@gmail.com

პირადი ნომერი: 01024028796.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: E17048852, 03/05/2017 12:05:49

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	იუზა გეფერიძე
სამართლებრივი ფორმა:	ინდივიდუალური მეწარმე
ძველი საიდენტიფიკაციო ნომერი:	108149058
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	01024028796
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ლ.არდაზიანის ქ., №30

დამატებითი ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

მისამართი/ეკონომიკური საქმიანობის სახე

• ქალაქი თბილისი, საბურთალოს რაიონი ,ლ.არდაზიანის ქ. N 30 (უნ.კოდი:0001)

E17048852, 03/05/2017 M.71.11.0; F.41.10.0; F.41.20.0;

გამოყენებული ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ცნობარი

F.41.10.0 სამშენებლო პროექტების შემუშავება

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა

M.71.11.0 არქიტექტურული საქმიანობები

ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციის ვადაა 1 წელი რეგისტრაციის მომენტიდან. ამ ვადის გასვლა იწვევს რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების ძალადაკარგულობას, თუ დაინტერესებული პირი არ წარადგენს მოთხოვნას რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ.

• დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www. napr.gov.ge;
• ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში და იუსტიციის სახლებში;
• ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
• კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
• საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
• თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

დიპლომი

Б-I № 020907

ეს დიპლომი მიეცა გეფერიძე იუზა ალექსანდრეს ძეს

მასზე, რომ იგი 1970 წელს შევიდა ვ.ი. ლენინის სახ. საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1975 წელს დაამთავრა აღნიშნული ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1975 წ. „27" ივნისის გადაწყვეტილებით ი.ა. გეფერიძეს მიენიჭა

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი ბუჩუკური

ქალაქი თბილისი 1975 წ. „23" IX

სარეგისტრაციო № СТ 4096

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

Б-I № 020907

Настоящий диплом выдан Геперидзе Юза Александровичу

в том, что он в 1970 году поступил в Грузинский политехнический ин-тут им. В.И. Ленина

и в 1975 году окончил полный курс названного института

по специальности Промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 27 июня 1975 г.

Геперидзе Ю.А.

присвоена квалификация инженера-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь Бучукури

М.П. Город Тбилиси „23" IX 1975 г.

Регистрационный № СТ 4096

Московская типография Гознака. 1974.

ინდივიდუალური მეწარმე ,,იუზა გეფერიძე“

მის: ქ. თბილისი, ლ. არდაზიანის ქ. N30. ტელ.: 599 37 14 02

ს/კ 01024028796. ელ. ფოსტა: iuzageferidze@gmail.com

ქ. თბილისი 27 ნოემბერი 2018 წელი

დამკვეთი: შპს ,,პეგასი“ (ს/კ 200020388)

საექსპერტო კონსტრუქციული შეფასება (დასკვნა) შენობა ნაგებობის ფუძე საძირკვლებისა და ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების შესახებ.

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა.

დამნიშნავი: შპს ,,პეგასი“ (ს/კ 200020388).

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ჩარგლის ქუჩა N46.

შემსრულებელი: ინდივიდუალური მეწარმე ,,იუზა გეფერიძე“-ს დირექტორი, განათლება უმაღლესი, პროფესია ინჟენერ-მშენებელი (ინჟენერ-კონსტრუქტორი) იუზა გეფერიძე.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული შეკითხვები:

გთხოვთ, ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჩარგლის ქუჩა N46-ში შპს ,,პეგასი“-ს საკუთრებაში არსებული 1200 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.12.07.007.014) 7 (შვიდი) სართულიანი საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუძე საძირკვლების და ძირითად მზიდ კონსტრუქციებს ჩაუტაროთ საინჟნრო-გეოლოგიური ექსპერტიზა (შეფასება).

გ ა მ ო კ ვ ლ ე ვ ა

საინჟინრო-ტექნიკურ ესპერტიზაზე წარმოდგენილია ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჩრგლის ქუჩა N46-ში შპს ,,პეგასი“-ს საკუთრებაში არსებული 1200 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (მიწის

საკადასტრო კოდი: 01.12.07.007.014) 7 (შვიდი) სართულიანი საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში 2018 წლის 28 ოქტომბრის AR1639448 განცხადებით მოთხოვნილია ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჩარგლის ქუჩა N46-ში შპს ,,პეგასი"-ს საკუთრებაში არსებული 1200 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.12.07.007.014) 7 (შვიდი) სართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის შეთანხმება და მშენებლობის ნებართვა. წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციით მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი არის 7 (შვიდი) სართულიანი, სარდაფის სართულით, საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი გეგმაში მარტივი ფორმისაა, სარდაფის სართულის და I სართულის გაბარიტული ზომებია სიგრძე 41.325 მ, ხოლო სიგანე 18.375 მ. ხოლო II, III, IV, V, VI და VII სართულების გაბარიტული ზომებია სირგძეა 26.0 მ, სიგანეა 18.375 მ. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ნაწილი ,,1-3" და ,,6-7" ღერძებში არის ერთსართულიანი სარდაფის სართულით, რომლებიც 7 (შვიდი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლიდან გაყოფილია სეისმიური და ჯდენის ნაკერით.

სარდაფის სართულის სიმაღლე იატაკიდან იატაკამდე შეადგენს 2800 მმ-ს, I სართულის სიმაღლე იატაკიდან იატაკამდე შეადგენს 4200 მმ-ს, ხოლო II, III, IV, V, VI და VII სართულის სიმაღლე იატაკიდან იატაკამდე შეადგენს 3200 მმ-ს.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საძირკვლების მოწყობა გათვალისწინებულია 7 (შვიდი) სართულიანი ნაწილში მონოლითური რკინაბეტონის მთლიანკვეთიანი ფილით, რომლის სისქეა 800 მმ. მონოლითური რკინაბეტონის მთლიანკვეთიანი ფილის ქვემოთ გათვალისწინებულია 300 მმ სისქის ბალასტის ფენის მოწყობა, რომელიც უნდა დაიტკეპნოს მძიმე მექანიკური სატკეპნით, რის შემდეგადაც გათვალისწინებულია 100 მმ სისქის ბეტონის მომზადების მოწყობა, ბეტონის მარკა ,,100" (B-7.5). მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მონოლითური რკინაბეტონის მთლიანკვეთიანი ფილის დაფუძნება გათვალისწინებულია საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის გეოლოგიური ჭრილის მიხედვით ფენა 2-ზე მუქი ყავისფერი

ძნელადპლასტიკური თიხაზე, რომლის სიმტკიცის მაჩვენებელი R_0=2.6 კგ/სმ², ხოლო დეფორმაციის მოდული E=180 კგ/სმ².

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ერთსართულიანი, სარდაფის სართულით ნაწილის საძირკვლების მოწყობა გათვალისწინებულია წერტილოვანი საძირკვლებით, რომლის ქვეშ გათვალისწინებულია 100 მმ სისქის ღორღის ფენის მოწყობა, რის შემდეგაც გათვალისწინებულია 100 მმ სისქის ბეტონის მომზადების მოწყობა, ბეტონის მარკა ,,100“ (B-7.5). მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ერთსართულიანი სარდაფის სართულით ნაწილის დაფუძნება გათვალისწინებულია საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის გეოლოგიური ჭრილის მიხედვით ფენა 2-ზე, მუქი ყავისფერი ძნელადპლასტიკური თიხაზე, რომლის სიმტკიცის მაჩვენებელი R_0=2.6 კგ/სმ², ხოლო დეფორმაციის მოდული E=180 კგ/სმ².

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციებია მონოლითრი რკინაბეტონის კარკასი. მონოლითური რკინაბეტონის მთლიანკვეთიანი ფილიდან გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა. სვეტების კვეთი სარდაფის სართულში და პირველ სართულზე შეადგენს 600×600 მმ-ს, ხოლო II, III, IV, V, VI და VII სართულზე გათვალისწინებული მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა, რომლის კვეთია 500×500 მმ. მონოლითური რკინაბეტონის რიგელების კვეთია 500×500 მმ. სართულშუა გადახურვების მოწყობა გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბეტონის ფილებით. სართულშუა გადახურვების მონოლითური რკინაბეტონის ფილების სისქეებია II, III, IV, V, VI და VII სართულზე 160 მმ., ხოლო - 0.10 ნიშნულზე მონოლითური რკინაბეტონის ფილის სისქეა 180 მმ. გარდა ამისა გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბეტონის მთლიანკვეთიანი დიაფრაგმის მოწყობა, რომლის სისქეა 250 მმ, ხოლო ერთსართულიანი სარდაფის ნაწილის მზიდი კონსტრუქციებია მონოლითური რკინაბეტონის კარკასი, სვეტების კვეთია 400×400 მმ, როგელების კვეთია 400×500 (H)მმ. და სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის სისქეა 160მმ.

ზემოთ აღნიშნული მონოლითური რკინაბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა გათვალისწინებულია ,,300 (B22.5) მარკის ბეტონით

დასკვნა

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჩარგლის ქუჩა N46-ში შპს ,,პეგასი“-ს საკუთრებაში არსებული 1200 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.12.07.007.014) შესათანხმებლად წარმოდგენილი მრავალბინიანი 7 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის წარმოება შესაძლებელია, ვინაიდან ზემოთ აღნიშნული მონოლითური რკინაბეტონის მთლიანკვეთიანი ფილის და მონოლითური რკინაბეტონის მზიდი კონსტრუქციების , სვეტების, რიგელების, სიხისტის დიაფრაგმების და მონოლითური რკინაბეტონის სართულშუა გადახურვის მოწყობის შემთხვევაში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი იქნება სეისმომდგრადი და ექსპლუატაციისთვის საიმედო.

ინდივიდუალური მეწარმე ,,იუზა გეფერიძე“-ს

დირექტორი: ი. გეფერიძე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: ი. გეფერიძე

შეასრულა: ი. გეფერიძე

გამოკვლევაში გამოყენებული მასალები

1. შესათანხმებლად წარმოდგენილი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი.
2. სამშენებლო ნორმები და წესები ,,სეისმომედეგი მშენებლობა“ (ს.ნ. 01.01-09) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2009 წლის 7 ოქტომბრის N1-1/2284 ბრძანება
3. СНип II-7.87, მშენებლობა სეისმიურ რაიონებში, 1987 წელი.
4. СНип 03.01-84 ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები 1985 წელი
5. СНип 2.01-07.85 დატვირთვები და ზემოქმედებები, 1986 წელი.