საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, სოფელ დიდ დიღომში ნ.აბაშიძე-ორბელიანის ქუჩაზე(ს/კ #01.72.14.035.802) ასაშენებელი მრავალფუნქციური კომპლექსის, ,,საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება #41“-ის მიხედვით ,,შენობანაგებობის უსაფრთხოების წესებთან“ შესაბამისობის საექსპერტო დასკვნა.

შპს სიმპლექსის -მოთხოვნით, ჩემს მიერ შესწავლილი იქნა წარმოედგენილი მრავალფუნქციური შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების პროექტი,,. შემოწმების მიზანი:

დადგინდეს ქ. თბილისში, სოფელ დიდ დიღომში ნ.აბაშიძე-ორბელიანის ქუჩაზე(ს/კ #01.72.14.035.802) ასაშენებელი მრავალფუნქციური კომპლექსის, შენობა -ნაგებობის, უსაფრთხოების პროექტის შესაბამისობა, ,,საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება #41“-თან.

საექსპერტოდ, პროექტის ავტორის მიერ წრმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტაცია:

02.1 თავფურცელი

02.2 პროექტის შემადგენლობა/ლეგენდა

02.3 ანალიზი

02.4 ანალიზი

02.5 სიტუაციური გეგმა

02.6 გენგეგმა

02.7 -3.30 მიწისქვეშა ავტოფარეხი

02.8 0.00 მიწისპირა სართული

02.9 +4.05 – 23.85 ტიპიური სართულის გეგმა

02.10 +23.85 მერვე სართული

02.11 +27.15 მეცხრე სართული

02.12 -3.30 დაკავებულობები

02.13 0.00 დაკავებულობები

02.14 +4.05-23.85 დაკავებულობები

02.15 +23.85 დაკავებულობები

02.16 +27.15 დაკავებულობები 02.17 კარ

ფანჯრის სპეციფიკაცია პროექტის

შინაარსობრივი აღწერა დაგეგმარების

საფუძველი და მიზნები:

პროექტი მიზნად ისახავს მრავალფუნქციური კომპლექსის დაგეგმატრებას, თანამედროვე გეგმარებიტი პრინციპებისა და ,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" მიხედვით.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რომელიც საკადასტრო გეგმის მიხედვით შეადგენს 2673 მ2-ა, მდებარეობს ქ. თბილისში, დიდი დიღომში, ნ. აბშიძე-ორბელიანის ქუჩაზე. სტრუქტურული ზონის მიხედვით წარმოადგენს პერიფერიულ ზონას ხოლო ფუნქციური ზონირების მიხედვით არის სზ-5 და ესაზღვრება სსზ-1 ზონას.

მიწის ნაკვეთი მცირექანობიანი რელიეფისაა და სტრუქტურული ზონის მიხედვით წარმოადგენს პერიფერიულ ზონას.

საპროექტო ტერიტორია მირიან მეფის ქუჩიდან დაშორებულია 320 მ-ით და მისი მიმდებარე ტერიტორია წარმოადგენს ახალ, ჯერ კიდევ ბოლომდე ჩამოუყალიბებელ მიმდინარე განაშენიანებას, სადაც აშკარად ჭარბობს და დიდი ადგილი უჭირავს მარავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს.

პროექტის შინაარსობრივი აღწერა:

მოცემულ ტერიტორიაზე პროექტი ითვალისწინებს მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობას.

საპროექტო შენობა 9 სართულიანია, მიწისქვეშა ერთი სართულით, მას მთავარი ფასადის მხრიდან (სამხრეთით) ესაზღვრება გზა. მიწისქვეშა პარკინგის სართული პირველი სართულის ფართზე გაცილებით დიდია, რაც საშუალებას გვაძლევს მარტივად განვათავსოთ შენობისათვის აუცილებელი მანქანის სადგომები მთლიანად მიწისქვეშ, შესაბამისად შენობას გააჩნია 55 პარკინგი, მეტი ვიდრე კ2 კოეფიციენტის და პერიფერიული ზონის მოთხოვნებს შეესაბამება, რაც

თავისმხრივ შესაძლებლობას გვაძლევს ეზოს გაცილებით მეტი ნაწილი დავუთმოთ გამწვანებას და რეკრეაციას.

ტერიტორიის საკადასტრო საზღვრებიდან შენობა მაქსიმალურადაა მოშორებული (აღმოსავლეთით 10მ, სამხრეთით 10მ, დასავლეთით 10 და ჩრდილოეთით 10მ), როგორც სახანძრო უსაფრთხოების მოქმედი ნორმების მაქსიმალურად გასათვალისწინებლად, ასევე ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი უბნისათვის, სივრცულად სწორი გეგმარებითი ტენდენციის მისაცემად.

შენობის პირველ (მიწისპირა) სართულზე განთავსებულია კომერციული ფართები, ხოლო დანარჩენი სართულები საცხოვრებლად არის გამოყენებული.

პროექტის ძირითადი სტრუქტურული სისტემის აღწერა:

შენობის სტრუქტურას წარმოადგენს საძირკვლის გაძლიერებული ბეტონის ფილაზე დაფუძვნებული სტრუქტურლი ჩარჩო, რომელიც შედგება რკინაბეტონის სვეტებისგან, კოჭებისგან და ასევე რკინაბეტონის გაძლიერებული სიხისტის დიაფრაგმებისგან.

დაგეგმარებისთვის გამოყენებული კანობნმდებლობის აღწერა:

მრავალფუნქციური კომპლექსის არქიტექტურული პროექტის და საპროექტო მიწის ნაკვეთის დაგეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილება #41, ტექნიკური რეგლამენტი "შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები" საექსპერტო დასკვნა მოიცავს:

1. დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასება
2. კონსტრუქციის ტიპების შეფასება
3. სიმაღლისა და ფართობის შეფასება
4. გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება
5. გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება
6. მისაწვდომობის შეფასება
7. გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნების შეფასება

8. სახურავის ანაწყობების შეფასება
9. ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება
10. ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება
11. წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება

1. **დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვები**

1.1 -3.30 ნიშნული წარმოადგენს **სწ-2** ჯგუფს(311.3 მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი) 67 დაკავებულობის დატვირთვით (ცხრილი 1004.1.2 მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო თითო დამკავებელზე).

1.2 +0.00 ნიშნული წარმოადგენს **სვ** ჯგუფს (ქვეთავი 309 - სავაჭრო ჯგუფი სვ) 189 დაკავებულობის (ცხრილი 1004.1.2 მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე) დატვირთვით.

1.3 +4.05-23.85 ნიშნული წარმოადგენს **სც-2** ჯგუფის(ქვეთავი 310.4საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2) მრავალბინიან სახლს თითო სართულზე 30 დაკავებულობის დატვირთვით (ცხრილი 1004.1.2 მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე) ასეთი სართულია 7 (შვიდი)

1.4 +23.85 ნიშნული წარმოადგენს **სც-2** ჯგუფის(ქვეთავი 310.4 საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2) მრავალბინიან სახლს 31 დაკავებულობის დატვირთვით (ცხრილი 1004.1.2 მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე)

1.5 +27.15 ნიშნული წარმოადგენს **სც-2** ჯგუფის მრავალბინიან სახლს(ქვეთავი 310.4 საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2) 20 დაკავებულობის დატვირთვით (ცხრილი 1004.1.2 მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე)

2. **კონსტრუქციის ტიპების შეფასება**

2.1 შენობა ნაგებობის კონსტრუქცია შერჩეულია ცხრილი 601-ის (ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები შენობის ელემენტებისათვის) მიხედვით და წარმოადგენს B -1 ტიპს, შესაბამისად სრულიად აკმაყოფილებს 503 ცხრილის (შენობის დასაშვები სიმაღლე და ფართობი) მოთხოვნებს

3. **სიმაღლის და ფართობის შეფასება.**

3.1 -3.30 ნიშნულზე განთავსებული **სწ-2** ჯგუფის სიმაღლის შეფასება ხდება B-1კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის მიხედვით (შენობის

დასაშვები სიმაღლე 48.8მ-ია ხოლო დასაშვები ფართობი 7340მ²) სართულიანობა 11, წარმოდგენილი პროექტით კი შემოთავაზებული /სიმაღლე არის 3.30მ/ სართულიანობა 1/ ფართობი 1440მ² .

3.2 0.00 ნიშნულზე განთავსებული სვ ჯგუფის სიმაღლის შეფასება ხდება B-1კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის (შენობის დასაშვები სიმაღლე და ფართობი) მიხედვით დასაშვები სიმაღლე (სვ დაკავებულობით) 48.8მ-ია სართულიანობა 11 ხოლო ფართობი შეუზღუდავი. წარმოდგენილი პროექტით კი შემოთავაზებული /სიმაღლე არის 4.05მ/ სართულიანობა 1/ფართობი 556მ².
556.3მ².

3.3 +4.05 ნიშნულიდან +32.75 ნიშნულამდე განთავსებული სც ჯგუფის სიმაღლის შეფასება ხდება B -1კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის (შენობის დასაშვები სიმაღლე და ფართობი) მიხედვით დასაშვები სიმაღლე (სც დაკავებულობით) 48.8 მ-ია სართულიანობა 11 ფართობის დასაშვები რაოდება ყველა შეუზღუდავია, წარმოდგენილი პროექტით შემოთავაზებული ფართობი სართულიანობა და სიმაღლე : +4.05 ნიშნულიდან +23.85 (ტიპიური გეგმარება) ნიშნულამდე 640.0მ² ჯამში 4480მ² /სართულიანობა 7 თითოეული სართულის სიმაღლე იატაკიდან იატაკამდე 3.30 ; +23.85 ნიშნულზე 640.0მ² სართულის სიმაღლე იატაკიდან იატაკამდე 3.30; +27.15 ნიშნულზე 421მ² სართულის სიმაღლე იატაკიდან იატაკამდე 3.30

4. **გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება**

აღნიშნულ ნაწილში პროექტი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს კერძოდ

4.1 -3.30 ნიშნულზე სწ-2 ჯგუფის დაკავებულობისთვის გასასვლელების რაოდენობა 10-ე თავის ქვეთავი 1015 – (გასასვლელის და გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარები ცხრილი 1015,1)ისა და 1016.2 (გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი)ის მიხედვით იქნა შერჩეული, გასასვლელის მოთხოვნილი რაოდენობა არის 2 (ორი.) პროექტით გათვალისწინებულია2 ,გასასვლელისაკენ სავალი მაძილი 903.3.1.1 ქვეთავის შესაბამისად დაყენებული ავტოსაშხეფი სისტემებით აღჭურვილი შენობებისათვის მოთხოვნილია სწ დაკავებულობებში 120მ.

4.2 0.00 ნიშნულზე სვ- ჯგუფის დაკავებულობისთვის 10-ე თავის მიხედვით ყველა დამოუკიდებელი ფართის მიმართ გასასვლელების რაოდენობა ქვეთავი 1015 –(გასასვლელის და გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარები)ის მიხედვით იქნაშერჩეული, გასასვლელის მოთხოვნილი რაოდენობა არის 2 (ორი). პროექტით გათვალისწინებულია 2 მიწისპირა

გასასვლელი. ცხრილი 1016.2 ის მიხედვით გასასვლელთან მისადგომი დასაშვები სავალი მანძილია 60მ.

4.3 +4.05-23.85 ნიშნულზე რომელიც ითვლის 7 სართულს სც- ჯგუფის დაკავებულობისთვის 10-ე თავის მიხედვით ცალკეული სართულებზე გასასვლელების მოთხოვნილი რაოდენობა ქვეთავი 1015 – (გასასვლელის და გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარები ცხრილი 1015,1) შესაბამისად მოთხოვნილია 2 (ორი.) პროექტით გათვალისწინებულია 2. ცხრილი 1016.2 ის მიხედვით გასასვლელთან მისადგომი დასაშვები სავალი მანძილი (903.3.1.1 ქვეთავის შესაბამისად დაყენებული ავტოსაშხეფი სისტემებით აღჭურვილი შენობებისათვის) მოთხოვნილია სც დაკავებულობებში 75მ.

4.4 +27.15ნიშნულზე სც- ჯგუფის დაკავებულობისთვის 10-ე თავის მიხედვით ცალკეული სართულებზე გასასვლელების მოთხოვნილი რაოდენობა ქვეთავი 1015 – (გასასვლელის და გასასვლელთან მისადგომის გზა-კარები ცხრილი 1015,1) შესაბამისად მოთხოვნილია 2 (ორი.) პროექტით გათვალისწინებულია 2. ცხრილი 1016.2 ის მიხედვით გასასვლელთან მისადგომი დასაშვები სავალი მანძილი (903.3.1.1 ქვეთავის შესაბამისად დაყენებული ავტოსაშხეფი სისტემებით აღჭურვილი შენობებისათვის) მოთხოვნილია სც დაკავებულობებში 75მ. იხ. მე10- თავის ქვეთავი 1003.6 (გასასვლელი საშუალების უწყვეტობა)

4.5 გზა კიბეები მოწყობილია 403.5.4 და 1022.10 ქვეთავების მოთხოვნების შესაბამისად, შემოზღუდულია 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის მქონე კედლის ანაწყობი (1009.3.1.2) სადაც გათვალისწინებულია 90 წუთიანი ცეცხლმედეგობის კარის დაყენება. გზა კიბეებიდან ორივე გადის პირდაპირ მიწისპირა სართულზე 0.00 ნიშნულზე -3.30 ნიშნულიდან ვერტიკალურ გასასვლელამდე მისადგომი სვლა გეზი ყველა ნორმის მიხედვით არის დაგეგმარებული (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N64 2017 წლის 6 თებერვალი) . დერფნები აღჭურვილია საშხეფი სისტემით და გამიჯნულია 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის მქონე კედლის ანაწყობით.

5. გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება

5.1 -3.30 ნიშნულზე სწ- ჯგუფის დაკავებულობისთვის 10-ე (ქვეთავი 1005 - გასასვლელი საშუალების ზომა) თავის მიხედვით გზა კიბეების გასავლელების სიგანე მოთხოვნილია 1.1მ ხოლო პროექტში გათვალისწინებულია 1.2მ.რაც შეეხება სხვა კომპონენტების გასასვლელების სიგანე მოთხოვნილია 0.82მ და გათვალისწინებულია 1.0 მ.

5.2 0.00 ნიშნულზე სვ- ჯგუფის დაკავებულობისთვის ყველა დამოუკიდებელი ფართის მიმართ10-ე (ქვეთავი 1005 - გასასვლელი საშუალების ზომა) თავის მიხედვით გზა კიბეების გასავლელების სიგანე მოთხოვნილია 1.1მ ხოლო

პროექტში გათვალისწინებულია 1.2მ.რაც შეეხება სხვა კომპონენტების გასასვლელების სიგანე მოთხოვნილია 1.0მ და გათვალისწინებულია 1.2 მ/2.0მ მიწისპირა გამოსასვლელით საფეხურის გარეშე.

5.3 +4.05-23.85 ნიშნულზე რომელიც ითვლის 7 სართულს სც- ჯგუფის დაკავებულობისთვის 10-ე (ქვეთავი 1005 - გასასვლელი საშუალების ზომა) თავის მიხედვით გზა კიბეების გასავლელების სიგანე მოთხოვნილია 1.1მ ხოლო პროექტში გათვალისწინებულია 1.2მ.რაც შეეხება სხვა კომპონენტების გასასვლელების სიგანე მოთხოვნილია 0.82მ და გათვალისწინებულია 1.0 მ

5.4 +27.15ნიშნულზე სც- ჯგუფის დაკავებულობისთვის 10-ე თავის მიხედვით გზა კიბეების გასავლელების სიგანე მოთხოვნილია 1.1მ ხოლო პროექტში გათვალისწინებულია 1.2მ.რაც შეეხება სხვა კომპონენტების გასასვლელების სიგანე მოთხოვნილია 0.82მ და გათვალისწინებულია 1.0 მ

6. მისაწვდომობის შეფასება

6.1 შშმ პირთათვის მისაწვდომობა აკმაყოფილებს 11-ე თავის მინიმალურ მოთხოვნებს . შენობის ყველა ნაწილში და მის გარეთაც, საკადასტრო ერთეულის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მისაწვდომობა.

6.2 შენობაში ყველა გასასვლელი არის მისაწვდომი, კერძოდ საფეხურების გარეშე შესაძლებელია პირდაპირ მიწის დონეზე მოხვედრა და არცერთი კარის ზომა არ არის 82 სმ-ზე ნაკლები.

6.3 გათვალისწინებულია მისაწვდომი ლიფტი, რომლის ზომა ასევე აკმაყოფილებს 1702,4 ქვეთავის მოთხოვნებსაც (ეტევა 0,60მX2,10მ გაბარიტრების საკაცე)

6.4 მისადგომობა უზრუნველყოფილია ავტოსადგომების ნაწილში, დაცულია 1106,1 ქვეთავის და შესაბამისი ცხრილის მიხედვით გათვალისწინებული მისაწვდომი ადგილების რაოდენობა 3, მისაწვდომი ადგილები ახლოს არის განთავსებული გასასვლელებთან.

6.5 1107.2 ქვეთავის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ბინის ICC A117-ის შესაბამის მისაწვდომ ერთეულად, ა ტიპის ერთეულად ან ბ ტიპის ერთეულად მოწყობა.

7. გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნების შეფასება

7.1 705.8 ცხრილის (თავი 7 - ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებები) მიხედვით **ჩრდილოეთ ფასადზე 11-4** ღერძებში ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 13.6 შესაბამისად დასაშვები ღიობის ფართობი გამოდის შეუზღუდავი, გარე კედლის დაუცველი ღიობი ფართობია 57%..

7.2 705.8 ცხრილის (თავი 7 - ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებები) მიხედვით **ჩრდილოეთით 4-1 ღერძებში** ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 8 მეტრი შესაბამისად დაუცველი ღიობის ფართი მოთხოვნით არ უნდა აღემატებოდეს 70% ამრიგად პროექტით გათვალისწინებულია 39% და აკმაყოფილებს მე 7- თავში განსაძღვრულ მოთხოვნებს.

7.3 705.8 ცხრილის (თავი 7 - ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებები) მიხედვით **სამხრეთით 1-14** ღერძებში ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 10მ შესაბამისად დასაშვები ღიობის ფართობი გამოდის შეუზღუდავი, გარე კედლის დაუცველი ღიობი ფართობია 53%.

7.4 705.8 ცხრილის (თავი 7 - ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებები) მიხედვით **აღმოსავლეთით გ-ზ** ღერძებში ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 41მ შესაბამისად დასაშვები ღიობის ფართობი გამოდის შეუზღუდავი, გარე კედლის დაუცველი ღიობი ფართობია 1%.

7.5 705.8 ცხრილის (თავი 7 - ცეცხლისა და კვამლისგან დაცვის საშუალებები) მიხედვით **დასავლეთით გ-ი** ღერძებში ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 10.9 მ შესაბამისად დასაშვები ღიობის ფართობი გამოდის შეუზღუდავი, გარე კედლის დაუცველი ღიობი ფართობია 50%.

8. სახურავის ანაწყობების შეფასება

8.1გადახურვის ფილა (თავი 15 - სახურავის ანაწყობები და სახურავზედა ნაგებობები სახურავის ანაწყობები) შეესაბამება 1505.2 (A კლასის სახურავის ანაწყობები)ცხრილს, პროექტით გათვალისწინებულია რკინაბეტონის კონსტრუქციის მრავალშრიანი ბრტყელი გადახურვა, მცირე ქანობით გააჩნია წყალარინი ღარები და მილები. ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის გათვალისწინებით არ ესაჭიროება პარაპეტი, ხოლო პროექტით გათვალისწინებულია, გადახურვის ფილა არის A კლასის.

9. ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება

9.1 საპროექტო ობიექტის ცალკეული დაკავებულობები გამიჯნულია ერთმანეთისაგან შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე კედლებით და თარაზული ანაწყობებით 508.4 ცხრილის შესაბამისად. დაკავებულობების აუცილებელი გამიჯვნა აკმაყოფილებს (საათები) 703-ე ქვეთავის მინიმალურ მოთხოვნებს

10. ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება

10.1 პროექტის მიხედვით თავი 9 (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემები) გათვალისწინებულია ყველა სართულის დაკავებულობებისათვის საჭირო სივრცეში: ავტოსაშხეფი სისტემა (ცხრილი1018.1 დერეფნების ცეცხლმედეგობის ხარისხი) 903 თავის შეაბამისად დერეფნებში სასასწყობო დაკავებულობებსა და მიწისქვეშა ავტოსადგომებში , კვამლის საკონტროლო სისტემა, ხელის ცეცხლმაქრობი და სახანძრო განგაშის სისტემა. შესაბამისად სრულიად აკმაყოფილებს ამ თავის მოთხოვნებს.

11. წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება

11.1 წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა შეესაბამება ცხრილი 1602.1-ის მინიმალურ მოთხოვნებს, სწ-2-ისა და სქ-ის დაკავებულობებისათვის.

დასკვნა

ჩატარებული საექსპერტო ანალიზით ერთმნიშვნელოვნად დავადგინე: ქ. თბილისში, სოფელ დიდ დიღომში ნ.აბაშიძე-ორბელიანის ქუჩაზე(ს/კ #01.72.14.035.802) ასაშენებელი მრავალფუნქციური კომპლექსის, პროექტის ,,საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება #41“-თან შესაბამისობა. ცალკეული შენიშვნები ჩემს მიერ გამოთქმული სამუშაოების მიმართ, ავტორის მიერმიღებული იქნა და პროექტში შეტანილია სათანადო კორექტივები. ამრიგად წარმოდგენილი ანგარიში შეიძლება საფუძვლად დაედოს აღნიშნული პროექტის შემდგომდგომ წარმოებას.

არქიტექტურის მაგისტრი / ექსპერტი

სალომე ბარბაქაძე ---------- 17.05.2017

საქართველო

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის
სახელობის სახელმწიფო
სამხატვრო აკადემია

მაგისტრის დიპლომი

TSAA № 000038

არქიტექტურის

ფაკულტეტის 2011 წლის 27 ივლისის № 1

გადაწყვეტილებით სალომე ბარბაქაძეს მიენიჭა

არქიტექტურის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

განათება და ფერი არქიტექტურულ

დიზაინში სპეციალობით.

დეკანი Dean ნოდარ ამაშუკელი
Nodar Amashukeli

რექტორი Rector გიორგი ბუღაძე
Giorgi Bughadze

თბილისი TBILISI

07 რიცხვი/ day 02 თვე/month 2012 წელი/year

GEORGIA

**APOLLON KUTATELADZE
TBILISI STATE
ACADEMY OF ART**

MASTER'S DIPLOMA

TSAA № 000038

By Decision № 1 (27 July 2011) of the Faculty of

Architecture

Salome Barbakadze

was awarded the Degree of Master of

Architecture

in Light and Color in Architectural Design

L.S. Seal

REGISTRATION № 165


Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
სალომე
SALOME
გვარი / LAST NAME
ბარბაქაძე
BARBAKADZE
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მდ / F
პირადი No / PERSONAL No
01006019242
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
01.07.1988
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
20.12.2024
ხელმოწერა
SIGNATURE
ბარათის No / CARD No
13IH98058


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
20.12.2014
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2014
სზს-ს რეგისტრაციის No 26-3184
IDGE013IH980581010060192424<<<<
8807010F2412207GE0<<<<<<<<<<<1
BARBAKADZE<<SALOME<<<<<<<<<<<<

ცნობა ეძლევა სალომე ბარბაქაძეს (პ/ნ 01006019242), მასზედ რომ ის მარლა მუშაობდა შპს „არქიტექტურის ოფისში“(ს/კ 205260572), 2009 წლის 29 ივლისიდან, დღემდე მთავარი არქიტექტორის პოზიციაზე.

ცნობა გაიცემა დანიშნულებისამებრ წარსადგენად

შპს ‚არქიტექტურის ოფისი“
დირექტორი
სალომე ბარბაქაძე 17.05.2017