საექსპერტო შეფასება

შესრულებულია არქიტექტურული პროექტის "ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვეის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

საფუძველი: "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 51-ე მუხლის მე-2 პუნქტის "დ" წვეპუნქტი.

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, მორეტის ქ. №24ა/მორეტის ქ. №24ა-ს მიმდებარედ. (ს/კ 01.11.12.002.116).

ობიექტის ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

წარმოდგენილი მასალა: არქიტექტურული პროექტი ("მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 47-ე მუხლით გათვალისწინებული შემადგენლობით)

გამოსაკვლევი ნაწილი:

"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე საექსპერტო შეფასება მოიცავს არქიტექტურული პროექტის შემდეგ ნაწილებს:

1) დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასებას;
2) კონსტრუქციის ტიპის შეფასებას;
3) სიმაღლის და ფართობის შეფასებას;
4) გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომის, გასასვლელების და შენობის გამოსასვლელების შეფასებას;
5) გზა-კიბისა და სხვა გასასვლელი გამტარუნარიანობის შეფასებას;
6) მისაწვდომობის შეფასებას;
7) გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასებას;
8) სახურავის ანაწყობის შეფასებას;
9) ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამოთვნების შეფასებას;
10) ხანძრისგან დაცვის სისტემის შეფასებას;
11) წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასებას;
12) ღია ავტოსადგომის შეფასებას;
13) ლიფტების შეფასებას;

გამოკვლევა

1) დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასება:

საპროექტო ობიექტი 1 ფუნქციისა და 1 დაკავებულობის მქონე შენობა-ნაგებობას და შესაბამისად პროექტის ავტორის მიერ სწორედ არის განსაზღვრული დაკავებულობა (სც-2), რაც შეესაბამება "წესების" 310.4 ქვეთავის მოთხოვნებს;

დაკავებულობის დატვირთვის ნაწილში საპროექტო დოკუმენტაციაში მოცემული ინფორმაცია აკმაყოფილებს "წესების" 1004.1.2 ცხრილის მოთხოვნებს, კერძოდ: ბინებისთვის მიკუთვნებულია საცხოვრებელის სტატუსიდაშემდეგ მთლიანი ფართობი (ფართობი კედლებს შორის, აივნებით და საჰაერო/საკომუნიკაციო არხების გარეშე) გაყოფილია შესაბამის დაკავებულობის დატვირთვის ფართობზე ანუ 18.6-ზე.

2) კონსტრუქციის ტიპის შეფასება:

ექსპერტის მიერ შეფასებული იქნა საპროექტო შენობის კონსტრუქციის ტიპი (I-B ტიპი), რომელიც პროექტის ავტორის მიერ შერჩეული იქნა შენობის დაკავებულობის, სიმაღლისა და სართულის ფართობის მიხედვით, რაც სავსებით აკმაყოფილებს "წესების" 503 ცხრილის მოთხოვნებს. (ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები შენობის ელემენტებისთვის კონსტრუქციის ტიპების მიხედვით იხ.601 ცხრილში)

3) სიმაღლის და ფართობის შეფასება:

საპროექტო ობიექტის სიმაღლე და ფართობი შეესაბამისობაშია შერჩეულ კონსტრუქციის ტიპთანდა აკმაყოფილებს :წესების"503 ცხრის მოთხოვნებს. შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან არის 23.78მ, ხოლო შენობის ყველაზე მაღალი დაკავებული იატაკი მდებარეობს სახანძრო მანქანის მისადგომი ყველაზედაბალი დონიდან (ამ შემთხვევაში მიწის დონიდან) 20.38მ-ზე ანუ 23მ-ზე დაბალია და შესაბამისად "წესების განმარტების მიხედვით შენობა არ არის მაღლივი.

4) გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომის, გასასვლელების და შენობის გამოსასვლელების შეფასება:

ამ ნაწილსი წარმოდგენილი პროექტი აკმაყოფილებს "წესების" მოთხოვნებს, კერძოდ:

შენობის დაკავებულობისა დასართულიანობის გათვალისწინებით საჭიროა მინიმუმ 2 გასასვლელის მოწყობა (ცხრილი1021.2(1)),რაც პროექტით გათვალისწინებულია, კერძოდ ყველა სართულს აქვს ორი გასასვლელი შეიგა გასასვლელი გზა კიბის სახით რაც ბოლოვდება შენობიდან გამოსასვლელი სამი გამოსასვლელით.

რივე გასასვლელს (გზა-კიბეს) აქვს გასასვლელთან მისადგომი, საკმაოდ განიერი დერეფნის სახით რაც აკმაყოფილებს "წესების" 1018 წვეთავის მოთხოვნებს;

გასასვლელებთან მისადგომი სავალი მანძილის ზომები დაანგარიშებულია სწორად, გასასვლელიდან ყველაზე დაშორებული ფართობის გათვალისწინებით და აკმაყოფილებს "წესების" 1016.2 ქვეთავის მოთხოვნებს;

5) გზა-კიბისა და სხვა გასასვლელი გამტარუნარიანობის შეფასება:
პროექტით წარმოდგენილი წესების 1021.2(1) მიხედვით ერთი გზა-კიბე, გზა-კიბის სიგანე არის 0.98მ (მოაჯირებს შორის), რაც აკმაყოფილებს 1005.3.1 და 1009.4 ქვეთავების მოთხოვნებს (1009.4 წვეთავის №1 გამონაკლისის თანახმად, ვინაიდან სართულის დაკავებულობის დატვირთვა არის 15 ანუ 50-ზე ნაკლები, კიბის სიგანეის დასაშვები ზომაა 90 სმ). კიბეებზე სავალი ზედაპირის ღია მხარის გასწვრივ მოწყობილია მოაჯირი 1013 ქვეთავის შესაბამისად და კედლის მხარეს მოწყობილია სახელური 1012 ქვეთავის მოთხოვნების დაცვით. სწორად არის განსაზღვრული საფეხურების შუბლის სიმაღლე და თარაზული ზედაპირის სიღრმე, რაც აკმაყოფილებს 1009.7.2 ქვეთავის მოთხოვნებს,ხოლო გზა-კიბის ბაქანის ზომები შეესაბამება 1009.8 ქვეთავის მოთხოვნებს;
სხვა გასასვლელი საშუალებები სწორად არის დაგეგმარებული, კერძოდ: დერეფნის მინიმალური სიგანე 1005.3.2 ქვეთავის მიხედვით შეიძლება იყოს 0.9მ, ხოლო პროექტით გათვალისწინებულია 1.2მ ყველა კარის (რაც გასასვლელი საშუალებების ნაწილია) სიგანე 90 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობაში 82სმ თავისუფალ სიგანეს რაც აკმაყოფილებს 1008.11 ქვეთავის მოთხოვნებს.

6) მისაწვდომობის შეფასება:
შენობაში 2 შესასვლელიდან ერთი შესასვლელი მოწყობილია ისე რომ არ ესაჭიროვება პანდუსი, ხოლო მეორე შესასვლელთან მოწყობილია საავტომობილო და ფეხით მოსიარულეთა 10.8%-იანი პანდუსი, რომლის ზომები სავსებით აკმაყოფილებს 1010.3, 1010.5, 1010.6 და 1010.7 ქვეთავის მოთხოვნებს;
ყველა კარი რომელიც გასასვლელი საშუალებების ნაწილია არის მისაწვდომი;
ყველა საცხოვრებელი ერთეული არის მისაწვდომი;
შენობაში არის ლიფტი რომელიც ზომების მიხედვით არის მისაწვდომი;
სწორედ არის განსაზღვრული მისაწვდომი სვლა-გეზი;
მისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ღია(გარე) ავტოსადგომზეც, დაცულია 1106.1 ქვეთავი და შესაბამისად ცხრილის მიხედვით გათვალისწინებულიამისაწვდომი სადგომების რაოდენობა (1 სადგომი).

7) გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება:
შენობის გარე კედლების უმრავლესობა ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის გათვალისწინებით (მიწის ნაკვეთის საზღვრებიდან და ქუჩის ღერძიდან შენობის დაშორება 9 მეტრს აღემატება) არ ესაჭიროება

ხანძარმედეგობა (ცხრილი602) და შესაბამისად გარე კედლებში მოსაწყობი ღიობების ფართობი 705.8 ცხრილის მიხედვით არის შეუზღუდავით;

აცულია აგრეთვე 705.8.5 ქვეთავის მოთხოვნები, რომლის თანახმად საპროექტო შენობის გარე კედლების ღიობები ერთმანეთისგან შვეულად გამიჯვნას არ საჭიროებს, კერძოდ ფასადზე არსებულ ღიობებს აქვს 76სმ-ზე მეტი სიგანის აივნები, ხოლო უაივნო ღიობები დაშორებულია შვეულად 1.5 მეტრზე მეტი მანძილით.

8) სახურავის ანაწყობის შეფასება

საპროექტო შენობის სახურავი არის რკინაბეტონის კონსტრუქციის, მრავალშრიანი ბრტყელი გადახურვა, მცირე ქანობით. სახურავი მოქცეულია პარაპეტის საზღვრებში.

9) ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამიჯვნების შეფასება:

საპროექტო შენობაში არსებული საცხოვრებელი ერთეულები (ბინები) ერთმანეთისგან 420.2 ქვეთავის შესაბამისად გამიჯნულია ცეცხლმედეგი ტიხრებით, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი არის 1 საათი რაც აკმაყოფილებს 708.3 ქვეთავის მოთხოვნებს;

402.3 ქვეთავის თანახმად საცხოვრებელი ერთეულები ერთმანეთისგან თარაზულად არის გამიჯნული 2 საათიანი ცეცხლმედეგობისხარისხის მქონე იატაკის ანაწყობით, რაც აკმაყოფილებს როგორც კონსტრუქციის ტიპს მოთხოვნებს (ცხრილი 601), ასევე 711.3 ქვეთავის მოთხოვნებს;

დერეფნები საცხოვრებელი ერთეულებისგან გამიჯნულია 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე ტიხრებით და აკმაყოფილებს 1018.1 ცხრილის მოთხოვნებს (მოთხოვნილია საათი,ვინაიდან დერეფნებში ავტოსაშხეფის სისტემაა დაყენებული);

კიბის უჯრედებს 4 მხრიდან დაცულია 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე კედლებით და გააჩნია 1.5 საათიანი ცეცხლმედეგობის თვითმკეტებადი კარები, რაც შეესაბამება 1009.3.1.2 ქვეთავისა და 716.5 ცხრილის მოთხოვნებს;

შენობაში არსებული შახტების (ლიფტის, საჰაერო და საკომუნიკაციო)შემომზღუდავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი არის 2 საათიანი, რაც შეესაბამება 713.4 ქვეთავის მოთხოვნებს (საჰაერო შახტის ღიობები დაცული უნდა იყოს 717.5.3 ქვეთავის შესაბამისად დაყენებული ცეცხლისა და კვამლის ფარსაკეტები).

10) ხანძრისგან დაცვის სისტემის შეფასება:

საპროექტო სც ჯგუფის მრავალბინიანი შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან 30მ-ს არ აღემატება 903.2.8 ქვეთავის მიხედვით ავტოსაშხეფი სისტემის დაყენებას მთლიან შენობაში არ საჭიროებს და შესაბამისად არც პროექტით არ არის გათვალისწინებული, ავტოსაშხაფი სისტემა პროექტით გათვალისწინებულია მხოლოდ დერეფნებში, რაც 1018.1 ცხრილის მიხედვით არის განსაზღვრული.

აგრეთვე გათვალისწინებულია:
სახანძრო მილდგარების სისტემა, სახანძრო განგაშის სისტემა და ხელის ცეცხლმაქრობი;

11) წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება:
წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა შეესაბამება 1602.1 ცხრილის მოთხოვნებს;

12) ღია(გარე) ავტოსადგომის შეფასება:
დაცულია ავტოსადგომისადმი საჭირო მოთხოვნები, ავტოსადგომის ზომები, განლაგება და გასასვლელები აკმაყოფილებს 406.9.4 ქვეთავის მოთხოვნებს;

13) ლიფტების შეფასება:
ვინაიდან ლიფტს არ აქვს ფოიე, ლიფტის შახტა არის დაწნევადი, რაც აკმაყოფილებს 713.14.1 ქვეთავის№ 6 გამონაკლისის მოთხოვნას, ლიფტის შახტის ბოლოში მოწყობილია საჰაერო ნახვრეტები 1704.1,1704.2 და 1704.3 ქვეთავების შესაბამისად.

დასკვნა

ქ.თბილისში მორეტის ქ. №24ა/მორეტის ქ. №24ა-ს მიმდებარედ (ს/კ 01.11.12.002.116) მდებარე მიწის ნაკვეთზე დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი შეესაბამისობაშია "ტექნიკური რეგლამენტის "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვეის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან და ეძლევა დადებითი შეფასება განსახორციელებლად.

გაფრთხილება:
სახანძრო უსაფრთხოების და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტები უნდა დამუშავდეს "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"-ს მოთხოვნების დაცვით!

ექსპერტი: გ. ფურცხვანიძე

SV

გვარი: ფურცხვანიძე

სახელი: გიორგი

მამის სახელი: ნიკოლოზის-ძე

დაბადების თარიღი: 14 ნოემბერი, 1966 წელი

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო

ეროვნება: ქართველი

მოქალაქეობა: საქართველოს

ოჯახური მდგომარეობა: განქორწილებული, ყავს შვილი, ზრდის დიშვილს

მუდმივი მისამართი: საქართველო, თბილისი, ხოშტარია-ბარნოვის #42ა/31

ტელეფონი: +995-32-2-22-13-97 (**სახლი**)

+995-79-74-77-41 (**მობილური**)

ელექტრონული ფოსტა: ltdxg@yahoo.com

ენები: ქართული (**მშობლიური ენა**), რუსული.

პროგრამები: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/2007, ArchiCAD, AutoCAD, ArcGis, Adobe Photoshop, 3d-max.

განათლება და სამუშაო გამოცდილება

1972 – 1983	თბილისის თბილისის პირველი საშუალო სკოლა
1988 – 1994	თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტი
1995	დიპლომი მხატვარ-არქიტექტორის დიპლომი.
2008 -2010	ვმუშაობდი არქიტექტორის სპეციალობით შ.პ.ს “LKN”-ში
2008 -2010	ვმუშაობდი არქიტექტორის სპეციალობით შ.პ.ს “tera+”-ში
2010 -2017	ვმუშაობ არქიტექტორის სპეციალობით შ.პ.ს “XG”-ში.

შეთანხმებული პროექტების ჩამონათვალი, განხორციელებული ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ელექტრონულ განაცხადებად

AR149439----15/05/2012

AR146092----04/05/2012

AR191156----08/11/2012

AR1346613---06/10/2015

AR1372565---25/01/2016

AR1386033---15/03/2016

AR1383347---21/03/2016

AR1427462---01/08/2016

AR1474104---29/01/2017

AR1471073---27/01/2017

AR1485867---14/03/2017

AR1500374---02/05/2017

AR1503663---15/05/2017

AR1547418---08/10/2017

AR1547432---08/10/2017

AR1583658---15/03/2018

AR1611401---02/07/2018

AR1560725---10/09/2018

საქართველოს რესპუბლიკა

დიპლომი

დუ № 000593

ეს დიპლომი მიეცა ფცურკხვანიძე გიორგი

ნიკოლოზის ძეს

და ადასტურებს, რომ ის 1988 წელს შევიდა

თბილისის სახელმწიფო

სამხატვრო აკადემიაში

და 1994 წელს დაამთავრა

ალნიშნული აკადემიის სრული კურსი

"არქიტექტურის" სპეციალობით.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1994 წ. 29 • ივნისის

გადაწყვეტილებით ფცურკხვანიძე გ. ნ. მიენიჭა ლანდშაფტის

მხატვარ - არქიტექტორის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის განსაკუთრებული გადაწყვეტილებით

ეს დიპლომი იძლევა ყველა სამუშაოს დამოუკიდებლად შესრულების უფლებას მიღებული კვალიფიკაციისა და სპეციალობის მიხედვით.



სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

ფაკულტეტის დეკანი

თბილისი 31 • ივლისს 1995 წ.

სარეგისტრაციო № 4993.

REPUBLIC OF GEORGIA

DIPLOMA

DF № 000593

This is to certify that POURTSKHVANIDZE GIORGI

was admitted in 1988 to

THE TBILISI STATE ACADEMY OF ARTS

and in 1994 completed the full course of

THE ABOVE-MENTIONED ACADEMY

having specialized in

"THE ARCHITECTURE"

By the Resolution of the State Examination Commission of JUNE, 29 1994 he/she is qualified as

A LANDSCAPE ARTIST-ARCHITECT

By the Special decision of the State Examination Commission

He/she is entitled by this Diploma to carry out professional activities of any kind connected with the above-mentioned qualification and speciality.

Chairman of the State Examination Commission

Rector

Dean of the Faculty

TBILISI, JULY, 31 1995

Regd No. 4993.