საექსპერტო შეფასება

ანგარიშზე: „ქ. თბილისში, გლდანის დასახლება, VI მ/რ კორპუსი № 1-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე ს.კ. 01.11.10.010.032 ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევები"

შ.პ.ს. „ბიჯი"-ს ხელმძღვანელობის თხოვნით, ჩვენს მიერ 2019 წლის 16 მარტს შემოწმებული იქნა ქ. თბილისში, გლდანის დასახლება, VI მ/რ კორპუსი №1-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე ს.კ. 01.11.10.010.032 ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაცია.

შემოწმების მიზანი: დადგინდეს ქ. თბილისში, გლდანის დასახლება, VI მ/რ კორპუსი № 1-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე ს.კ. 01.11.10.010.032 ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების და მის საფუძველზე შედგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სახელმწიფო სტანდარტებთან.

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს. „გეოგემა"-ს გეოლოგიური ჯგუფის მიერ 2019 წლის თებერვალში. სამუშაოს უშუალო ხელმძღვანელი ინჟ. გეოლოგი მ. ბაბილოძე. მათ გეოტექნიკურ ლაბორატორიაშია შესრულებული გრუნტების თვისებათა გამოკვლევა და გრუნტის წყლის ქიმიური ანალიზები მათი ბეტონის ნაკეთობაზე აგრესიულობის დასადგენად.

საექსპერტოდ წარმოდგენილია:

1.	ანგარიშის ტექსტური ნაწილი, აკრეფილი კომპიუტერზე	6	გვ.
2.	ტექნიკური დავალება	1	გვ.
3.	მიწერილობა	1	გვ.
4.	ცხრილი გრუნტების თვისებებზე	1	გვ.
5.	ცხრილი გრუნტის წყლის ქიმიურ შედგენილობაზე	1	გვ.
7.	მოედნის ტოპოგეგმა	1	ფურც
6.	სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური სვეტები	1	ფურც.
7.	მოედნის გეოლოგიური ჭრილი	2	ფურც.

პროექტით საკვლევ მოედანზე უნდა აშენდეს 8 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, სარდაფით. შენობის ზომებია გეგმაში – (20X22) მ. კონსტრუქციულად შენობა გადაწყვეტილია რკინაბეტონის კარკასში, შევსება იქნება აგურით, ან ბეტონის წვრილი ბლოკებით. რაც შეეხება საძირკვლის ტიპსა და ჩაღრმავებას, ის გადაწყდება მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევების შემდეგ.

მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების დასადგენად საკვლევ მოედანზე ავტომანქანაზე დამონტაჟებული საბურღი დაზგით გაყვანილი იქნა 3 ჭაბურღილი. მათი საერთო სიგრძე შეადგენს – 21.0 მეტრს. ჭაბურღილებიდან ამოღებული იქნა ნიმუშები მათი თვისებების დასახასიათებლად. აღებული იქნა აგრეთვე გრუნტის წყლის სინჯები მათი ქიმიზმის დასადგენად.

ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების ანალიზის შედეგად, მოედანზე გეოლოგიურ ჭრილში გამოყოფილი იქნა გრუნტის შემდეგი ფენები:

1. ფენა 1 – ნაყარი გრუნტი.
2. ფენა 2 – თიხა, თიხნარის შუაშრეებით.
3. ფენა 3 – თიხა, ღორღის ჩანართებით.

ანგარიშში მოკლედ არის მოცემული საკვლევი ტერიტორიის გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები. მოცემულია ზემოაღნიშნული ქანების დახასიათება, მათი ნორმატიული და საანგარიშო მაჩვენებლები. განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება თიხებზე. აღნიშნულია, რომ თიხები ხასიათდებიან დაბალი სიმტკიცის მაჩვენებლებით $\varphi = 8\text{-}16°$, $C = 0{,}36$ კგ/სმ^2. ალბათ საჭირო გახდება შენობას გაუკეთდეს ხრეშის ხელოვნური ბალიში. ამის შესახებ კი ანგარიშში არაფერია ნათქვამი. ავტორი თვლის, რომ ეს არის კონსტრუქტორის პრეროგატივა.

ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ აღნიშნულია, რომ გრუნტის წყალი გახსნილი იქნა მიწის ზედაპირიდან 5.5-7.8 მ სიღრმეზე. წყალი იჩენს სხვადასხვა ინტენსივობის აგრესიას ბეტონის მიმართ, იმის მიხედვით, თუ როგორი ცემენტით გამოყენებულ ბეტონში.

დასკვნა

ქ. თბილისში, გლდანის დასახლება, VI მ/რ კორპუსი № 1-ის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთზე ს.კ. 01.11.10.010.032 ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს. ჩვენს მიერ გამოთქმული ცალკეული შენიშვნები ჩატარებული სამუშაოების მიმართ, ავტორის მიერ მიღებული იქნა მხედველობაში და ანგარიშში შეტანილია სათანადო კორექტივები. დასასრულს აღვნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ანგარიში იმსახურებს დადებით შეფასებას. იგი შეიძლება საფუძვლად დაედოს მშენებლობის პროექტს საინჟინრო-გეოლოგიურ ნაწილში.

საქართველოს დამსახურებული მშენებელი
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი გ. ჭოხონელიძე

CV - ჭოხონელიძე გუგა

გვარი, სახელი, მამის სახელი	ჭოხონელიძე გუგა ილიას ძე
ბინის ტელეფონის ნომერი	ქ. თბილისი, კეკელიძის №10, ბინა 25 ტელ.: 2-22-00-44
დაბადების თარიღი	1928 წლის 16 თებერვალი
განათლება	1945 წელს დავამთავრე ქ. თბილისის 12 ვაჟთა სკოლა, 1950 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუ სამშენებლო ფაკულტეტი, მშენებელ-ინჟინერის სპეციალობით, 1972 წელს დავამთავრე იგივე ინსტიტუტი, ინჟინერ-გეოლოგის სპეციალობით.
მინიჭებული კვალიფიკაცია	1974 წელს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (დიპლომი) 1975 წელს პროფესორი საინჟინრო გეოლოგიაში (დიპლომი) 2000 წელს საქართველოს საინჟინრო აკადემიის - აკადემიკოსი
საქმიანობა და სამუშაო გამოცდილება	1950-1958 წწ. ჰიდროგეოლოგიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი; 1958-1974წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში; 1983 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტ გრუნტების მექანიკისა და ფუძე-საძირკვლების მიმართულ ხელმძღვანელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები და პუბლიკაციები	გამოქვეყნებულია 98 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის მონოგრაფ „საქართველოს ლიოსისებური გრუნტები“ (1976წ) და „ამიერკავკასიის ლიოსისებური გრუნტები“ (1988 წ.) შესწავლილი და ანგარიშები დაწერილი მაქვს ინგურის ჰიდროელექტროსადგურის, ქ. თბილისის, ქ. რუსთავ სოხუმისა და ქ. ფოთის საინჟინრო „გეოლოგიურ პირობ გაცემული მაქვს 100-ზე მეტი საექსპერტო დასკვნა მშენებლობა დაკავშირებული ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებზე. მაქვს გამოგონებები გრუნტების გამაგრებაზე. ვარ ავტორი სახელმძღვანელოებისა: „გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლები“ 2005 წ. და „ საინჟინრო ნაგებობები“ (2012 წ.). ვარ ავტორი სამშენებლო ნორმების: 2.02.01 – 2003 წ. „შენობა-ნაგებობათა ფუძე-საძირკვლები“.
უცხო ენების ცოდნა	ქართული - მშობლიური; რუსული - კარგად; ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით

ДИПЛОМ
ДОКТОРА НАУК

МВН № 007499

Решением
Высшей Аттестационной Комиссии
от 28 января 1972 г. (протокол № 8)


Сохиладзе Луго Ильичу

ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Председатель Высшей
Аттестационной Комиссии

Ученый Секретарь Высшей
Аттестационной Комиссии

Москва, 10 февраля 1972 г.



დიპლომი

ЯІ № 168169

ეს დიპლომი მიეცა გუგა ილიას ძე
ჭოხონელიძეს
მასზე, რომ იგი 1961 წელს შევიდა ვ.ლენინის
სახ. შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი
საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1972 წელს დაამთავრა
ამონიშნული ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით ჰიდრომელიორაცია
და მიენიჭა მელიორატორის კვალიფიკაცია

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კომისიის 1972 წ.
„ 30 ივნისის ოქმის გადაწყვეტილებით
გ. ჭოხონელიძეს მიენიჭა
ჰიდრომელიორატორის კვალიფიკაცია

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1972 წ. „ 2 აგვისტო

სარეგისტრაციო № ГЕ-205

Грузинская тип.



საქართველოს რესპუბლიკა
მოქალაქის პირადობის მოწმობა

პირადი № 01026010539

სახელი გუგა

გვარი გოხონელიძე

დაბადების თარიღი 16.02.1928 წ.


დაბადების ადგილი თბილისი

ეროვნება _____

№ ღ 0266413

გ. ქოხონელიძე

პირადი ხელმოწერა



მოქალაქეობა _____

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება თბილისის საბურთალო
რაიონის შ.ს. მეორე ბიუგანყოფილება

გაცემის თარიღი 29.09.2000 წ.

მოქმედების ვადა
_____

ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა