კონსტრუქციული დასკვნა

სასტუმრო „ნატა" ს პირველ ფლიგელზე ერთი სართულის დაშენების შესაძლებლობაზე

სასტუმრო „ნატა" მდებარეობს დუტუ მეგრელის ქ. 2 [ყოფილი სურფ-მინასის ქ], თბილისის ისტორიულ ნაწილში [ისან-ავლაბარი], რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ გააჩნია.

თბილისის მთავარი არქიტექტორ შოთა ყავლაშვილის პერიოდში შენობის სრული რეკონსტრუქცია მოხდა, გაუმ გრდა საძირკვლები, ჩაესხა რკინაბეტონის კოლონები, მოეწყო რკინაბეტონის სარტყელი და რკინაბეტონის დახურვა-ფილა.

ვიზუალური დათვალიერებისას ვერ შევამჩნიე ბზარები, ჯდომები და რაიმე კონსტრუქციული დარღვევები, კედლები აბსოლუტური ვერტიკალურია.

დაშენებისას გასათვალისწინებელია ის რომ შენობა ძველია, ამიტომ საჭიროა, გამოყენებულ იქნეს მსუბუქი სამშენებლო მასალები, მაგ. პერლიტის ან ქაფბეტონის ბლოკები, ტიხრები გიფსკარდონის, ხოლო კარკასი შესრულდეს ლითონის მილი-კვადრატებისაგან. არსებული დახურვის მოჭიმვა და დათბუნება ასაყრელია.

კონსტრუქციული რაიმე პრობლემა არ არსებობს, ამიტომ შესაძლებელია ერთი სართულის დაშენება, ასევე შესაძლებელია გალერეა აივნების მონტაჟი.

კონსტრუქტორი: დ. ცხვედაძე