კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, თორნიკე ერისთავის ქუჩა #1-ში შპს.”ალსა”-ს საკუთრებაში არსებული პურის ქარხნის შენობის მიშენების დემონტაჟის შესახებ.

ქ. თბილისში, თორნიკე ერისთავის ქუჩა #1-ში შპს.”ალსა”-ს საკუთრებაში არსებული პურის ქარხნის შენობა (01/1)-ის, მიშენება (03/1), რომლის დემონტაჟიც იგეგმება წარმოადგენს ერთ სართულიან ნაგებობას, რომელიც მიშენებულია მოგვიანებით. სამი კედელი დამოუკიდებელია და მიდგმულია არსებულ შენობაზე. სადემონტაჟო შენობა 03/1 მზიდკედლებიანია, 20 სმ იანი ბლოკის წყობით და თუნუქის გადახურვით. მისი დემონტაჟი ძირითადი შენობის მდგრადობაზე გავლენას არ იქონიებს. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ხელით, მძიმე ტექნიკის ჩარევის გარეშე. დემონტაჟის პროცესში დაცულ იქნას მშენებლობის უსაფრთხოების მოთხოვნები.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: ა. კორტავა

21-06-2019