ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 691273
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B13121196
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 11/12/2013 11:25:05

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს შენობა-ნაგებობათა კვლევისა და ექსპერტიზის ცენტრი
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, თამარ მეფის გამზ., №5, ბინა 42
საიდენტიფიკაციო კოდი:	404862699
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	20/05/2010
მარეგისტრირებელი ორგანო:	საჯარო რეესტრი
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი დიდუბე-ჩუღურეთის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01005016709, რევაზ ცხვედაძე,
  დირექტორი, ,

პარტნიორები

მფლობელი	წილი	წილის მმართველი
01005016709, რევაზ ცხვედაძე,	100.00000000%	

ვალდებულება

გირავნობა

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

შპს „შენობა-ნაგებობათა კვლევისა და
ექსპერტიზის ცენტრი"
LTD „THE CENTER OF BUILDING RESEARCH
AND EXPERTISE"

თბილისი, თამარ მეფის გამზირი 5ა
Tamar Mefis gam 5a, Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32227704, E-mail: expertisecntr@email.com

20.10.2016 № 16-89
თქვ. № _____

ექსპერტიზის დასკვნა

ობიექტის მისამართი:- თბილისში პეტეფის ქუჩისა და დასუფთავების ტრესტის მიმდებარედ მრავალფუნქციური (საცხოვრებელი,სავაჭრო,საოფისე) შენობა (ს.კ.01.17.10.005.012.) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური ძიების პროექტისათვი ექსპერტიზის შესახებ

დასკვნის შედგენის საფუძველი: ხელშეკრულება 20.09.2016 წ

ობიექტის დასახელება: თბილისში პეტეფის ქუჩისა და დასუფთავების ტრესტის მიმდებარედ მრავალფუნქციური (საცხოვრებელი,სავაჭრო,საოფისე) შენობის (ს.კ.01.17.10.005.012.) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური ძიების პროექტისათვის ექსპერტიზის ჩატარება



ვამტკიცებ შენობა-ნაგებობათა კვლევის და
ექსპერტიზის ცენტრის

დირექტორი [illegible]

თბილისი [illegible] 2016 წლის

ექსპერტიზის დასკვნა

თბილისში თბილისში პეტეფის ქუჩისა და დასუფთავების ტრესტის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ს.კ.01.17.10.005.012.) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური ძიები პროექტისათვის ექსპერტიზის შესახებ

თბილისი

2016წელი

1. შესავალი

2016 წლის 20 სექტემბერს შპს „არქ-არეა ", დირექტორ ზურაბ კამლაძე

და შპს „შენობა ნაგებობათა კვლევის და ექსპერტიზის ცენტრი "-ს დირექტორს რევაზ ცხვედაძეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე დაინიშნა ექსპერტიზა.

2. ექსპერტის მონაცემები

დათო ჯანყარაშვილი – განათლება უმაღლესი, კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი, მშენებლობის ექსპერტის, მშენებლობის აკადემიური დოქტორის ხარისხი, მუშაობის სტაჟი – 38 წელი.

3. ექსპერტის წინაშე დასმული შეკითხვა

გთხოვთ ჩაგვიტაროთ თბილისში პეტეფის ქუჩისა და დასუფთავების ტრესტის მიმდებარედ მრავალფუნქციური (საცხოვრებელი,სავაჭრო,საოფისე) შენობა (ს.კ.01.17.10.005.012.) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური ძიების პროექტის ექსპერტიზა .

წარმოდგენილი მასალები

1. საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა – 7 ფურცლად;
2. გრაფიკული დანართებიდა ცხრილები – 13ფურცლად;

გამოყენებული ნორმატიული ლიტერატურა

-სამშენებლო ნორმების და წესების – „სეისმომედეგი მშენებლობა" (პნ 01.01-09) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284. 2009 წლის 7 ოქტომბერი, ქ. თბილისი;

- სამშენებლო ნორმების და წესების – „შენობების და ნაგებობების ფუძეები" (პნ 02.01-08) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1924. 2008 წლის 17 სექტემბერი, ქ. თბილისი;
- დაპროექტების ნორმების – „სამშენებლო კლიმატოლოგია". საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1743. 2008 წლის 25 აგვისტო, ქ. თბილისი;
- СНиП 1.02.07-87 „საინჟინრო-საძიებო სამუშაოების მშენებლობისათვის";
- Справочник проектировщика. „Основания фундаменты и подземные сооружения". М. 1985 г.

კვლევითი ნაწილი

2016 წლის სექტემბერში შპს „დიზაინგრუპის"-ის მიერ, დირექტორი გ ჭუმბაძე, ინჟინერ-გეოლოგი ტ.ლომიძე) ტექნიკური დავალების მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარდა თბილისში პეტეფის ქუჩისა და დასუფთავების ტრესტის მიმდებარედ მრავალფუნქციური (საცხოვრებელი,სავაჭრო,საოფისე) შენობა (ს.კ.01.17.10.005.012.) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები.ინჟინერ-გეოლოგი ტ.ლომიძე

აღნიშნულის მიზნით გამოკვლევა ჩატარდა ნორმატიული დოკუმენტების: „Инженерные изыскания для строительства"СП-11-105-97, Госстрой СССР „Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочних грунтов", „სეისმომედეგი მშენებლობა" (პნ01.01-09), შენობების და ნაგებობების

ფუძეები“ (პნ02.01-08) და „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ01.05-08) მოთხოვნების შესაბამისად გაბურღილი იქნა 4ჭაბურღილი სიღრმით 15 მ-მდე, საერთო სიღრმით 60მ. აღებული იქნა თიხური გრუნტის 4 ნიმუში ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსასაზღვრავად და წყლის ერთი სინჯი მისი აგრესიული თვისებების დასადგენად.

ადგილმდებარეობის ვიზუალური დათვალიერების, ჭაბურღილების ბურღვის, ლაბორატორიული კვლევისა და საფონდო მასალების კამერალური დამუშავების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია:

ჭაბურღილების ლითოლოგიური ჭრილები;
უბნის გრძივი გეოლოგიური ჭრილები;
გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობის ცხრილები;
გრუნტის წყლის ლაბორატორიული კვლევის შედეგი;
გრუნტების ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობის ცხრილი;
საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა.

ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია ზედა ეოცენის ასაკის ნალექებით, რომლებიც ზევიდან გადაფარულია დელუვიური გრუნტით.

რეგიონის გეოლოგიური აგებულება-ქანების რაობა, ასაკი, გენეზისი და ა.შ. განსაზღვრავს მის სეისმურობას. ნორმატიული დოკუმენტის „სეისმომედეგი მშენებლობა (პნ01.01-09) მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება მიწისძვრების 8 ბალიან ზონას.

საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემატური რუქის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის ფოროვან ნაპრალოვანი წყლების რაიონს უბანი მდებარეობს თხემზე რომლის ზედაპირი არის სწორი და ჰორიზონტული.

საკვლევი უბნის ფარგლებში გრუნტის წყალი დაფიქსირდა ოთხივე ჭაბურღილში. შურფებიდან აღებული იქნა ქვიშაქვების ნიმუშები და მათზე ჩატარებული იქნა ლაბორატორიული გამოკვლევები. მიღებული შედეგების მიხედვით, გრუნტის სიმტკიცის ზღვარის მნიშვნელობა ერთღერძა კუმშვაზე, წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში შეადგენს R_c=2.3 კგ/სმ², , აგრეთვე, გრუნტის სიმკვრივე ρ=2.0 გ/სმ³, დარბილების კოეფიციენტი K_{sf}=0.565, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გრუნტი დარბილებადია. საძიკრელის ფუძე-გრუნტის პირობითი საანგარიშო წინაღობაა R_o=2.3კგ/სმ². დანართში მოცემულია შურფების ლითოლოგიური ჭრილები.

საპროექტო შენობის ტერიტორიაზე ჩატარებული საველე გეოტექნიკური გამოკვლევების მონაცემების საფუძველზე გამოიყოფა მხოლოდ სამი ფენა – საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე):

სგე 1 თიხნარი ყვითელი ფერის, ნახევრადმყარი კონსისტენციის. ამ ფენის სიმძლავრე ვარირებს 2.40-დან-4.70მ-ის ფარგლებში.

სგე 2 თიხნარი ყვითლი ფერის ღორღის, ხვინჭისა და ლოდების ჩანართებით 15-20%-მდე, ძნელპლასტიური კონსისტენციის.

სგე 3 თხელ და საშუალოშრეებრივი ქვიშაქვებისა 60%) და ძირითადი თიხების მორიგეობა, რომელიც 2.5-3.0მ-ის სისქის ფარგლებში არის ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული. ხოლო ქვევით სუსტად გამოფიტული და დანაპრალიანებული. იგი შეიძლება გამოყენებული იქნეს შენობის საფუძვლად მისი საკმაოდ დიდი ამტანუნარიანობის გამო. გრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილებში.

საკვლევი უბნის ფარგლებში გრუნტის წყალი გამოვლინდა ოთხივე ჭაბურღილში. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები და მოვლენები საკვლევი უბნის ფარგლებში არ ფიქსირდება.

ამრიგად ზემოთმოყვანილი გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, საკვლევი ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება მეორე კატეგორიას. საბოლოოდ მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები.

გამოკვლეული უბანი აგებულია სგე 1 თიხნარი ყვითელი ფერის, მყარი კონსისტენციის.

სგე 2 რიყნარი 10%-მდე ლოდების ჩანართებით, თიხიანი ქვიშის შემავსებლით, მცირეტენიანი. გრუნტის ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში.

სგე 3 თხელშრეებრივი ქვიშაქვებისა 50%) და არგილიტების მორიგეობა, რომელიც 2.5-3.0მ-ის სიმძლავრის არის ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული. ხოლო ქვევით სუსტად გამოფიტული და დანაპრალიანებული. იგი შეიძლება გამოყენებული იქნეს შენობის საფუძვლად მისი საკმაოდ დიდი ამტანუნარიანობის გამო. გრუნტის ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების რუკის მიხედვით, საკვლევი უბანი განთავსებულია 8 ბალიან სეისმურ ზონაში რაც საესებით შეესაბამება მოქმედი ნორმატული დოკუმენტების მოთხოვნებს. საპროექტო შენობის საძირკველი უნდა განთავსდეს სგე 3-ზე. ნაშრომის მიმართ შენიშვნები არ გვაქვს.

დასკვნა

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ქ. თბილისში, შპს „დიზაინგრუპის“-ის მიერ, (დირექტორი გ.ჭუმბაძე, ინჟინერ-გეოლოგი ტ.ლომიძე) თბილისში პეტეფის ქუჩისა და დასუფთავების ტრესტის მიმდებარედ მრავალფუნქციური (საცხოვრებელი,სავაჭრო,საოფისე) შენობა

(ს.კ.01.17.10.005.012.) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური ძიების კვლევის შედეგები ძირითადად პასუხობს მოქმედი ნორმატული დოკუმენტების მოთხოვნებს. საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ანგარიშს ეძლევა დადებითი შეფასება,

ექსპერტი დ.ჯანყარა შვილი

საქართველო

მოქალაქის პირადობის მოწმობა



პირადი № 01008039076

სახელი დავით

გვარი ჯანყარაშვილი

დაბადების თარიღი 03.02.1946

დაბადების ადგილი თბილისი

№ ბ 1319867

პირადი ხელმოწერა

მისამართი თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ. მ/რ 4 კორ.11 ბ.58

ჩანაწერის გამცემი ორგანოს დასახელება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ვაკის სამსახური

გაცემის თარიღი 09.07.2009

მოქმედების ვადა 09.07.2019

რეგისტრაციის თარიღი 19.08.1987

ბ.ა.

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

დამკვეთი: სსიპ სრსა შემსრულებელი: შპს „კაბადონი +“; სფს რეგისტრაციის № 05-1623



CV

პერსონალური ინფორმაცია

სახელი, გვარი:	**ჯანყარაშვილი დავითი**
დაბადების თარიღი:	1946 წლის 3 თებერვალი
დაბადების ადგილი:	ქ. თბილისი
მისამართი :	ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 2 მ/რ, 4 კვ.კ.11, ბ.58.
ტელეფონი:	231-63-65, 599-33-20-64
ელ.ფოსტა:	doqtori.55@gmail.com

პროფესიული მოღვაწეობა

სამეც. / აკად. ხარისხი:	ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სამუშაო ადგილი/ორგანიზაცია:	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწესებულების მისამართი:	კოსტავას ქ. № 68, სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, IV სართული, ოთახი ბ-430
თანამდებობა :	ასოცირებული-პროფესორი

განათლება

ჩარიცხვის და დამთავრების წლები	1964-1969წწ. ვ.ი. ლენინის სახ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი. წარჩინებით. 1973-1976 წწ. ასპირანტურა, ქ.თბილისის კ. ზავრიევის სახელობის "სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის ზღვრული წინასწორობის განყოფილების ასპირანტი." ამავე წლებში დისერტაციაზე ვმუშაობდი ქ. ვილნიუსის სამშენებლო ინსტიტუტის სამშენებლო მექანიკის კათედრაზე. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, „სამშენებლო მექანიკა“, ვილნიუსის სამშენებლო საინინრო ინსტიტუტი 1979 წ. 14 მაისი დისერტაცია „ჰიპარის ფორმის წინასწარდაძაბული ვანტური სისტემის ზღვრული მდგომარეობა გეომეტრიული არაწრფიობის გათვალისწინებით“. ხელმძღვანელი პროფესორი ა. ჩიჟასი და პროფესორი ნ. ახვლედიანი.

სამუშაო გამოცდილება

2006 წლიდან-დღემდე	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
1998 -2006	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო

	მექანიკის და სეისმომედეგობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
1976-1979	საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი ინჟინერი
1969-1973	საპროექტო ინსტიტუტ "კავგიპროტრანსის" სსმ განყოფილების უფროსი ინჟინერი.

მეცნიერული მიღწევები

მონოგრაფია	
სახელმძღვანელო	5
სტატიები	10
კონფერენციები	2
გამოგონებები	-
გრანტები	-

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://gtu.ge/mecniereba2011

ენების ცოდნა

რუსული	თავისუფლად
გერმანული	თავისუფლად
ინგლისური	ლექსიკონის გამოყენებით

პედაგოგიური საქმიანობა

პროფესიული სწავლება	ტექნიკური მექანიკა
ბაკალავრიატი	სამშენებლო მექანიკა
ბაკალავრიატი	სეისმომედეგობა
ბაკალავრიატი	თხელკედლიანი სივრცითი სისტემები
მაგისტრატურა	სამშენებლო მექანიკის სპეცკურსი

ინტერესის სფერო

ფილებისა და გარსების ოპტიმალური დაგეგმარება.

დრეკად-პლასტიკური სისტემების და ანაკრები კონსტრუქციების ზიდვის უნარის საკითხები.

ფილებისა და გარსების გაანგარიშების საკითხები მათი გეომეტრიული და ფიზიკური მახასიათებლების ნახტომისებური ცვლილებების გათვალისწინებით.

სამფენოვანი ფირფიტებისა და გარსების გაანგარიშება მასალის დრეკად-პლასტიკური თვისებების გათვალისწინებით.

შენობების, როგორც დისკრეტულ-კონტინუალური სისტემების გამოკვლევა, მიწისძვრისას აღძრული იმპულსურ ზემოქმედებაში.

მრავალკვანძიანი წინასწარდაძაბული ვანტური სისტემების ზიდვის უნარის გამოკვლევა გეომეტრიული არაწრფიობის გათვალისწინებით.

დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები

საქართველოს სსრ უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტროს ჯილდო დ.გ. ჯანყარაშვილს-საქ. ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაქულტეტის პროფბიუროს თავჯდომარეს საქართველოს პროფკავშირების XVII ყრილობის დელეგატს, განათლების, უმაღლესი სკოლებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების მუშაკთა პროფკავშირული ორგანიზაციების მუშაობაში აქტიური მონაწილეობისათვის.
კამპუჩიის სახალხო რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების სამინისტროს ჯილდო 1983-86 წწ-ში ქ. პნომპენის უმაღლეს ტექნიკურ ინსტიტუტში პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის.

ჰობი

სპორტი, მუსიკა, ლიტერატურა.