ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01191401729**
თარიღი: **20/05/2019**
პინი: **3121**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ადრესატი: შპს ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404945244
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №32, ბ. 3

თქვენი N10/01191154076-17 განცხადების პასუხად გეგზავნებათ ბრძანება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

დანართი: ბრძანების ერთი ეგზემპლარი.

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

მუნიციპალური სერვისების მართვის სააგენტო
თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის
მერია
MSDA-015
405026877

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

№3-10/01191154076-17
"17." 05. 2019 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, ქუჩა სულხან ცინცაძე, №23-ში (საკ. კოდი №01.10.14.027.101) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (სამედიცინო დაწესებულება (ამბულატორია) – III კლასი) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №3119872 28.02.2017წ.

ინსპექციის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, ქუჩა სულხან ცინცაძე, №23-ში (საკ. კოდი №01.10.14.027.101) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

"ა/-გ" ფასადი: +4.05 და +16.35 ნიშნულზე გაზრდილია პარაპეტის სიმაღლე. "ა-ბ" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ბაქანი და პანდუსი, რომელიც სცდება საკადასტრო ხაზებს.

"1-6" ფასადი: "2-3" მონაკვეთში გაუქმებულია კიბე. "3-4" მონაკვეთში +13.05 ნიშნულზე გაუქმებულია მინაბლოკი და მოწყობილია ფანჯრები. "4-5"მონაკვეთში კარის თავზე დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილი, ამავე მონაკვეთში შეცვლილია კედლის ფორმა.

"გ-ა/"ფასადი: კიბეს მონაცვლებული აქვს ადგილი და გაუქმებულია შემინვა. "გ" ღერძთან +13,05 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია საჰაერო მილი.

"6-1" ფასადი: "6-4" მონაკვეთში +13.05 ნიშნულზე გაუქმებულია კედლის ნაწილი და შეცვლილია პარაპეტის ფორმა. "3-2" მონაკვეთში დამატებულია კონდენციონერი. "3-2" მონაკვეთში მოწყობილია ბეტონის სარინელი. "2-1" მონაკვეთში მოწყობილია კაპიტალური კედელი.

გეგმების მიხედვით: 0.00 ნიშნულზე "ა-ა/" ღერძებში შემცირებულია მიშენების ფართი."ბ-გ" მონაკვეთში "5" ღერძზე შემცირებულია კიბის საფეხურების რაოდენობა და შეცვლილია ფორმა. +18.55 ნიშნულზე დამატებით მოწყოილია, კონდიციონერები გამწოვი და საჰაერო მილები, გენერატორი.

ნაწილობრივ შეცვლილია ღებვის ფერი, კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ნახატი, გაბარიტი და ადგილმდებარეობა. დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილები.

+4.05 ნიშნულზე "1" ღერძის გარეთ მოწყობილია მცირე ზომის კედლები, ხოლო "1/" ღერძზე 1-2 მონაკვეთში კიბე. შეცვლილია შშმ პირთათვის განკუთვნილი ამწეს გაბარიტები." 1/" გარეთ "6" ღერძზე დამატებით მოწყობილია ღობე. ნაწილობრივ შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა. "ა/" ღერძის გარეთ მდებარე ბეტონის კედელი სცდება საკადასტრო ხაზებს.

საქ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-6 თავის, ამავე კოდექსის 83-ე და 177-ე მუხლების, საქართველოს მთავრობის 24.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის, 62-ე მუხლის, ქ. თბილისის საკრებულოს №28-95 25.09.2018წ. დადგენილების, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-94 დადგენილებით

დამტკიცებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ჯ“ ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. "ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი"-ს, ქ. თბილისში ქუჩა სულხან ცინცაძე, №23-ში (საკ. კოდი №01.10.14.027.101) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (სამედიცინო დაწესებულება (ამბულატორია) – III კლასი) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.

2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №10/01191154076-17 25.04.2019წ. და №10/01191303357-17 10.05.2019წ. განცხადებები.

მუნიციპალური ინსპექციის
უფროსის მოადგილე

გიორგი გეჯაძე

საგადახდო დავალება
Payment Order

1561120981 | GEL | ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი / Date 21/06/2019

გადამხდელი / Sender

შპს ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი, 404945244

რეფერენსი / Ref. Num. 2714731655

გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account GE28TB7724536020100002

თანხა / Amount 10,000.00 GEL

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank | ბანკის კოდი / Bank Code

სს თიბისი ბანკი | TBCBGE22

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

ათი ათასი ლარი და 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name შპს ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი,

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 404945244

მიმღები / Receiver

ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code 300773263

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury | ბანკის კოდი / Bank Code

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური | TRESGE22

ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი
Document submission/receiving date
21/06/2019

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

ხელმოწერა
Signature

დასტამპილია ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი TBC BANK
PRINTED VIA INTERNET BANKING

ხელმოწერები
Signatures

ბ.ა.

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია

№ 4-11/1028-19

"18" 06 2019 წ.

დადგენილება №000424
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

18.06.2019წ. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

მე, მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილემ გიორგი გეჯაძემ განვიხილე 2019 წლის 18 ივნისის №000424 შემოწმების აქტი „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ", შედგენილი **შ.პ.ს. „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი"-ს** (ს/კ №404945244; დირექტორი - ლია ჭყონია; მის: ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზირი, №32, ბ. 3) მიმართ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) 1-ლი ნაწილის „ა" პუნქტის „ა.ბ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დარღვევაზე და **გამოვარკვიე:**

ქ. თბილისში, ქუჩა სულხან ცინცაძე, №23-ში (ს/კ №01.10.14.027.101) შ.პ.ს. „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი"-ს მიერ, განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულების (ამბულატორია) მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №3119872 28.02.2017წ. ბრძანებით შეთანხმებული კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით: **"ა/-გ" ფასადი:** +4.05 და +16.35 ნიშნულზე გაზრდილია პარაპეტის სიმაღლე. "ა-ბ" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ბაქანი და პანდუსი, რომელიც სცდება საკადასტრო ხაზებს. **"1-6" ფასადი:** "2-3" მონაკვეთში გაუქმებულია კიბე. "3-4" მონაკვეთში *+13.05* ნიშნულზე გაუქმებულია მინაბლოკი და მოწყობილია ფანჯრები. "4-5" მონაკვეთში კარის თავზე დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილი, ამავე მონაკვეთში შეცვლილია კედლის ფორმა. **"გ-ა/"ფასადი:** კიბეს მონაცვლებული აქვს ადგილი და გაუქმებულია შემინვა. "ბ" ღერძთან +13,05 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია საჰაერო მილი. **"6-1" ფასადი:** "6-4" მონაკვეთში +13.05 ნიშნულზე გაუქმებულია კედლის ნაწილი და შეცვლილია პარაპეტის ფორმა. "3-2" მონაკვეთში დამატებულია კონდენციონერი. "3-2" მონაკვეთში მოწყობილია ბეტონის სარინელი. "2-1" მონაკვეთში მოწყობილია კაპიტალური კედელი. **გეგმების მიხედვით:** 0.00 ნიშნულზე "ა-ა/" ღერძებში შემცირებულია მიშენების ფართი."ბ-გ" მონაკვეთში "5" ღერძზე შემცირებულია კიბის საფეხურების რაოდენობა და შეცვლილია ფორმა. +18.55 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია, კონდიციონერები, გამწოვი და საჰაერო მილები, გენერატორი. ნაწილობრივ

შეცვლილია ღებვის ფერი, კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ნახატი, გაბარიტი და ადგილმდებარეობა. დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილები. +4.05 ნიშნულზე "1" ღერძის გარეთ მოწყობილია მცირე ზომის კედლები, ხოლო "1/" ღერძზე 1-2 მონაკვეთში კიბე. შეცვლილია შშმ პირთათვის განკუთვნილი ამწეს გაბარიტები." 1/" გარეთ "6" ღერძზე დამატებით მოწყობილია ღობე. ნაწილობრივ შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა. "ა/" ღერძის გარეთ მდებარე ბეტონის კედელი სცდება საკადასტრო ხაზებს.

დამკვეთმა ზემოაღნიშნული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მოთხოვნით მომართა 2019 წლის 25 აპრილს №10/01191154076-17 განცხადებით, ხოლო ექსლუატაციაში მიღებაზე უარი ეთქვა 2019 წლის 17 მაისს №ბ-10/01191154076-17 ბრძანებით. აღსანიშნავია, რომ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის №3119872 28.02.2017წ. ბრძანებით მშენებლობის ვადად განისაზღვრა 28.02.2017წ-დან 28.10.2018წ-ის ჩათვლით.

2019 წლის 18 ივნისს საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის „ზ" პუნქტის საფუძველზე, შედგა შემოწმების აქტი №000424 „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ." საქმეშია, მხარის №10/0119162352-17 11.06.2019 განცხადება; ობიექტის ამსახველი ფოტომასალა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან შ.პ.ს. „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი"-ს მიერ, ჩადენილია საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) 1-ლი ნაწილის „ა" პუნქტის „ა.ბ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ ქ. თბილისში, ქუჩა სულხან ცინცაძე, №23-ში (ს/კ №01.10.14.027.101) განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულების (ამბულატორია) მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №3119872 28.02.2017წ. ბრძანებით შეთანხმებული კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით.

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით „მშენებლობის ნებაროვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ", საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 25-ე მუხლის მე-9 ნაწილის „ა" პუნქტით, 25-ე მუხლის მე-18 ნაწილით, 25-ე მუხლის 21-ე ნაწილით, 25-ე მუხლის 22-ე ნაწილით, 26-ე მუხლის მე-3 ნაწილითა და 45-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა" პუნქტის „ა.ბ." ქვეპუნქტით,

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი" დაჯარიმდეს 10000 (ათიათასი) ლარით პროექტის დარღვევით III კლასის შენობა-ნაგებობის (სამედიცინო დაწესებულება (ამბულატორია)) მშენებლობისათვის;

2. შ.პ.ს. „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი"-ს დაევალოს, საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში: საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ

ანგარიშზე - მიმღების დასახელება: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: **TRESGE22,** საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263, გადახდის დანიშნულება: დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე;

3. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი"-ს დაეკალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა;

4. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, „დამრღვევის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას საურავის დაკისრების შესახებ", ხოლო საქართველოს „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით;

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების სამართლებრივი საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, ჯარიმის დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, დამრღვევი დაჯარიმდება წინა ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც დამრღვევს შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ;

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან (ჩაბარებიდან /განთავსებიდან) 15 დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7);

მუნიციპალური ინსპექციის
უფროსის მოადგილე

გიორგი გეჯაძე

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

შემოწმების აქტი № 000424

(სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ)

შედგენის თარიღი: 18.06.2019

საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის თანახმად, სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შემოწმების აქტის შედგენით იწყება შემდეგი შემთხვევის გამო:

ა) მშენებლობის დემონტაჟის დაუყოვნებლივ შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღებისას;

ბ) მშენებლობის შეჩერების შესახებ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს დადგენილების შეუსრულებლობისას;

გ) დამრღვევისთვის საურავის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

დ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

ე) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების წარმოუდგენლობისას;

ზ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების გატარებას;

თ) სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს მიერ სამშენებლო ობიექტებზე არსებული დარღვევების გამოსწორების მიზნით გაცემული რეკომენდაციის შეუსრულებლობისას;

ი) მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევისას.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: _____

ობიექტის დასახელება და მისამართი: _____

შემოწმებით დადგინდა: _____

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა):

19.06.2019

თუ ვერ ხერხდება მხარისათვის შემოწმების აქტის გაცნობა (პირადად ჩაბარება), გაცნობად (ჩაბარებად) ჩაითვალოს მათი განთავსება შემოწმების აქტში მითითებული ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე („პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ" საქართველოს კოდექსის 25-ე მუხლის მე-19 ნაწილი).

შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს, თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით. (ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი).

განთავსების თარიღი

№000424 შემოწმების აქტის დანართი (დანართი ერთი ფურცელი)

“ა/-გ” ფასადი: +4.05 და +16.35 ნიშნულზე გაზრდილია პარაპეტის სიმაღლე. “ა-ბ” მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ბაქანი და პანდუსი, რომელიც სცდება საკადასტრო ხაზებს. **“1-6” ფასადი:** “2-3” მონაკვეთში გაუქმებულია კიბე. “3-4” მონაკვეთში +13.05 ნიშნულზე გაუქმებულია მინაბლოკი და მოწყობილია ფანჯრები. “4-5” მონაკვეთში კარის თავზე დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილი, ამავე მონაკვეთში შეცვლილია კედლის ფორმა. **“გ-ა/”ფასადი:** კიბეს მონაცვლებული აქვს ადგილი და გაუქმებულია შემინვა. “ბ” ღერძთან +13,05 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია საჰაერო მილი. **“6-1” ფასადი:** “6-4” მონაკვეთში +13.05 ნიშნულზე გაუქმებულია კედლის ნაწილი და შეცვლილია პარაპეტის ფორმა. “3-2” მონაკვეთში დამატებულია კონდენციონერი. “3-2” მონაკვეთში მოწყობილია ბეტონის სარინელი. “2-1” მონაკვეთში მოწყობილია კაპიტალური კედელი. **გეგმების მიხედვით:** 0.00 ნიშნულზე “ა-ა/” ღერძებში შემცირებულია მიშენების ფართი.”ბ-გ” მონაკვეთში “5” ღერძზე შემცირებულია კიბის საფეხურების რაოდენობა და შეცვლილია ფორმა. +18.55 ნიშნულზე დამატებით მოწყოილია, კონდიციონერები, გამწოვი და საჰაერო მილები, გენერატორი. ნაწილობრივ შეცვლილია ღებვის ფერი, კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ნახატი, გაბარიტი და ადგილმდებარეობა. დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილები. +4.05 ნიშნულზე “1” ღერძის გარეთ მოწყობილია მცირე ზომის კედლები, ხოლო “1/” ღერძზე 1-2 მონაკვეთში კიბე. შეცვლილია შშმ პირთათვის განკუთვნილი ამწეს გაბარიტები.” 1/” გარეთ “6” ღერძზე დამატებით მოწყობილია ღობე. ნაწილობრივ შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა. “ა/” ღერძის გარეთ მდებარე ბეტონის კედელი სცდება საკადასტრო ხაზებს.

საჯარო მოსამსახურე / ა.სონიშვილი /