ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01190041969**
თარიღი: **04/01/2019**
პინი: **3388**

ადრესატი: ოლეგი კორძაია
პირადი ნომერი: 62003000223
მისამართი: სოხუმი ს. იაშთხვა

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

თქვენი N19/01181641241-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში (საკ. კოდი 01.72.14.022.238) N3185804 06.04.2017წ. (N3895880 05.04.2018წ.) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 251-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებულისამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით ინსპექცია გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურულიპროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

დამატებით მოწყობილია მანსარდული სართული. ნაწილობრივ შეცვლილია კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების რაოდენობა, მდებარეობა, ვიზუალი და გაბარიტი. დამატებით მოწყობილია ლითონის მოაჯირები. ნაწილობრივ შეცვლილია შენობების მოპირკეთება და ღებვის ფერი. ნაწილობრივ შცვლილია კოლონების მდებარეობა და რაოდენობა. შეცვლილია მოაჯირების ღებვის ფერი. სარდაფის ნიშნულზე გაუქმებულია კიბე. შეცვლილია კიბის საფეხურების რაოდენობა და გაბარიტი. შეცვლილია შენობის გაბარიტი და ფართი. +12.96 ნიშნულზე გაზრდილია სართული სიმაღლე. შეცვლილია რელიეფის დონე.
„1-5"ფასადი: გაბარიტი. +0.00 ნიშნულზე „4" ღერძის მიმდებარედ დამატებით მოწყობილია კაპიტალური კედელი. დამატებით მოწყობილია სარდაფში ჩასასვლელი კიბე და კაპიტალური კედელი.
"A-K"ფასადი: +3.36 ნიშნულზე 2 მცირე ზომის აივნის ნაცვლად მოწყობილია ერთი აივანი მთელს ფასადზე. ამავე ნიშნულზე "C" ღერძის მიმდებარედ აივანზე დამატებით მოწყობლია კაპიტალური კედელი
საპროექტო ხარვეზი: მონილითური და კაპიტალური კედლები დაფერილია ერთ ფერში

დამატებით განგიმარტავთ, რომ „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 251-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად „რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება".

პატივისცემით,

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია MSDA-086 406026877

დოკუმენტი დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი