საქართველო, ქ. თბილისი
S.p.s. „monoliTi“
202242233
თევდორე მღვდლის ქ. №5

GEORGIA, TBILISI
„MONOLITI“ L.T.D.
202242233
5 TEVDORE MGVDELI STR.

№08/13 „23~იანვარი 2012 წ.

შ.პ.ს. ”მარენო”-ს დირექტორს ბატონ
ზურაბ პულუზაშვილს.

შემოწმება ჩაუტარდა ქალაქ თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №106-ში მდებარე სარდაფის მქონე სამ სართულიან შენობაში გამწოვი მილის მოწყობის ტექნიკურ შესაძლებლობას. არსებული შენობა კონსტრუქციულად მზიდ კედლებიანია, ნაშენი წითელი აგურის წყობით კირისა და ქვიშის ხსნარზე. შენობის მეორე სართულის ფარგლებში შ.პ.ს. ”მარენო”-მ, მესამე სართულის ფარგლებში მოქალაქე ქეთევან ნატროშვილმა და სხვენში (მანსარდის ფარგლებში) თავის საკუთრებაში არსებულ ფართობში მოქალაქე ეკა კიკვაძემ, ვენტილაციის მიზნით გამოანგრიეს მზიდი კედლის ნაწილი და მოაწყვეს სავენტილაციო-გამწოვი მილი კვეთებით:
-მეორე სართულზე b×h=25×60სმ.
-მესამე სართულზე b×h=35×35სმ.
-მანსარდში b×h=25×60სმ.
გამწოვი სავენტილაციო მილი კონსტრუქციულად შედგენილია ფოლადის კუთხოვანების კარკასისაგან, რომელიც შეფუთულია მოთუთიებული ფოლადის ფურცლებით.
საკითხის შესახებ შ.პ.ს. ”მონოლითი” გაცნობებთ, რომ ჩატარებული სამუშაოები მიგვაჩნია შესაძლებლად და არ გამოიწვევს შენობისათვის უარყოფით ტექნიკურ ზეგავლენას. ამასთან ერთად გაცნობებთ, რომ გამწოვი მილის ირგვლივ დარჩენილი სივრცე, მზიდი კედლის ფარგლებში შეივსოს წყობითბეტონ-ქვიშის ხსნარზე ან მჭლე ბეტონით სიმტკიცის კლასით B15.

შ.პ.ს. ”მონოლითი”-ს
დირექტორი. /გ. იაშვილი/

მთავარი ინჟინერი. /მ. საველიძე/