
კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, მირიან მეფის გამზირის მიმდებარედ, ნაკვეთი ს/კ №01.72.14.040/469, საპროექტო მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გავლენაზე მომიჯნავე ნაკვეთზე მშენებარე სახლების საიმედობაზე.

ქ. თბილისში, მირიან მეფის გამზირის მიმდებარედ, ნაკვეთი ს/კ №01.72.14.040/469, განსათავსებელი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მომიჯნავედ მიმდინარეობს ორი მარავალბინიანი სახლის მშენებლობა. იხ. ტოპო გეგმა (სურ.1) და მშენებარე №1 (6 სართულიანი) და №2 (9 სართულიანი) სახლი (სურ.2,3).



სურ.1



სურ.2
მშენებარე სახლი 1




სურ.3
მშენებარე სახლი 2


ინდ.მეწარმე "B&G"-ს მიერ ჩატარებული საინჟინრო-გელოგიური კვლევის და არსებული საპროექტო მასალებიდან გამომდინარე განსათავსებელი სახლი და მშენებარე სახლები დაფუძნებული იქნება თიხოვან გრუნტზე.

ამავე დროს დიდი ალბათობით საპროექტო სახლის მშენებლობის დაწყებამდე დამთავრებული იქნება მშენებარე „სახლი 1" და აშენებული იქნება „სახლი 2"-ის მნიშვნელოვანი ნაწილი. აქედან გამომდინარე, საპროექტო სახლის განთავსებით, მომიჯნავე სახლებზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებელია პროექტის შედგენისას განისაზღვროს ფუძეში დასაშვები ძაბვების მნიშვნელობები მომიჯნავე შენობებიდან მოსული დატვირთვების გათვალისწინებით და საჭიროების შემთხვევაში მიღებული იქნეს სათანადო კონსტრუქციული გადაწყვეტები (მაგ. არსებულ და საპროექტო შენობის საძირკვლებს შორის „შპუნტების" რიგის ფარდის შექმნით). კონსტრუქციული თვალსაზრისით, მიუხედავად ანგარიშის შედეგებისა, მიზანშეწონილია „სახლი 1"-ის საძირკვლის ფუძე გამიჯნული იქნეს საპროექტო შენობის ფუძისგან „შპუნტების" რიგით.

მთავარი
კონსტრუქტორი ნ გეჯაძე

შპუნტური კედლის მოწყობის სქემა





ფორმატი PAPER SIZE	A-3
პროექტის № PROJECT #	

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

დამკვეთი CLIENT	შპს. "კაირო I"
პროექტი PROJECT	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მისამართი ADDRESS	სოფელი დოღომი

	NAME	
დირექტორი	გ. ჭუმბურიძე	
მთ. არქიტექტორი	გ. ჭუმბურიძე	
ავტორი	გ. ჭუმბურიძე	
	ბ. კალანდაძე	
მთ. კონსტრუქტორი	ხ. პაპაშვილი	
დაამუშავა	ბ. კალანდაძე	

GRC Ltd
Digomi IV/18/48
Thilisi, Georgia
T: 252 08 10
E mail: grc_studio@yahoo.com

მასშტაბი SCALE	
თარიღი DATE OF ISSUE	9.03.2016

ნახაზი DRWG.

შპუნტური კედლის მოწყობის სქემა

ცვლილებები REVISIONS

№	კორექც. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		
4		
5		
6		

ინდექსი INDEX ფურც. PAGES