gwp
მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი
MORE THAN JUST WATER

№ 0619-0332336 D 25.10.2019

შპს მილენიუმი
ბატონ ლევან პაპაშვილს
მისამართი: დუშეთის ქ. N30/10
ტელეფონი: 599 56 95 08

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" (შემდგომში „კომპანია") განიხილა თქვენი („კომპანიაში" რეგისტრაციის #IN19-0325459, თარიღი: 08.10.2019წ.) ქერჩისა და ხევძმარის ქუჩების შემაერთებელი გზის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე N19-143, საკადასტრო კოდი №01.11.12.019.807 მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობის განსაზღვრის შესახებ.

გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ მისამართზე ს/კ №01.11.12.019.807 განხორციელდა „კომპანიის" ბალანსზე რიცხული წყალსადენის D=1400 მმ-იანი გაუქმებული ქსელის დემონტაჟი განმცხადებლის მიერ, თუმცა „კომპანიის" ზედამხედველობით. ამჟამად, განცხადებაში აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ №01.11.12.019.807 „კომპანიის" ბალანსზე რიცხული წყლასადენ-წყალარინების ქსელები არ გაედინება.

ასევე გაცნობებთ, რომ მითითებულ მიწის ნაკვეთზე ან მიმდებარედ შესაძლებელია გადიოდეს სხვა, მესამე პირთა კერძო საკუთრებაში / მფლობელობაში არსებული წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელები, რომელთა შესახებ „კომპანია" ინფორმაციას არ ფლობს.

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი
კომერციული დირექტორი

შემსრულებელი: გ. მურღულია; ჯ. ჩაჩხალია.
ტელეფონი: 293 11 11(21 02) (11 27)

gwp
მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი
MORE THAN JUST WATER

№ 0619-0332336 D 25.10.2019

შპს მილენიუმი
ბატონ ლევან პაპაშვილს
მისამართი: დუშეთის ქ. N30/10
ტელეფონი: 599 56 95 08

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ (შემდგომში ,,კომპანია“) განიხილა თქვენი (,,კომპანიაში“ რეგისტრაციის #IN19-0325459, თარიღი: 08.10.2019წ.) ქერჩისა და ხევძმარის ქუჩების შემაერთებელი გზის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე N19-143, საკადასტრო კოდი №01.11.12.019.807 მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობის განსაზღვრის შესახებ.

გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ მისამართზე ს/კ №01.11.12.019.807 განხორციელდა „კომპანიის“ ბალანსზე რიცხული წყალსადენის D=1400 მმ-იანი გაუქმებული ქსელის დემონტაჟი განმცხადებლის მიერ, თუმცა „კომპანიის“ ზედამხედველობით. ამჟამად, განცხადებაში აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ №01.11.12.019.807 „კომპანიის“ ბალანსზე რიცხული წყლასადენ-წყალარინების ქსელები არ გაედინება.

ასევე გაცნობებთ, რომ მითითებულ მიწის ნაკვეთზე ან მიმდებარედ შესაძლებელია გადიოდეს სხვა, მესამე პირთა კერძო საკუთრებაში / მფლობელობაში არსებული წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელები, რომელთა შესახებ „კომპანია“ ინფორმაციას არ ფლობს.

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი
კომერციული დირექტორი

შემსრულებელი: გ. მურღულია; ჯ. ჩაჩხალია.
ტელეფონი: 293 11 11(21 02) (11 27)

თელასი

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ.3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

ნომერი: 0330/118/20
თარიღი: 30/03/2020

მოქ: ლევან პაპაშვილს

ბატონო ლევან,

თქვენი მიმდინარე წლის 26 მარტის #0326/215/20 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.12.019.807) გადის სს "თელასის" ბალანსზე არსებული 0,4 კვ საჰაერო ქსელი.

პატივისცემით,

ტექნიკური დირექტორის მ.შ - ზვიად ვაშაკიძე

შემსრულებელი:
გ. სისაური
ტელ:2779999-1-7881

ფურცელი 3

თბილისი
ენერჯი

მიცკევიჩის ქ. №18ª, თბილისი 0194, საქართველო
+995 (32) 237 64 93; info@te.ge; www.te.ge

№ 01-01-19696-20
01 / 04 / 2020

შპს „მილენიუმის" დირექტორს
ბატონ ლევან პაპაშვილს

ბატონო ლევან,

თქვენი მიმდინარე წლის 26 მარტის №01-01-19696-20 განცხადების პასუხად, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, ქერჩისა და ხევძმარის ქუჩების შემაერთებელი გზის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთზე (საკ. კოდი №01.11.12.019.807) გაზსადენების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებას გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულზე შპს "თბილისი ენერჯის" მილსადენი არ გადის.

პატივისცემით,

გიგლა თამაზაშვილი
დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში

ფურცელი 3

თელასი

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ.3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

Номер: 0401/263/20

Дата: 01/04/2020

შპს „მილენიუმის" დირექტორ

ბ-ნ ლევან პაპაშვილს

31.03.2020წ. #0331/560/19 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მითითებულ მისამართზე მიწის ნაკვეთს (ს.კ.01.11.12.019.807) კვეთს სს „თელასის" კუთვნილი 0,4კვ-ის საჰაერო ელ.გადამცემი ხაზი.

მანძილი 0,4კვ–იან სადენებსა და საცხოვრებელი შენობების უკიდურესად გამოშვერილ წერტილამდე ჰორიზონტალში უნდა შეადგენდეს:

აივნებამდე, ტერასებამდე, ფანჯრებამდე – არანაკლებ 1.5 მ.

შენობის ყრუ კედლებამდე და ნაგებობებამდე – არანაკლებ 1 მ.(ელ. დანადგართა მოწყობის წესები ПУЭ თავი 2.4, პუნქტი 2.4.58).

მანძილი 0,4კვ–იან თვითმზიდ იზოლირებულ სადენებსა და საცხოვრებელი შენობების უკიდურესად გამოშვერილ წერტილამდე ჰორიზონტალში უნდა შეადგენდეს:

აივნებამდე, ტერასებამდე, ფანჯრებამდე – არანაკლებ 1 მ.

შენობის ყრუ კედლებამდე და ნაგებობებამდე – არანაკლებ 0,2 მ.(ელ. დანადგართა მოწყობის წესები ПУЭ თავი 2.4, პუნქტი 2.4.57).

სს „თელასი" არ არის წინააღმდეგი აწარმოოთ მშენებლობა, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს „თელასის" გენერალური

დირექტორი ს. კობცევი

შემს.შრომის დაცვისა და საზ. უსაფრთხოების

განყოფილების უფროსი მ. ჩილუნაძე

ტელ. 2 77 99 99 1(7959)

[redacted]