შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სავაჭრო ჯგუფი სვ (±0.00 დან +420 ნიშნულის ჩათვლით)
2. საქმიანი ჯგუფი სქ (+8.40 დან +28.20 ნიშნულის ჩათვლით)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B მიწის ზემოთ 9**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
2. სავაჭრო ჯგუფი სვ	**11**	**2 სართული**
4. საქმიანი ჯგუფი	**11**	**7 სართული**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის საერთო სიმაღლე =	**48,8**	**+34,80**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		**9**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. სავაჭრო ჯგუფი სვ (კომერციული)	±0,00	შეუზღუდავი	274.05
2. სავაჭრო ჯგუფი სვ (კომერციული)	+4,20	შეუზღუდავი	462.90
3. საქმიანი ჯგუფი სქ	+8,40	შეუზღუდავი	468.35
4. საქმიანი ჯგუფი სქ	+11.70	შეუზღუდავი	475.25
5. საქმიანი ჯგუფი სქ	±15.00	შეუზღუდავი	475.25
6. საქმიანი ჯგუფი სქ	±18.30	შეუზღუდავი	475.25
7. საქმიანი ჯგუფი სქ	+21.60	შეუზღუდავი	475.25
8. საქმიანი ჯგუფი სქ	+24.90	შეუზღუდავი	468.30
9. საქმიანი ჯგუფი სქ	+28.20	შეუზღუდავი	448.75
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =		4023.35 მათ შორის: ±0,00 ნიშნულზე 274.05 მ² +4,20 ნიშნულზე 462.90 მ² +8.40 ნიშნულებზე 468.35 მ² +11.70 ნიშნულებზე 475.25 მ² +15.00 ნიშნულებზე 475.25 მ² +18.30 ნიშნულებზე 475.25 მ² +21.60 ნიშნულებზე 475.25 მ² +24.90 ნიშნულებზე 468.30 მ² +28.20 ნიშნულებზე 448.75 მ²	
სართულების რაოდენობა =		მიწის დონის ქვედა 1 + მიწის დონის ზედა 9	
შენობის საერთო ფართობი =		4601.50	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-6 ღერძებში **გარე კედელი** ±0.00 ნიშნულზე	9-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	0	-	-
6-1 ღერძებში ±0.00 ნიშნულზე	9-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	0	-	-
დ-ა ღერძებში ±0.00 ნიშნულზე	1.5,-ზე ნაკლები (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	2	2	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	აკმაყოფილებს	0	0
ა-დ ღერძებში ±0.00 ნიშნულზე	3,00-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	აკმაყოფილებს	-	-
1-6 ღერძებში +4,200 და ზემოთ ნიშნულებზე	9-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	0	-	-
6-1	9-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდ	შეუზღუდავი	შეუზღუდავია			

ღერძებში +4,200 და ზემოთ ნიშნულებზე	(მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)			ავია	ა		0	-	-
დ-ა ღერძებში +4,200 და ზემოთ ნიშნულებზე	6,00-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	2	2	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	აკმაყოფილებს	0	0
ა-დ ღერძებში +4,200 და ზემოთ ნიშნულებზე	3,00-ზე მეტი (მანძილი მომიჯნავე მიწის მხარეს)	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	აკმაყოფილებს	-	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	კი	კი	
საქმიანი ჯგუფი სქ ჯგუფი	კი	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	კი	კი	

კიბის უჯრედები	-	_	1.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 2.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	კი	-	_	
დერეფნები	კი	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები	კი	მექანიკური განიავება	კი	-	
ლიფტი	-	_	სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა	-	კი	-	_	
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი (ეზოში)				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				კი კი				

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
±0.00 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ. 148	2	6	-	-	-	-	0.82	1,80
±4,20 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ.86	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1,80
±8,40 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ. 94	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1,80
±11,70 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ. 94	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1,80
±15,00 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ. 94	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1,80
+18,30 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ. 91	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1.00
+21,60 ნიშნულებზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 54	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1.00
+24,90 ნიშნულებზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 54	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1.00
+28,20 ნიშნულებზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 54	2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	-	-	0.82	1.00

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სავაჭრო ჯგუფი	კი	-
საქმიანი ჯგუფი	კი	-
კიბის უჯრედი		-კი
ლიფტები		კი-
დერეფანი	-	კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით							
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)					
		უნიტაზი	ტუალეტის ხელსაბანები	აბაზანა/შხაპი	სასმელი წყლის ფანტანი	სამომსახურეო ნიჟარა	სხვა სამზარეულოს ნიჟარა სარეცხი მანწანის მისაერთებელი

		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
±0.00 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ. 98	2	2	2	2	-	-			1	1	-	-
±4,20 ნიშნულზე	კომერციული ფართი დ.დ.83	2	2	2	2	-	-			1	1	-	-
±8,40 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 51	3	3	3	3	-	-			1	1	-	-
±11,70 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 51	3	3	3	3	-	-			1	1	-	-
±15,00 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 51	3	3	3	3	_	_			1	1	-	-
+18,30 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 51	3	3	3	3	_	_			1	1	-	-
+21,60 ნიშნულებზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 51	3	3	3	3	_	_			1	1	-	-
+24,90 ნიშნულებზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 50	3	3	3	3					1	1		
+28,20 ნიშნულებზე	საქმიანი ჯგუფი (სქ) დ.დ. 48	3	3	3	3					1	1		

ყველა სართულზე სივრცის და დაკავებულობის განსაზღვრა (1004.1.2 ცხრილი)				
№	დაკავებულობა	ფართი მ²	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა

სავაჭრო #1	0,00	სვ-2	274.05	2,8	98
სავაჭრო #2	+4,20	სვ-2	462.90	5.6	83
საქმიანი #1	+8,40	სვ-2	468.35	9,3	51
საქმიანი #2	+11,70	სვ-2	475.25	9,3	51
საქმიანი #3	+15,00	სვ-2	475.25	9,3	51
საქმიანი #4	+18,30	სვ-2	475.25	9,3	51
საქმიანი #5	+21,60	სქ	475.25	9,3	51
საქმიანი #6	+24,90	სქ	468.30	9,3	50
საქმიანი #7	+28,20	სქ	448.75	9,3	48

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი	დაშტრიხვა/HATCH	ხაზის სისქე/LINE THICKNESS	დაშტრიხვის მასშტაბი/HATCH SCALE	დაშტრიხვის კუთხე/HATCH ANGLE
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საცხოვრებელი ჯგუფი (სვ)		RGB (255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0

შენიშვნა:

დაკავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე მორგებულია უტოჩ - ის სახაზავ პროგრამისთვის, სხვა სახაზავი პროგრამის გამოყენების შემთხვევაში, დაშტრიხვის ტიპი, ხაზის სისქე, მასშტაბი და კუთხე უნდა იყოს აღნიშნულთან მაქსიმალურად მიახლოებული, ხოლო დაკავებულობის ფერი სხვა სახაზავი პროგრამების შემთხვევაშიც უნდა იყოს მოცემული კოდების მიხედვით