შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 32) 295 66 63
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. mob. (+995 599) 77 21 77
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com

№173/2 22.08.2017 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისში, დ. გურამიშვილის №94-ში მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის (სასტუმრო, საოფისე, კომერციული და საცხოვრებელი) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია შპს "არქ ქრიატონ"-ის მიერ დამუშავებული ქ. თბილისში, დ. გურამიშვილის №94-ში მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი. ძირითად შენობის კონსტრუქციულ ნაწილზე ცვლილებები შეეხებოდა მხოლოდ არქიტექტორულ გადაგეგმარებას, როგორიცაა ლიფტის ადგილის მონაცვლეობა და მის მიმდებარედ დამატებითი ფილის მოწყობა, რაც აისახა პროექტში. კომპლექსის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს დახურული საცურაო აუზის კონსტრუქციული პროექტი, იგი შესრულებულია A3 ფორმატზე 20 ფურცლით. მას თან ახლავს ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში, პროექტის არქიტექტორული ნაწილი და სივრცული კარკასის გაანგარიშების შედეგი ელექტრონულ პროგრამა "ლირაზე".

მასალების გაცნობისას ირკვევა, რომ საპროექტო შენობა ერთ სართულიანია. საცურაო აუზის ქვეშ გააჩნია სარდაფის სართული, სადაც განთავსებულია აუზის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ტექნოლოგიური მოწყობილობა. შენობის გაბარიტული ზომები ტოლია 17.00x21.70 მ. ღერძებში. შენობის სართულზე განთავსებულია საცურაო აუზი ზომით 13.5x6.75 მ, საუნა, მწვრთნელისა და მორიგე ექიმის კაბინეტები.

შენობის მზიდი კონსტრუქციები წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებისა და რიგელების ერთობლიობას, მონოლითურ კარკასს, რომელიც უზრუნველყოფს შენობის განივი და გრძივი მიმართულების სიხისტეს და მდგრადობას. სართულშუა გადახურვები მონოლითური რკინაბეტონისაა, სისქით

200 მმ. სახურავი გათვალისწინებულია ბრტყელი, ჰიდროიზოლის სამი ფენის დახურვით. შენობის საძირკვლად მიღებულია მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის ფილა, სისქით 500 მმ. შენობის პერიმეტრზე სარდაფის კედლები მონოლითური რკინაბეტონისაა, სისქით 250 მმ. საცურაო აუზის კონსტრუქციები (მონოლითური ფილა და კედლები) მონოლითურ რკინაბეტონის კარკასზეა განთავსებული და ჩართულია მთლიანად შენობის კარკასის ერთობლივ მუშაობაში. უზის ძირისა და კედლების სისქე ტოლია 250 მმ. მონოლითურ კონსტრუქციებში გამოყენებულია ბეტონი კლასით B25, ამასთან საცურაო აუზის კონსტრუქციებისათვის გამოყენებულია ბეტონი, რომელიც წყალშეუღწევადობის W8 კლასისაა. საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის თანახმად სამშენებლო უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება არ არის მოსალოდნელი და იგი კარგ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებშია.
გრუნტის წყლის დონე დაფიქსირებული არ არის. საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ძნელადპლასტიკური თიხა, საანგარიშო წინაღობით Ro=2.30 კგ/სმ2.
დაფუძნების პირობებიდან გამომდინარე და სამშენებლო ნორმებისა და წესების პნ 01.01-09 "სეისმომედეგი მშენებლობის" თანახმად საპროექტო ტერიტორია განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმიურ ზონას.
წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის მიხედვით დგინდება შემდეგი:

1. შენობის სივრცული კონსტრუქცია გაანგარიშებულია ელექტრონულ პროგრამა "ლირაზე".
2. კარკასის მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციები ნაჩვენებია შესაბამისი ნიშნულების გეგმებზე. გადახურვის მონოლითური ფილის არმირებები მოცემულია ნიშნულების მიხედვით.
3. კოლონების ზომები ტოლია 400x400 მმ, ბეტონი კლასით B25. კოლონების არმირებაში გამოყენებულია A-III კლასის არმატურები დიამეტრით 22 მმ. საკიდებლებად — A-I კლასის არმატურა, დიამეტრით 8 მმ, შესაბამისი ბიჯებით. რაც შეეხება რიგელებს მათი განიკვეთებია 400x500(h) მმ, საცურაო აუზისათვის 400x450(h) მმ, ბეტონი კლასით B25 და აუზისათვის წყალშეუღწევადობის მიხედვით W8 კლასის. რიგელის არმირებაში გამოყენებულია A-III კლასის არმატურები დიამეტრით 22 და 20 მმ, ხოლო საკიდებლებად — A-I კლასის არმატურა, დიამეტრით 8 მმ, შესაბამისი ბიჯებით. უზის ძირისა და კედლებისათვის გამოყენებულია A-III კლასის არმატურა დიამეტრით 14 მმ.

202235296 GAZISI XXI LTD

დასკვნა:

ქ. თბილისში დ. გურამიშვილის 94-ში მდებარე მრავალფუნქციური შენობის დახურული აუზის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი, A3 ფორმატის 20 ფურცლის მოცულობით, დამუშავებულია მაღალკვალიფიციურ დონეზე მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.

აქედან გამომდინარე, ექსპერტი დადებით შეფასებას აძლევს წარმოდგენილ პროექტს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

ექსპერტი კონსტრუქტორი: /ი. ცერცვაძე/

შპს "ბაზისი XXI"

დიპლომი

Я № 188136

ეს დიპლომი მიეცა იოსებ შოთას-ძე
ცქირცვაძეს
იმაზე, რომ იგი 1968 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახ.
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1974 წელს დაამთავრა
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით
ხიდები და გვირაბები
სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1974 წ.
20 "ივნისის გადაწყვეტილებით
მ.ცქირცვაძეს მიენიჭა
ხიდების გზათა
ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

თბილისი 1974 წ. "30" სექტემბერი
რეგისტრაციის № 796

ДИПЛОМ

Я № 188136

Настоящий диплом выдан Церцвадзе
Иосифу Шотаевичу
в том, что он в 1968 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И.Ленина
и в 1974 году окончил полный курс
названного института
по специальности
Мосты и тоннели

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "20" июня 1974 г.
Церцвадзе И.Ш.
присвоена квалификация инженера пути
сообщения-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии
Секретарь
М.П.
г. Тбилиси 30 сентября 1974 г.
Регистрационный № 796

Грузинская типография Госкомиздата. 1972.

საქართველოს რესპუბლიკა
საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა
№ 01001003423
სახელი იოსებ
გვარი ცქირცვაძე
დაბადების თარიღი 04.08.1950
დაბადების ადგილი ჭიათურა
ეროვნება
№ 0412813
პირადი ხელმოწერა

მისამართი თბილისი, დავით აღმაშენებლის N 63ა
მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება
ჩუღუხეთის შს ჰაიგანყოფილება
გაცემის თარიღი 20.08.2003 მოქმედების
ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე, გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე, , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის.

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა:	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება:	შ.პ.ს. "ბაზისი–XXI"
სახელი:	იოსებ ცერცვაძე
პროფესია:	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ–მშენებელი, დამპროექტებელი
დაბადების თარიღი:	04.08.1950 წ
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	32 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	15 წელი
ეროვნება:	ქართველი
მოვალეობის დეტალური აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება
განათლება: 1969–1974 წწ	უმაღლესი, საქართველის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი. სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები: 1974 წლიდან დღემდე	"საქგიპრომშახტი" - კონსტრუქტორი შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი" - წამყვანი კონსტრუქტორი; შ.პ.ს. "არკოდი"-ს აღმასრულებელი დირექტორი; შ.პ.ს. "ბაზისი–XXI" გენ. დირექტორი
დაპროექტებული ობიექტები: 1974-2011 წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი და საწარმოო დანიშნულების ობიექტები; შენობების აღდგენა–გამაგრებითი პროექტები.

ენები:	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება:

მე, ქვემორე ხელისმომწერი, ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი იოსებ ცერცვაძე



ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, იოსებ შოთას ძე ცერცვაძე, 1979 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტში". ვთანამშრომლობ შ.პ.ს. "არკოდთან", სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე, მიწვეული ვთანამშრომლობ შ.პ.ს. "პროექტთან" საექსპერტო და საპროექტო სამუშაოებზე.

2003 წლიდან ვარ შ.პ.ს. "ბაზისი-XXI"-ის გენერალური დირექტორი

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტების პროექტები:

- შ.ს.ს. საინჟინრო კორპუსი
- სასტუმრო საქართველოს რეკონსტრუქცია
- ძველი თბილისის (ბარათაშვილი, კიბალჩიჩი) რეკონსტრუქცია
- საჩხერის მიწისძვრით დაზიანებული სახლების აღდგენა
- ფირმა "ელიზი"-ს კომპლექსი
- საბავშვო ბაღი მოსკოვის გამზირზე

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ლიხაურის ქ-ზე;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მუხიანის გამზირზე;
- მრავალფუნქციური შენობა გულუას ქ. №1 ("ორთაჭალის ვარსკვლავი")
- გოგი დოლიძის ქ. №13 მანსარდის მოწყობა
- თამარ მეფის გამზ. №13 ს/სახლი
- ედიშვილის ქ. №2/10 კორპ. №10 ს/ს
- ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-7 კვ. კორპ. №24
- ბულაბაურის ქ. №7 ს/ს

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ:

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის
გენ. დირექტორი /ი. ცერცვაძე/

შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 90/19

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„06“ მაისი 2019წ

საექსპერტო შეფასება (დასკვნა)

ქალაქ თბილისში, სექტორი-ნაძალადევი, დავით გურამიშვილის გამზირი, №94, შ.პ.ს. „ბელკო“-ს (ID ნომერი: 200236832) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი 01.12.01.003.173, მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია ზემოთაღნიშნულ მისამართზე მდებარე, შ.პ.ს. „ბელკო“-ს (ID ნომერი: 200236832) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი 01.12.01.003.173, მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი ალბომის სახით.

დამკვეთი ორგანიზაცია:	შ.პ.ს. „ბელკო“ ID 200236832
საპროექტო ორგანიზაცია:	შ.პ.ს. „არქ ქრიატიონ“ ID 404586223
პრ. მთ. არქიტექტორი:	ო. ხუხაშვილი
პრ. მთ. კონსტრუქტორი:	თ. ქვრივიშვილი
ექსპერტი-კონსტრუქტორი:	ვ. ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი, შპს “არქ ქრიატიონ“-ის მიერ დამუშავებული, ქ. თბილისში, დ. გურამიშვილის №94-ში მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის ძირითადი კორპუსის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი, შესრულებულია A3 ფორმატზე, 74 ფურცლით. პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს თან ახლავს ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში, პროექტის არქიტექტურული ნაწილი და სივრცული კარკასის გაანგარიშების შედეგები პროგრამული კომპლექსის „lira-sapr“ საშუალებით.

მასალების გაცნობისას ირკვევა, რომ საპროექტო შენობა მიწის რვა სართულიანია. გააჩნია ერთი მიწისქვეშა სარდაფის სართული, რომელიც ქვედა ეზოს მხრიდან ფაქტიურად სართულის ტოლფასია. შენობის გაბარიტული ზომები +10.10 ნიშნულის ჩათვლით ტოლია 19,00x20,10მ. ძირითად ღერძებში, ხოლო ზევით მცირდება და უტოლდება 19,00x13,00მ ღერძებში.

შენობის პირველი სართული გათვალისწინებულია სასტუმროს მისაღები და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო კაბინეტებისთვის, სარდაფის დონეზე განთავსებულია გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, ხოლო ზედა სართულებზე სასტუმრო საკონფერენციო და კვების ბლოკებისთვის.

შენობას გააჩნია კიბის უჯრედი, ლიფტი და დერეფნული სისტემა ნომრებში გასანაწილებლად.

პროექტში კორექტირება შეეხო ხანძარსაწინააღმდეგო საევაკუაციო კიბის მოწყობას, რომლის მეშვეობითაც ხდება ხალხის ევაკუაცია შენობიდან.

შენობის მზიდი კონსტრუქციები წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებისა და რიგელების ერთობლიობას, მონოლითურ კარკასს. შენობის განივი მიმართულების სიხისტეს და ჰორიზონტალურ დატვირთვებზე მუშაობას უზრუნველყოფს მონოლითური რკინა-ბეტონის პილონებისა და რიგელების ერთობლიობა. სართულშუა გადახურვები მონოლითური რკინა-ბეტონისაა, სისქით 20სმ. სახურავი გათვალისწინებულია ბრტყელი ტიპის, ჰიდროიზოლის სამი ფენის დახურვით. შენობის საძირკვლად მიღებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის საძირკვლის ფილა, სისქით 600მმ. შენობის პერიმეტრზე სარდაფის კედლები მონოლითური რკინა-ბეტონისაა, სისქით 250მმ. მონოლითურ კონსტრუქციებში გამოყენებულია ბეტონი კლასით B25. საევაკუაციო კიბის კონსტრუქციები შესრულებულია ლითონის გაგლინული პროფილებით.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის თანახმად სამშენებლო უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება არ არის მოსალოდნელი და იგი კარგ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებშია.
გრუნტის წყლის დონე დაფიქსირებული არ არის. საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ძნელადპლასტიკური თიხა, საანგარიშო წინაღობით Ro=2,30 კგ/სმ^2.

დაფუძნების პირობებიდან გამომდინარე და სამშენებლო ნორმებისა და წესების სნ 01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობის“ თანახმად საპროექტო ტერიტორია განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმიურ ზონას.

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის მიხედვით დგინდება შემდეგი:

1. შენობის სივრცული კონსტრუქცია და საევაკუაციო კიბის ლითონის კარკასი გაანგარიშებულია პროგრამული კომპლექსის „lira-sapr“ საშუალებით.
2. კარკასის მონოლითური რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები ნაჩვენებია შესაბამისი ნიშნულების გეგმებზე. გადახურვის მონოლითური ფილის არმირებები მოცემულია ნიშნულების მიხედვით.
3. კოლონების ზომები +13.50 ნიშნულამდე მიღებულია შენობის „ბ“, „გ“ და „დ“ ღერძებში 500x700მმ, ხოლო „ა“ ღერძზე 500x600მმ. ნიშნულიდან +13.50-დან +26.50-მდე კოლონის ზომები „ბ“ და „დ“ ღერძებში 400x700მმ-ია, ხოლო „გ“

ღერძზე ნიშნულებზე +13.50-დან +23.20-მდე 400x600მმ-ია. დანარჩენ სართულებზე 400x400მმ. ბეტონი კლასით B25. კოლონების არმირებაში გამოყენებულია A-III კლასის არმატურები დიამეტრით Ø22, Ø25 და Ø28 მმ. საკიდებად გამოყენებულია A-I კლასის არმატურა, დიამეტრით Ø8 მ, შესაბამისი ბიჯებით. რაც შეეხება რიგელებს +13.50 ნიშნულამდე მათი განიკვეთებია 500x500(h)მმ, ხოლო ზემოთ ბოლო სართულამდე 400x500(h)მმ, ბეტონი კლასით B25. რიგელის არმირებაში გამოყენებულია A-III კლასის არმატურები დიამეტრით Ø22 და Ø20მმ, ხოლო საკიდებად გამოყენებულია A-I კლასის არმატურა, დიამეტრით Ø8მმ, შესაბამისი ბიჯებით.

4. ცალკე ნახაზადაა წარმოდგენილი მონოლითური რკინა-ბეტონის და ლითონის საევაკუაციო კიბის კონსტრუქციები, რომლის მონტაჟისთვის გათვალისწინებულია დამატებითი მონოლითური რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა და არსებულის გაძლიერება ლითინის გაგლინული პროფილებით.
5. ვინაიდან განსახილველი შენობის მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასი მოცემულ ეტაპზე აშენებულია სრული მოცულობით, ამიტომ ჩვენს მიერ შემოწმებული იქნა ობიექტი ადგილზე. ვიზუალური დათვალიერებით დგინდება, რომ შენობა აშენებული პროექტის მიხედვით და მის კონსტრუქციებში რაიმე სახის დეფორმაციების ნიშნები და დაზიანებები არ შეიმჩნევა.

დასკვნა:

ქალაქ თბილისში, სექტორი-ნაძალადევი, დავით გურამიშვილის გამზირი, №94, შ.პ.ს. „ბელკო"-ს (ID ნომერი: 200236832) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი 01.12.01.003.173, მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი, წარმოდგენილი A3 ფორმატის 74 ფურცლის მოცულობით, დამუშავებულია მაღალკვალიფიციურ დონეზე, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.

აქედან გამომდინარე, ექსპერტი დადებით შეფასებას აძლევს წარმოდგენილ კორექტირებულ პროექტს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი
წარჩინებით
ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძეს ვახტანგ ზივის ძეს

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ვ. ი. ლენინის სახელობის

და 1985 წელს დაამთავრა ...

სრული კურსი ... სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ. „3" ... მიენიჭა ... კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1985 წ. 29 05

1276

ДИПЛОМ
С ОТЛИЧИЕМ
ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе Вахтангу Зивиевичу в том, что он в 1980 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина и в 1985 году окончил полный курс названного института по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от ... 1985 г. ... присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

М. П. Город Тбилиси „29" 05 1985 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD
საქართველო GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG

გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE

მოქ / CIT: GEO
სქესი / SEX: მ / M
პირადი No / PERSONAL No: 01005021796
დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH: 10.06.1963
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY: 26.06.2026
ბარათის No / CARD No: 15IC19267
ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

```
IDGEO15IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<
```

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლითჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ჟ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS“-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი №01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი:

/ვ. ჯაფარიძე/

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi_xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	32 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	18 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2017წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	06.05.2019წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი



ვახტანგ ჯაფარიძე