შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომები -2.75 და ±0.00 ნიშნულებზე)
2. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე -2.75 ნიშნულზე)
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +2.75 ნიშნულიდან +34.25 ნიშნულის ჩათვლით)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B** მიწის ქვემოთ 1 სართული **I-B** მიწის ზემოთ 12 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	**11 სართული**	**2 სართული**
2. დამხმარე ჯგუფი დს	**5 სართული**	**1 სართული**
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	**11 სართული**	**11 სართული**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის საერთო სიმაღლე =	**48.80 მ.**	**41.23 მ.**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		**12**
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =		**1**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		**დასაშვები ფართობი კვ.მ.**	**შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.**
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	**-2.75**	**7340.0 კვ.მ.**	**620.6**
2. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე)		**3300.0 კვ.მ.**	**48.7**
3. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი)	**±0.00**	**7340.0 კვ.მ.**	**641.5**
4..საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+2.75**	**შეუზღუდავი**	**694.4**
5..საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+5.90**	**შეუზღუდავი**	**700.3**
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+9.05**	**შეუზღუდავი**	**701.6**
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+12.20**	**შეუზღუდავი**	**700.5**
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+15.35**	**შეუზღუდავი**	**701.0**
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+18.50**	**შეუზღუდავი**	**700.9**
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+21.65**	**შეუზღუდავი**	**700.9**
11. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+24.80**	**შეუზღუდავი**	**700.7**
12. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+27.95**	**შეუზღუდავი**	**700.6**
13. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+31.10**	**შეუზღუდავი**	**702.7**
14. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+34.25**	**შეუზღუდავი**	**699.4**
იატაკის საერთო ფართობი =		**9013.8**	
იატაკების რაოდენობა =		**მიწის დონის ქვედა 1 + მიწის დონის ზედა 12**	
შენობის საერთო ფართობი =		**9013.8 + 35.3 (-2.90 ნიშნ) + 70.1 (0.00 ნიშნ) + 72.5 (+2.75 ნიშნ) + 72.5 (+5.90 ნიშნ) + 72.5 (+9.05 ნიშნ) + 72.5 (+12.20 ნიშნ) + 72.5 (+15.35 ნიშნ) + 72.5 (+18.50 ნიშნ) + 72.5 (+21.65 ნიშნ) + 72.5 (+24.80 ნიშნ) + 72.5 (+27.95 ნიშნ) +72.5 (+31.10) +30.6 (+34.25) = 9874.8**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
„ა-ზ“ ღერძებში ყველა ნიშნულზე	9-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	შეუზღუდავია	-	**აკმაყოფილებს**	-
„1-4“ ღერძებში ყველა ნიშნულზე	0.1 (მინიმალური)	1	2	დაუშვებელია	**დაუშვებელია**	დაუშვებელია	-	**0**	-
„ზ-ა“ ღერძებში ყველა ნიშნულზე	9-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	შეუზღუდავია	-	**აკმაყოფილებს**	-
„4-1“ ღერძებში ყველა ნიშნულზე	0.1 (მინიმალური)	1	2	დაუშვებელია	**დაუშვებელია**	დაუშვებელია	-	**0**	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი)	კი	-	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა	-		კი	_		კი (ეზოში)
დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის ოთახი)	-	_	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 2.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა	-	-	-	_		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	არა	_	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობები	-	-	-	_		
კიბის უჯრედები	-	_	1.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 2.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	დაწნევის სისტემა	-	_		

დერეფნები	კი	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები	-	-	-	-		
ლიფტი	-	_	სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა	-	დაწნევის სისტემა	-	_		
ლიფტის ფოიე (-2.75 და 0.00 ნიშნულებზე)	-	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2. სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 3.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		
ლიფტის სამანქანო			კვამლის ავტომატური აღმომჩენი						
ჰაერის კონდიცირების სისტემები			არხის კვამლაღმომჩენი						

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 -2.75 ნიშნულზე	-	კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 ±0.00 ნიშნულზე	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	კი	-
კიბის უჯრედი	-	კი
ლიფტები	კი	-
დერეფანი	-	კი

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების /გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი		გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
					გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
					მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
-2.75 ნიშნულზე	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) დ.დ. 33	2	3	1 (გზა-კიბე) 2 (ღია მალი)	1.10	1.25	–	–	0.82	0.88 5.60 6.00
	დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და აგზის სივრცე) დ.დ. 2	1	1 (გზა-კარი)		-	-	-	-	0.82	0.88
-2.75 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 35		2	3	1 (გზა-კიბე) 2 (ღია მალი)	1.10	1.25	-	-	0.82	0.88 5.60 6.00

±0.00 ნიშნულზე	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) დ.დ. 34	2	2 (ღია მალი) 1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	-	5.60 6.00 0.88
+2.75 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 2.75 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+5.90 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 5.90 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+9.05 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 9.05 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+12.20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 12.20 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+15.35 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 15.35 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+18.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88

+ 18.50 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+21.65 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 21.65 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+24.80 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 24.80 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+27.95 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 27.95 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+31.10 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 31.10 ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88
+34.25 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+ 34.25ნიშნულზე სართულს ს.დ.დ. 39		2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.25	1.20	1.40 (მინიმალური)	0.82	0.88

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი

სც-2 ქვეჯგუფი

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი	გათვალისწ.	მოთხოვნილი (ცივ წყალზე 20 სგზ.)	გათვალისწ. (თითო სგზ.)
მეორე სართული +2.75 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მესამე სართული +5.90 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეოთხე სართული +9.05 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეხუთე სართული +12.20 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეექვსე სართული +15.35 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეშვიდე სართული +18.50 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მერვე სართული +21.65 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეცხრე სართული +24.80 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეათე სართული +27.95 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
მეთერთმეტე სართული +31.10 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

მეთერთმეტე სართული +34.25 ნიშ.	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №12;	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**