№07-20 17 ივლისი 2020 წ.

საექსპერტო შეფასების პასუხი

ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი,
ს/კ 01.11.13.001.093. პროექტის საექსპერტო შეფასების შესახებ.

საექსპერტოდ წარმოდგენილია ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი, ს/კ 01.11.13.001.093. საცხოვრებელი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შესრულება მოხდა არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შემდგომ, სანებართვოდ ატვირთვის (მშენებლობის ნებართვის აღების) დროს. შესაბამისად კონსტრუქციული ნაწილის დასრულების შემდგომ დაკორექტირდა არქიტექტურული პროექტი. შეიცვალა მონოლითური სვეტების კვეთები არქიტექტურულ ნახაზში კონსტრუქციის შესაბამისად.რაც შეეხება ფუძე საძირკვლებს მათი კორექტირება არ მომხდარა კონსტრუქციულ პროექტში.

დასკვნა:

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი, ს/კ 01.11.13.001.093. საცხოვრებელი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი არ დაკორქტირებულა. დაკორექტირდა არქიტექტურული პროექტი კონსტრუქციული პროექტის შესაბამისად.

ექსპერტი:

ინჟინერ კონსტრუქტორი: მ. საჯაია

E-mail matesajaia@gmail.com

Mob. 555 58 60 85

28.02.2020 წ.

* სახელი -გვარი – მათე საჯაია
* სპეციალობა/თანამდებობა - კონსტრუქტორი
* დაბადების თარიღი - 24.12.1985
* დაბადების ადგილი - ქ. წალენჯიხა
* ელ-ფოსტა - M.SAJAIA@CUBICON.GE

* განათლება

2002-2006 წ. ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი
სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები.
დიპლომი – ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია. *(წარჩინებით)*

2006-2008 წ. ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი
სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები.
დიპლომი – მშენებლის მაგისტრის ხარისხი.

* საცხოვრებელი ადგილი - ქ. თბილისი, 0154, გუდამაყრის ქ. N4, კორპ. „ბ“, ბინა 35

* საკონტაქტო ნომერი **მობ: (+995) 555 58 60 85**

* სამუშაო გამოცდილება:

2006 - 2007 - შ.პ.ს. «არტსტუდიო პროექტი” არქიტექტურული სტუდია. კონსტრუქტორი.

2012 - 2015 წ-მდე - შ.პ.ს. «არტსტუდიო პროექტი” არქიტექტურული სტუდია. კონსტრუქტორი.

2007 – დღემდე - შ.პ.ს. «მონოლითი” საკონსტრუქტორო სტუდია. კონსტრუქტორი.

04.2015 წ-დან- დღემდე - „შპს. კუბიკონი”. კონსტრუქტორი

ტრენინგები:

სერთიფიკატები:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მაგისტრთა კონფერენციის სამშენებლო სექციაში გამარჯვებისათვის;

* ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური.

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000704

This is to certify that Mr./Ms. Mate

Sajaia
Name, Surname

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Computer Aided Design Systems in Construction

By the decision of the State Qualification Commission September
Month, Day, Year

25, 2006. Mr. Mate Sajaia
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Computer Engineering

Seal

Rector

Dean G. Lagundzi

City: Tbilisi

Registration # 05668

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000704

ეძლევა მათე საჯაიას

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი მშენებლობის კომპიუტერული

დაპროექტების სისტემების

სპეციალობით

სახელმწიფო საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 25. 9
წელი, რიცხვი, თვე

გადაწყვეტილებით მათე საჯაიას მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და სისტემოტექნიკოსის

კვალიფიკაცია

ბა

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 05668

GEORGIA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

MASTER'S DIPLOMA

MD № 000006

By the decision N 1 June 19, / 2008 . /

of the faculty of

Civil Engineering

Mr. Mate Sajaia

was awarded the Degree of Master of

Sciences in

Information Technologies for Construction

რეგისტრაციის № Registration № 00002

თბილისი Tbilisi

23 რიცხვი/day 5 თვე/month 2012 წელი/year

საქართველო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის დიპლომი

MD № 000006

საშენებლო

ფაკულტეტის 2008 წლის 19 6 № 1

გადაწყვეტილებით მათე საჯაიას

მიენიჭა მეცნიერების

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში სპეციალობით.

დეკანი Dean

რექტორი Rector

ბ.ა. Seal

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
წალენჯიხა
TSALENJIKHA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
03.04.2012
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 03/11
სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE011IC30445651001006141<<<<
8512246M2204031GEO<<<<<<<<<<<1
SAJAIA<<MATE<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Georgia IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO



სახელი / FIRST NAME
მათე
MATE
გვარი / LAST NAME
საჯაია
SAJAIA
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მმ / M
პირადი No / PERSONAL No
51001006141
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
24.12.1985
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
03.04.2022
ხელმოწერა
SIGNATURE
გარათის No / CARD No
11IC30445

საექსპერტო კვლევითი ჯგუფი

შ.პ.ს "ექსპერტ დეველოპმენტი"



LTD "expert development"

მტკვრის ქუჩა №6

ტელ: 599 98 05 21

Mail:expert_development@gmail.com

20/01/2020 წელი

ფუძე-საძირკვლებისა და ყველა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება

ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი, შპს "დარიალი"-ს მიმდებარედ (ნაკვეთი 1/29) საკადასტრო კოდით №01.11.13.001.093 არსებულ მიწის ნაკვეთზე საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გათვალისწინებული მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისათვის ფუძე-საძირკვლებისა და ყველა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება

კვლევის მიზანი: შესწავლა განვახორციელოთ საპროექტო სამუშაოების მიხედვით ყველა ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებზე, ვინაიდან პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია შვიდ სართულიანი მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა. აქედან გამოდინარე საჭიროა შევისწავლოთ პროექტით მიხედვით კონსტრუქციული ნაწილიდან გამომდინარე ფუძე-საძირკვლებისა და ყველა ძირითადი კონსტრუქციების სააგარიშო სქემა და გავცეთ შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა.

საპროექტო დოკუმენტაცია: მიწის ნაკვეთის გენერალური გეგმა, არქიტექტურული პროექტი, კონსტრუქციული პროექტი, შესაბამისი საანგარიშო გამოთვლითი პროგრამის მეშვეობით, მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შეფასება.

კონსტრუქციული ნაწილის მიმოხილვა:

პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი – შენობის საანგარიშო კონსტრუქციული სქემა მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასული სქემით არის ნაწარმოები (გაანგარიშებულია 400X400 კვეთის კოლონებზე და რიგელებზე), რიგელების კვეთებში გაძლიერებულია არმირება, გამოყენებულია 10 ღერი 20 A500c კლასის არმატურა, შეკრულია ორმაგი განივი არმირებით.

მიწის ნაკვეთზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მიხედვით არ გამვლინდა საშიში გეო-დინამიური პროცესები. ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოების მიხედვით გამოიყო ორი ძირითადი ფენა თიხნარი და ქვიშნარი. საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ქვიშნარი ფენა R_0=3.0 კგ.ძ/სმ^2

ფუძე-საძირკვლებისა და ძირითადი კონსტრუქციების მოთხოვნების შესაბამისად და გაანგარიშების მიხედვით შენობის საძირკველი უნდა მოეწყოს გაძლიერებულ რკინა-ბეტონის ფილაზე (800 მმ სისქის) საძირკვლის ფილა ეწყობა -2.65 ნიშნულიდან ქვევით, მიწისქვეშა სარტულის რკინა-ბეტონის ფილის ნიშნულის ქვევით (იხილეთ საპროექტო ჭრილი). არსებული რელიეფი დახილი ფორმისაა და კვლევის საზღვრებში მერყეობს 459.69-დან 462.74-მდე. გაანგარიშების მიხედვით საძირკვლის ფილის ჩაღრმავება განსაზღვრულია ფენა №3-ზე ქვიშნარ გრუნტზე. სამშენებლო ნორმატივებისა და ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილ იქნა კონსტრუქციული პროექტი, შენობის მზიდი კონსტრუქციები გაანგარიშებულია Lira-SAPR 2018R2 პროგრამული კომპლექსის მეშვეობით (ლიც. 3289) სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე, გაანგარიშებაში განხილულია შემდეგი დატვირთვები: 1. სტატიკური მუდმივი 2. სტატიკური ხანმოკლე 3. სტატიკური ხანგრძლივი 4. სეისმური X მიმართულება (0.17g აჩქარება) 5. სეისმური Y მიმართულება 6. სეისმური 45^0 7. სეისმური 135^0 8. ქარი სტატიკური X მიმართულება 9. ქარი სტატიკური Y 10. ქარი პულსაციური X 11. ქარი პულსაციური Y 12. აქსელეროგრამა 1, X მიმართულება 13. აქსელეროგრამა 1, Y 14. აქსელეროგრამა 2, X მიმართულება 15. აქსელეროგრამა 2, Y მიმართულება 16. აქსელეროგრამა 3, X მიმართულება 17. აქსელეროგრამა 3, Y

მიმართულება 18. აქსელეროგრამა 4, X მიმართულება 19. აქსელეროგრამა აქსელეროგრამა Y მიმართულება 20. აქსელეროგრამა 5, X მიმართულება 21. აქსელეროგრამა Y მიმართულება 22. აქსელეროგრამა 6, X მიმართულება 23. აქსელეროგრამა 6, Y მიმართულება 24. აქსელეროგრამა 7, X მიმართულება 25. აქსელეროგრამა 7, Y მიმართულება.

საანგარიშო სეისმურობა 8 ბალს შეადგენს. (EMS-98 სკალით) გათვალისწინებულია საკუთარი რხევის 36 ფორმა. ბეტონის კლასი B-30. არმატურა A500c, A240c. შესაბამისად წარმოდგენილი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შედგენილია და დამუშავებული სამშენებლო ნორმატივებისა და წესების ფარგლებში.

ფუძე-საძირკვლებისა და ყველა ძირითადი კონსტრუქციების კვლევა

კვლევის შედეგად შევისწავლეთ წარმოდგენილი საპროექტო შენობის ფუძე-საძირკვლები, რომელიც გაანგარიშებულია მონოლითურ რკინა-ბეტონის ფილაზე (ჩაღრმავება 800 მმ, -2.65 ნიშნულიდან ქვევით). კოლონებთან დამატებით შეკრულია არმირებული ბადეებით 2.70X2.70 მ. წარმოდგენილი ფუნდამენტი დაფუძნებულია გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით 3-შრეზე, ანგარიშებში გამოყენებულია A240c განივი არამტურა და 25 A500c კლასის მუშა არმირება. კოლონებსა და რიგელებში გაანგარიშების მიხედვით გამოყენებულია 22 A500c კლასის არმატურა, რომელიც ანგარიშის მიხედვით განსაზღვრულია სეისმომედეგობაზე და დატვირთვებზე. კოლონებში გამოყენებულია 10 ღერი 20 A500c კლასის არმატურა, ხოლო რიგელებში 10 ღერი 22 A500c კლასის არმატურა ყველა სართულის დონეზე, რაც განსაღვრულია საანგარიშო სქემის მიხედვით. დატვირთვების სქემა კოლონებსა და რიგელებზე განსაზღვრულია სტატიკურად მუდმივ, სტატიკურად ხანმოკლე, სტატიკური ხანგრძლივ და სეისმომედეგობაზე. გრუნტში მოცემულ სიღრმის ფარგლებში არ იქნა გამოვლენილი ძლიერ აგრესიული წყლები. შესაბამისად კონსტრუქციული გეგმარება ფუძე-საძირკვლებთან და ძირითად კონსტრუქციებთან მიმართებაში გაანგარიშებული მოთხოვნების შესაბამისად, სადაც გაანგარიშებაში დაცულია ჰიდრო-საინჟინრო პირობები და ბეტონი (მარკა B-30) საძირკვლებში. -2.65 ნიშნულზე მიწისქვეშა სართული, რომელიც ექცევა

გრუნტში შეკრულია რკინა-ბეტონის 300 მმ-ის კვეთის ორამგად არმირებული კედლებით. გამოირიცხება ფუძე-საძირკვლებზე და ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებზე არათანაბარი ჯდენითი პროცესების და საძირკვლებზე უარყობითი ძალვების წარმოქმნის პირობა, ვინაიდან გაანგარიშების მიხედვით არ არის დარღვეული ფუძე-საძირკვლების კონსტრუქციული საანგარიშო სქემა და ნაწარმოებია შესაბამისი მოთხოვნების ფარგლებში. ჩვენს მიერ შესწავლილი ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი, შპს "დარიალი"-ს მიმდებარედ (ნაკვეთი 1/29) ზემოთ ხსენებული მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისათვის ფუძე-საძირკვლებზე და ყველა ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებზე საანგარიშო სქემა დამაკმაყოფილებელია და შეესაბამება დღეისთვის მოქმედ სამშენებლო ნორმატივებს.

დასკვნა: კვლევის მიზანი, რომელიც წარმოადგენს ფუძე-საძირკვლებისა და ყველა ძირითადი კონსტრუქციების მდგომარეობის შესწავლას მშენებლობისათვის დღეისათვის მოქმედი სამშენებლო ნორმატივებითა და გაანგარიშების საფუძველზე, რაც კონსტრუქციული გათვლებითა და საანგარიშო სქემის მიხედვით საიმედო და დამაკმაყოფილებელია. საპროექტო სამუშაოებითა და გათვლებით გამოირიცხება შენობის მზიდუნარიანი ელემენტების რღვევა და კონსტრუქციული სქემის დაზიანება კონსტრუქციული გაანგარიშებების მიხედვით. აქედან გამომდინარე ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით შენობის ფუძე-საძირკვლებსა და ყველა ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებს ცალსახად ენიჭება დადებითი შეფასება.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: **ა. ყურაშვილი**



სამუშაო გამოცდილება

ექსპერტიზის ჩატარება დაევალა ექსპერტს - **ალექსანდრე ყურაშვილს,** რომელსაც აქვს:

-უმაღლესი ტექნიკური განათლება კვალიფიკაციით - სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა, ხარისხი - მაგისტრი
- ამ დარგში მუშაობის გამოცდილება - 10 წელი.
-2007-2010 წ. სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამხასური (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპექსის მშენებლობა) თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
-2010-2016 წ. შპს „ლილეო“- საპროექტო-სამშენებლო ორგანიზაცია, სპეციალობა: ინჟინერ-ექსპერტი

ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: ა.ყურაშვილი

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16100505, 19/07/2016 16:23:14

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ლილეო
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	404902496
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	29/06/2011
მარეგისტრირებელი ორგანო:	სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, იპ. ხვიჩიას ქ., N 16, ბ. 11

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: lileo.lileo@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი	100.000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა**102015093109 03/04/2015 13:20:02**

  შ\პ\ს შპს ლილეო ს/ნ 404902496

  საგანი: **მთელი ქონება, მთელი ქონება**

  საფუძველი: **შეტყობინება, N0069504, 03.04.2015, შემოსავლების სამსახური**

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

საქართველო

მოქალაქის პირადობის მოწმობა



პირადი № 01024034907

სახელი ალექსანდრე

გვარი ყურაშვილი

დაბადების თარიღი 21.02.1985

დაბადების ადგილი თბილისი

№ დ 1428509

პირადი ხელმოწერა

მისამართი თბილისი ივ.ხვიჩიას ქ. N 16 ბ. 11

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საბურთალოს სამსახური

გაცემის თარიღი 11.05.2011

მოქმედების ვადა 11.05.2021

რეგისტრაციის თარიღი 23.06.2001

ბ.ა.

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

დამკვეთი: სსიპ სრს; შემსრულებელი: შპს „კაბადონი +"; სფს რეგისტრაციის № 05-1623



დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემსრულებელი: საგამომცემლო პოლიგრაფიული სახლი კაბადონი
ს.ფ.ს. რეგისტრაციის № 7 - 0158

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY



ბაკალავრის დიპლომი

BACHELOR'S DIPLOMA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9
(წელი, რიცხვი, თვე)
გადაწყვეტილებით

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535



მაგისტრის
დიპლომი

MASTER'S
DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

Dean of the faculty

Rector

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საინჟინრო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504