საექსპერტო დასკვნა

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ჩიხი სამგორგი, N4 (შენობა 04),

ს.კ. 01.17.11.008.196

საექსპერტო დასკვნა შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების მდგრადობის და უსაფრთხოების შესახებ

შესავალი - 2020 წლის მაისში შესწავლილ იქნა ქ. თბილისი, ჩიხი სამგორი, #4-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა. შენობის და ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების შესწავლა მოხდა ვიზუალურად (დათვალიერებით), არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციით.

მიღებული ღონისძიების აღწერა - საკვლევი ობიექტი წარმოადგენს სამ სართულიან შენობას. შენობის საერთო გაბარიტული ზომები მიახლოებით შეადგენს 32x72 მ-ს. კონსტრუქციული თვალსაზრისით შენობა წარმოადგენს ანაკრებ კონსტრუქციას, საძირკვლები არის წერტილოვან-ლენტური, სართულშუა გადახურვები ანაკრები რკ.ბეტონის ფილებით.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით სამშენებლო მოედნის სეისმურობა - 8 ბალი, ჰორიზონტალური აჩქარება (სეისმურობის კოეფიციენტი) 0.17;

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები:

- მშენებლობისთვის გამოყოფილ უბანზე და მის ირგვლივ არ აღენიშნება საშიში გეოლოგიური პროცესები და მათი ჩასახვა არც მომავალშია მოსალოდნელი, იგი იმყოფება დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში;

ჩატარებული კვლევისას მნიშვნელოვანი სახის დეფორმაციები და დაზიანებები არ გამოვლენილა, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ მოცემულ ეტაპზე არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

დასკვნები/რეკომენდაციები - ამრიგად, ქ. თბილისი, ჩიხი სამგორი, #4-ში მდებარე ნაკვეთზე არსებული შენობის განხილვის და შესწავლის შემდეგ უნდა აღინიშნოს, რომ შენობის ფუძე-საძირკვლები და ძირითადი კონსტრუქციები ძირითადად პასუხობს მოქმედი

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს და მის მიმართ შენიშვნები არ გვაქვს. არსებული შენობა ნაგებობის ექსპლუატაცია უსაფრთხოა.

გამოყენებული ლიტელატურა (სტანდარტი, რეგლამენტები...)

1. ᲡᲜ 01.05-08 - სამშენებლო კლიმატოლოგია;
2. ᲡᲜ 01.01-09 - სეისმომედეგი მშენებლობა;
3. ᲡᲜ 02.01-08 - შენობების და ნაგებობების ფუძეები;
4. ᲡᲜ 03.01-09 - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები;
5. СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия, М.: 1987;
6. СНиП 2.03.01-84* - Бетонные и железобетонные конструкции, М.: 1989;
7. EMS-98 – European Macroseismic Scale 1998 Volume 15.



ინჟინერ - კონსტრუქტორი: ჯაბა კაკალაძე

E-mail: kakaladze2018@gmail.com

Tel: 591 98 17 53

პირადი No / 61010018956

ქ. თბილისი 2020



საქართველო

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი

ბაკალავრის დიპლომი

AUG № 000151

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტის 2016 წლის 31 აგვისტოს № 15-08/10

გადაწყვეტილებით ჯაბა კაკალაძეს მიენიჭა

ინჟინერიის

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

მშენებლობაში.

დეკანი Dean ზაზა მეტრეველი / Zaza Metreveli

რექტორი Rector ვახტანგ ლეჟავა / Vakhtang Lejava

თბილისი TBILISI 12 / 12 / 2016
რიცხვი/ day თვე/ month წელი/ year

GEORGIA

Non-Profit (Non-Commercial) Legal Entity
AGRICULTURAL
UNIVERSITY OF GEORGIA


BACHELOR'S DIPLOMA

AUG № 000151

By Decision № 15-08/10 of 31 August 2016 of the Faculty of
Engineering Technology
Jaba Kakaladze
was awarded the Degree of Bachelor of
Engineering.
in Building.

211325653
ს.ა.
Seal

რეგისტრაციო № 000017
REGISTRATION



GEO
IDENTITY CARD
საქართველო
სტუდენტი
STUDENT

სახელი / FIRST NAME
ჯაბა
JABA

გვარი / LAST NAME
კაკალაძე
KAKALADZE

მოქ. / CIT GEO
სქესი / SEX მმ / M
პირადი No / PERSONAL No 61010018956

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH 02.11.1992
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY 14.06.2022

ბარათის No / CARD No 11IC70379
ხელმოწერა / SIGNATURE



დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
შუახევი
SHUAKHEVI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
14.06.2012
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

IDGE011IC70379461010018956<<<<
9211029M2206149GE0<<<<<<<<<<<9
KAKALADZE<<JABA<<<<<<<<<<<<<<