შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 225/20

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“(ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„10“ სექტემბერი 2020წ

კონსტრუქციული დასკვნა

ქალაქი თბილისი, ჭუჩა ც. დადიანი №263 ; ქალაქი თბილისი, ჭუჩა ც. დადიანი №263 ; ქალაქი თბილისი, ჭუჩა ზედაზენი, №4 კორპუსის მიმდებარედ, შ.პ.ს. „ლივინ დეველოპმენტი“-ს (ID 400235027) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, ს/კ № 01.12.11.037.115 III კლასის კომერციული დანიშნულების ობიექტის („E“ ბლოკი) მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოებისა და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის სპეციალისტების მიერ ვიზუალური გამოკვლევა ჩაუტარდა საპროექტო ტერიტორიას და მის მომიჯნავე შენობებს, III კლასის კომერციული დანიშნულების ობიექტის („E“ ბლოკი) მშენებლობის პროცესში, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის დასადგენად. ასევე განხილული იქნა ასაშენებელი საპროექტო შენობის:

1. კონსტრუქციული ნაწილი, წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით;
2. არქიტექტურული ნაწილი, წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით;
3. სამშენებლო მოედნის ტოპოგადაღება და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით.
4. კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიშები, შესრულებული პროგრამული კომპლექსის „lira-sapr 2017 R3“-ის საშუალებით.

„E“ ბლოკის (კომერციული დანიშნულების ობიექტი) შენობა წარმოადგენს ორსართულიან ნაგებობას, (ერთი მიწისზედა და ერთი მიწისქვეშა ავტოფარეხის სართულით). მცირე ფართის მიწისზედა II ტექნიკურ სართულზე განთავსებულია მხოლოდ კიბის უჯრედის გადახურვა.

„E“ ბლოკის საპროექტო შენობა წარმოადგენს რთული, (ხუთკუთხედის ფორმის) ნაგებობას, მაქსიმალური გაბარიტული ზომებით ღერძებს შორის: 42,50X25,45მ.

საპროექტო „E“ ბლოკის შენობის მიწისქვეშა, სვეტების მაქსიმალური ბიჯი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 7,90მ; სვეტების მაქსიმალური ბიჯი განივი მიმართულებით შეადგენს: 6,45მ;

„E“ ბლოკის საპროექტო შენობის სარდაფის სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,00მ; I მიწისზედა სართულის სიმაღლე შეადგენს 4,00მ;

პირობით ნიშნულს: ±0.00-ს შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული: 458,70მ. კონსტრუქციული სქემის მიხედვით „E“ ბლოკის საპროექტო შენობა მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული ტიპისაა, ხისტი კვანძებით.

სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას. ქარის ნორმატიული დატვირთვა (მიწის ზედაპირიდან 10მ სიმაღლეზე) შეადგენს 55კგ/მ², თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა 50კგ/მ².

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ფუძედ მიღებულია თიხნარი, (1-სგე, ფენა №2), პირობითი საანგარიშო წინაღობით კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_0=2,30კგ/სმ².

საქართველო. GEORGIA. 202235 "BAZIS

„E“ ბლოკის საპროექტო შენობის საძირკვლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის სახით, სისქით 40სმ. საძირკვლების ქვეშ გათვალისწინებულია ბეტონის მოსამზადებელი ფენა, სისქით 10სმ.

საძირკვლების ძირის მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან შეადგენს: 3,50 მეტრს.

<u>საპროეტო ტერიტორიაზე ასაშენებელ „E“ ბლოკის ობიექტს:</u>

<u>აღმოსავლეთის მხრიდან:</u>

ჩრდილოეთის ნაწილში ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა ზედაზენი №4ა, მიწის ნაკვეთზე ს/კ № 01.12.11.037.008 მდებარე, ერთსართულიანი (უსარდაფო) შენობა მიწის ნაკვეთზე ს/კ № 01.12.11.037.008 მდებარე, ერთსართულიანი შენობა №1/1.

შენობა №1/1 კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მზიდკედლებიანი ტიპისაა. შენობა №1/1-ის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მინიმალური დაშორება საპროექტო „E“ ბლოკის შენობიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე შენობამდე №1/1, შეადგენს 3,0 მეტრს.

ჩრდილოეთის ნაწილში, ასევე ესაზღვრება დაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთზე მდებარე, ერთსართულიანი დაურეგისტრირებელი შენობა, რომელიც მიშენებულია მიწის ნაკვეთზე ს/კ № 01.12.11.037.008 მდებარე, ერთსართულიან (უსარდაფო) შენობა №1/1-ზე. დაშორება დაურეგისტრირებელ შენობასთან შეადგენს 3,0 მეტრს.

<u>სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან:</u>

მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება სააკაძის ქუჩა, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია. სააკაძის ქუჩის შემდეგ ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა ზედაზენი ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ზედაზენი №4, მიწის ნაკვეთზე ს/კ № 01.12.11.037.057 მდებარე, ორსართულიანი შენობები №1/2 და №2/2. შენობები №1/2 და №2/2 კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მზიდკედლებიანი ტიპისაა. შენობების №1/2-ის და №2/2-ის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მინიმალური დაშორება საპროექტო „E“ ბლოკის შენობიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარეს მდებარე შენობამდე №1/2 და №2/2 შეადგენს 4,0 მეტრს.

<u>დასავლეთის მხრიდან:</u>

დიდ ნაწილში ჯერ ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ზედაზენის ქუჩა №2 (ძველი მისამართი: ქუჩა ც. დადიანი №265-267), მიწის ნაკვეთის ს/კ № 01.12.11.037.105 ეზო, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია, შემდეგ, ამ მიწის ნაკვეთზე ს/კ №01.12.11.037.105 მდებარე 9-სართულიანი (სარდაფის სართულით) საცხოვრებელი სახლის შენობა „ბლოკი ა“ და 10-სართულიანი (სარდაფის სართულით) საცხოვრებელი სახლის შენობა „ბლოკი ბ“.

„ბლოკი ა“-ს და „ბლოკი ბ“-ს შენობები კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული ტიპისაა. „ბლოკი ა“-ს და „ბლოკი ბ“-ს შენობების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მინიმალური დაშორება საპროექტო „E“ ბლოკის შენობიდან დასავლეთის მხარეს მდებარე „ბლოკი ა“-ს შენობამდე შეადგენს 17,0 მეტრს; „ბლოკი ბ“-ს შენობამდე შეადგენს 13,0 მეტრს;

მცირე ნაწილში ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი №265-267, მიწის ნაკვეთზე ს/კ № 01.12.11.037.052 მდებარე, ერთსართულიანი შენობა №1/1.

შენობა №1/1 კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მზიდკედლებიანი ტიპისაა. შენობა №1/1-ის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მინიმალური დაშორება საპროექტო „E“ ბლოკის შენობიდან დასავლეთის მხარეს მდებარე შენობამდე №1/1, შეადგენს 0,5 მეტრს.

<u>ჩრდილოეთის მხრიდან:</u>

მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე ნაკვეთის ეზო, 2.0÷8,50მ მანძილზე, შემდეგ დასავლეთის ნაწილში ჯერ ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი №265-267, მიწის ნაკვეთის ს/კ № 01.12.11.037.092 ეზო, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია, შემდეგ, ამ მიწის ნაკვეთზე ს/კ №01.12.11.037.092 მდებარე 9-სართულიანი (სარდაფის სართულით) საცხოვრებელი სახლის შენობა №1/8. შენობა №1/8 კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული ტიპისაა. შენობა №1/8-ის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მინიმალური დაშორება საპროექტო „E“ ბლოკის შენობიდან ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს მდებარე შენობამდე №1/8, შეადგენს 9,0 მეტრს.

<u>სამხრეთის მხრიდან:</u>

მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე ნაკვეთის ეზო, არანაკლებ 3,0მ მანძილზე; შემდეგ ესაზღვრება სააკაძის ქუჩა, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია.

III კლასის კომერციული დანიშნულების ობიექტის („E“ ბლოკი) საპროექტო შენობის მიწისქვეშა სარდაფის სართული ჩრდილო-აღმოსავლეთის, სამხრეთ-აღმოსავლეთის და დასავლეთის მხარეს ახლოს არის განთავსებული საკადასტრო საზღვართან. მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობებზე უარყოფითი ზეგავლენის გამორიცხვის, ასევე გზის სავალი ნაწილისა და ქვაბულის ფერდების მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა შემდეგი რეკომენდაციის გათვალისწინება:

კომერციული დანიშნულების ობიექტის „E“ ბლოკის: ჩრდილო-აღმოსავლეთის, სამხრეთ-აღმოსავლეთის და დასავლეთის მხარეს, საკადასტრო მიჯნის გასწვრივ მოეწყოს ბურღვით-დანატენი ხიმინჯების ფარდა.

<u>დასკვნა:</u>

შესრულებული გამოკვლევის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“ ადგენს, რომ ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი №263 ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი №263 ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ზედაზენი, №4 კორპუსის მიმდებარედ, შ.პ.ს. „ლივინ დეველოპმენტი“-ს (ID: 400235027) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, ს/კ № 01.12.11.037.115 III კლასის კომერციული დანიშნულების ობიექტის („E“ ბლოკი) მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები არ გამოიწვევს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების არსებული ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესებას, ზემოთაღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინებით. კომერციული დანიშნულების ობიექტის „E“ ბლოკის: ჩრდილო-აღმოსავლეთის, სამხრეთ-აღმოსავლეთის და დასავლეთის მხარეს, საკადასტრო მიჯნის გასწვრივ, უნდა მოეწყოს ბურღვით-დანატენი ხიმინჯების ფარდა.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.-ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე
ვახტანგ [illegible] ძეს
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში [illegible]
და 1985 წელს დაამთავრა
[illegible]
[illegible]
სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო
და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
"3" [illegible] გადაწყვეტილებით
მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. "29" "05"

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе
Вахтангу [illegible]
в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил полный курс
названного
института
по специальности промышленное
и гражданское
строительство

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от [illegible] 1985 г.

присвоена квалификация инженера-строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

М. П.

Город Тбилиси "29" 05 1986 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD
საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG

გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE

მოქ. / CIT: GEO
სქესი / SEX: მ / M
პირადი No / PERSONAL No: 01005021796

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH: 10.06.1963
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY: 26.06.2026

ბარათის No / CARD No: 15IC19267

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

IDGE015IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

<u>ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:</u>

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

<u>ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:</u>

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ე. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS“-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი N01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი: /ვ. ჯაფარიძე/



შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	35 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	20 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2020წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	10.09.2020წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება
მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე

შპს „ბაზისი XXI“ LTD * GEORGIA. "BAZISI XXI" * 202235296