საგადახდო დავალება
Payment Order

1 | GEL | ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი / Date 03/09/2020

გადამხდელი / Sender

შპს დავიდე, 406232036

რეფერენსი / Ref. Num.

3746181249

გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account GE86TB7681636050100002

თანხა / Amount

16,050.00 GEL

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank

სს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი / Bank Code

TBCBGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name შპს დავიდე, 406232036

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 406232036

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

თექვსმეტი ათას ორმოცდაათი ლარი და 00 თეთრი

მიმღები / Receiver

აღსრულების ეროვნული ბიურო

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code GE41BG0000000222222222

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury

სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი / Bank Code

BAGAGE22

ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი
Document submission/receiving date

03/09/2020

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

სააღსრულებლო საქმე: A20062441, საინკასო დავალება: BR20196801, გადახდის კოდი: 2014273654

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

სრული დაფარვა, რიგითი # 1, ინკასო # BR20196801, 12/08/2020, განაღდებული თანხა: 16050.00, დარჩენილი ნაშთი: 0.00

ხელმოწერა
Signature

დასტამპულია ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი TBC BANK
PRINTED VIA INTERNET BANKING

ხელმოწერები
Signatures

ბ.ა.

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
tbilisi.gov.ge ცხელი ხაზი - (+995 32) 2722222

ნომერი: 10/01200313008-17
თარიღი: 31.01.2020 16:05
ვადა: 02.03.2020

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს დავიდე საიდენტიფიკაციო კოდი : 406232036
მისამართი: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, ვიქტორ კუპრაძის ქ., N18, სართული I
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598696263;
განცხადების N: განცხადების თარიღი: 31.01.2020
ხელმომწერი: თინათინ ჭინჭარაული თანამდებობა: მინდობილი პირი

განცხადება/ნომენკლატურა

მუნიციპალური ინსპექცია
თავისუფალი განცხადება/წერილი

მოთხოვნის ტექსტი

გთხოვთ, გაატაროთ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 2
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავეცანი, თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწერა: _____

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
№ 10/01200313008-17
31.01.2020 : 16:05

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

მთავარქალაქ ინსპექტორს.

შპს „დავიდეს“ ს/კ: 406232036

განცხადება

გაცნობებთ, რომ შპს „დავიდეს“ ს/კ: 406232036 მიმართ სამშენებლო ობიექტზე ს/კ: 01.19.36.014.593 (მისამართი: თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხ რაიონებს შორის ნაკვთი 14/140) დაუდგინდა სამართალდარღვევა 2020 წლის 28 იანვრის N000166, N000164, N000165 და N000174 მითითებებით.

აღნიშნულ მითითებებს ვეთანხმებით და გთხოვთ დაგვაჯარიმოთ ვადაზე ადრე.

შპს „დავიდე“

წარმომადგენელი თინათინ ჭინჭარაული პ/ნ: 16001031993

598696263

31.012020

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

მითითება № 000174

შედგენის თარიღი: 28.01.2020

სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო დამრღვევის მიმართ სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას იწყებს მითითების გაცემით (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 123-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი);
მითითება წარმოადგენს ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექციის ან სამშენებლო საქმიანობაზე სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამრღვევის მიმართ გაცემულ შენიშვნას, განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში ნებაყოფლობით შეასრულოს მასში აღნიშნული პირობები სამშენებლო დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ ან/და დარღვევის გამოსწორების შესახებ, სამშენებლო ობიექტზე არსებული სამშენებლო მასალის, ნაკეთობისა და კონსტრუქციის გამოყენების აკრძალვის შესახებ, თუ ისინი ვერ პასუხობენ დადგენილ მოთხოვნებს, მშენებლობის ორგანიზების პროექტით დადგენილი წესების დარღვევის გამოსწორების შესახებ, სამშენებლო სამართალდარღვევის გამოსასწორებლად.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი შპს "დავით" ს/კ 406232036 ქ. თბილისი, საბურთალო რაიონი, ვერის ციხის ქ. N18, სართული I

ობიექტის დასახელება და მისამართი შპს "ვანდალი" სახლი; ქ. თბილისი, ფხაკაძის 2-ა და ვაზისუბნის ხეს რაიონის შიგნით, (ნაკვ. 14/140) ს.კოდი: 01.19.36.014593

მითითების გაცემის მომენტში მშენებლობის ეტაპი მიმდინარე

დარღვევის სახეობა, შინაარსი და გამოსწორების მიზნით მისაღები ზომები
ტერიტორიაზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების სამსახურის N4460819 ბრძანებით შეჩერებული პროექტი. ტერიტორიაზე ნებართვა N000174 მითითების დარღვევით. დარღვევა გამოიხატა იმაში, რომ ტერიტორიაზე წარმოდგენილი გეოტექნიკური საბუთების შესაბამისი სიგანის ფერდობის ნაცვლად, ამ ობიექტზე შეჩერებული პროექტით ფერდობის ფენების დაყრა.
ნებისმიერ შეშენებაში ორივე მხრივ ვერტიკალური ფენების დაყრა დაუშვებელი ზომებია.

_____

_____ რაც

გათვალისწინებულია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ ——132—— მუხლის —I—— ნაწილის —ა ა-ც— ქვეპუნქტით. საჯარიმო სანქცია აღნიშნულ დარღვევაზე განისაზღვრება 15000(თხუთმეტი ათასი) ლარით.

დარღვევის გამოსწორების ვადა —25 (ოცდახუთი კალენდარული)— დღე.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო ამოწმებს დამრღვევს, რაზედაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით: ა) მითითება შესრულდა; ბ) მითითება არ შესრულდა;

შემოწმების აქტის საფუძველზე თუ აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას:

ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილი), ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობის მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ, გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟის შესახებ – თუ უნებართვო მშენებლობის განმახორციელებელი პირი დადგენილია და მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა (საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);

სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ: ა) მითითება შესრულდა და დარღვევები გამოსწორებულია; ბ) მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტის ლეგალიზების შესახებ; გ) არ არსებობს 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით ან 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილების მიღების საფუძველი; დ) მითითება დროულად არ შესრულდა, მაგრამ დარღვევა დადგენილების მიღებამდე გამოსწორდა, გარდა ამ კოდექსის 138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევისა, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან /და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა)

საქართველოს მოქალაქე: /გ. ვასაძე/

ქ. ქუთაისში: /ნ. ყუფარაძე/

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

ჩაიბარა მხოლოდ ერთ ეგზემპლარად 29.01.2024

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების, ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ ის არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის /აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).

მითითება გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.

(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი)

№000174 მითითების დანართი (დანართი ერთი ფურცელი)
შენობის კლასი: I V

ფასადებზე ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრების ვიზუალი. აივნებზე შეცვლილია ლითონის მოაჯირების ვიზუალი. 1-1 ღერძზე, ფასადზე დამატებით მოწყობილია ღიობები. შენობაში დამატებით მოწყობილია რიგელები. შენობასთან, რელიეფი არ შეესაბამება საპროექტოს. 0.00 ნიშნულზე 3-2 მონაკვეთში სადარბაზოებთან შესასვლელებში, გაზრდილია ბაქნების გაბარიტები და შემცირებულია საფეხურების რაოდენობა. სადარბაზოებში ნაწილობრივ მონაცვლებულია ბინებში შესასვლელი კარებების ადგილმდებარეობა. ასევე დამატებით მოწყობილია კარებები. გაზრდილია ბინების რაოდენობა. კიბის უჯრედებში 2-2 ფილებში გაუქმებულია საკომუნიკაციო ღიობები. სადარბაზოებში, კიბის უჯრედებთან დამატებით მოწყობილია ღიობები. კიბის უჯრედებში შეცვლილია საფეხურების რაოდენობა. შენობის სახურავზე 19,8 ნიშნულზე კონსოლურ ფილებზე დამატებით მოწყობილია კაპიტალური პარაპეტები. 0.00 ნიშნულის ქვევით დამატებით მოწყობილია მონოლითური კედლები, კოლონები, რიგელები, კიბის და ლიფტის უჯრედები, გაზრდილია ფართი.

მთავარი სპეციალისტი _____ /ბ.ცაცაშვილი/

დანართი ჩაიბარა (სახელი, გვარი მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

_____