ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

მითითება № 000398

შედგენის თარიღი: 18.05.2020წ

სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო დამრღვევის მიმართ სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას იწყებს მითითების გაცემით (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 123-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი);
მითითება წარმოადგენს ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექციის ან სამშენებლო საქმიანობაზე სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამრღვევის მიმართ გაცემულ შენიშვნას, განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში ნებაყოფლობით შეასრულოს მასში აღნიშნული პირობები სამშენებლო დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ ან/და დარღვევის გამოსწორების შესახებ, სამშენებლო ობიექტზე არსებული სამშენებლო მასალის, ნაკეთობისა და კონსტრუქციის გამოყენების აკრძალვის შესახებ, თუ ისინი ვერ პასუხობენ დადგენილ მოთხოვნებს, მშენებლობის ორგანიზების პროექტით დადგენილი წესების დარღვევის გამოსწორების შესახებ, სამშენებლო სამართალდარღვევის გამოსასწორებლად.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი

ობიექტის დასახელება და მისამართი

მითითების გაცემის მომენტში მშენებლობის ეტაპი

დარღვევის სახეობა, შინაარსი და გამოსწორების მიზნით მისაღები ზომები

_____

_____

_____ რაც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ _____ მუხლის _____ ნაწილის _____ ქვეპუნქტით. საჯარიმო სანქცია აღნიშნულ დარღვევაზე განისაზღვრება _____ ლარით.

დარღვევის გამოსწორების ვადა _____ დღე.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო ამოწმებს დამრღვევს, რაზედაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით: ა) მითითება შესრულდა; ბ) მითითება არ შესრულდა;

შემოწმების აქტის საფუძველზე თუ აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას:

ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილი), ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობის მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ, გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟის შესახებ – თუ უნებართვო მშენებლობის განმახორციელებელი პირი დადგენილია და მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა (საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);

სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ: ა) მითითება შესრულდა და დარღვევები გამოსწორებულია; ბ) მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტის ლეგალიზების შესახებ; გ) არ არსებობს 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით ან 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილების მიღების საფუძველი; დ) მითითება დროულად არ შესრულდა, მაგრამ დარღვევა დადგენილების მიღებამდე გამოსწორდა, გარდა ამ კოდექსის 138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევისა, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან /და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა)

_____

_____

_____

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

_____

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების, ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ ის არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის /აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).

მითითება გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.
(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი)

განთავსების თარიღი _____

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

შემოწმების აქტი № 000179

(სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ)

შედგენის თარიღი: 11.03.2025

საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 123-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სამშენებლო სამართალდარღვევასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება შემოწმების აქტის შედგენით იწყება:

ა) 136-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას;

გ) დარღვევისათვის საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

გ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

დ) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;

ე) უფლებამოსილი ორგანოსთვის იმ ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების დადგენილ ვადაში წარუდგენლობისას, რომლის მშენებლობაც დამთავრებულია;

ვ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების მიღებას;

ზ)138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: _____

_____

_____

_____

ობიექტის დასახელება და მისამართი: _____

_____

_____

შემოწმებით დადგინდა: _____

_____

_____

_____

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა):

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ დამრღვევი არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის/აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).

შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს, თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით. (ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი).

განთავსების თარიღი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია

№ 4-11/ო597-20

"18" 05 2020 წ.

დადგენილება №000179
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

18.05.2020წ.

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

მე, მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილემ გიორგი გეჯაძემ განვიხილე, 2020 წლის 11 მაისის №000179 შემოწმების აქტი „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ" შედგენილი, **შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ის** (ს/ნ №405158038; დირექტორი - ჯიმშერი მეფარიშვილი; მის: ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სოფ. დიღომი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., I შეს., №3) მიმართ, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დარღვევაზე და **გამოვარკვიე:**

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ის მიერ, განხორციელდა მრავალფუნქციური კომპლექსის (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი) მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №2718251 19.07.2016წ. ბრძანებით შეთანხმებული კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით, კერძოდ: შენობა 1: რუხი ფერის ფაქტურიანი ლესვის ნაცვლად მოწყობილია ღებვა. შეცვლილია რელიეფის დახრა. ცოკოლზე დამატებით მოწყობილია ფაქტურიანი ლესვა. **„1-8" ფასადზე:** 1-2 და 5-6 მონაკვეთში გაუქმებულია კარები. დამატებით მოწყობილია გამწოვი და წყალშემკრები მილები. 7-8 მონაკვეთში შეცვლილია კარის ნახატი და გაუქმებულია საჩრდილობელი. „ა-ბ" ფასადზე: ა-ა ღერძთან დამატებით მოწყობილია კედელი. ბ-ბ ღერძის გარეთ მოწყობილია ჭიშკარი. **„გეგმების მიხედვით"** ფანჯრებს და კარებებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი, შეცვლილია მათი ნახატები და გაბარიტები.. 1-1 ა-ა ღერძებში ა ღერძის მხარეს არ ფიქსირდება კოლონის კონტური. +4.67 ნიშნულზე 6-6 ღერძის მარცხნივ დამატებით მოწყობილია კიბის საფეხურები. შეცვლილია სართულისა და ტერასის ნიშნულები. **შენობა №2: „1-7" ფასადზე:** შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატები. 6 ღერძზე შეცვლილია წყალშემკრები მილის ფორმა. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები. +6.15 ნიშნულზე 4-5 მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის გაბარიტები. **„ა-გ" ფასადზე:** ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრების და ვიტრაჟის ნახატები და რაოდენობა. +4.80 ნიშნულზე შეცვლილია ფანჯრების ნახატი და მინის ნაცვლას მოწყობილია გამწოვები, ფანჯრების **„გ-ა" ფასადზე:** ა ღერძზე ±0.00 ნიშნულზე დამატებით

მოწყობილია ლითონის კარადა და გამწოვი მილი. ლითონის კარადის ზევით ფიქსირდება ხვრელი. +6.40 ნიშნულის ზევით მცირე ზომის კარის გარშემო კედელი შესალესი და შესაღებია.. **„გეგმების მიხედვით”** 3-4 მონაკვეთში გ-გ ღერძზე მდებარე კოლონები შეფუთულია. 7-7 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიგანე. 5-5 ღერძის მარცხნივ შენობაში დამატებით მოწყობილია ლითონის კიბე. სახურავზე დამატებით მოწყობილია კონდიციონერი. **„პროექტის ხარვეზი”** გ-გ ღერძზე 2-3 მონაკვეთში გეგმაზე ნაჩვენები რკინის კარის გაბარიტები არ შეესაბამება ფასადზე ნაჩვენები რკინის კარის გაბარიტებს. +4.80 ნიშნულზე 1-1 ღერძზე მდებარე ფანჯრები არ არის ასახული გეგმაზე. 6-6 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გეგმაზე არ არის ნაჩვენები ტერასაზე გამოსასვლელი მცირე ზომის კარი. **„გენ გეგმის მიხედვით”** შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა. შენობებს შორის დამატებით მოწყობილია მსუბუქი კონტრუქციის გადახურვა. ტერიტორიაზე დამატებით მოწყობილია ტექნიკური აგრეგატები შენობა და ჭიშკარი.

2020 წლის 11 მაისს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”-ს 123-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, სამსახურის სპეციალისტის მიერ შედგა შემოწმების აქტი №000179 „სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ.” საქმეშია, მხარის №10/01200721210-17 12.03.2020წ. განცხადება.

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 3 დეკემბრიდან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვრცელდება საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი” (სარეგისტრაციო კოდი №330090000.05.001.019104; გამოქვეყნების თარიღი 13.08.2018წ). მოქმედი კანონმდებლობის, კერძოდ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”-ს 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა” ქვეპუნქტის „ა.გ” ქვეპუნქტის თანახმად, ზემოაღნიშნულ სამართალდარღვევაზე გათვალისწინებულია ჯარიმა 10 000 (ათიათასი) ლარის ოდენობით. მოცემულ შემთხვევაში, სამართალდარღვევა ჩადენილია 2018 წლის 21 მარტამდე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №2718251 19.07.2016წ. ბრძანებით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 19.07.2016წ-დან 19.11.2016წ-ის ჩათვლით, შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოები ნაწარმოებია აღნიშნულ პერიოდში) ხოლო იმ დროისათვის მოქმედი კანონმდებლობით, კერძოდ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი”-ს 45-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა” ქვეპუნქტის „ა.ბ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე განისაზღვრებოდა ჯარიმა 3 000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით. ვინაიდან, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” 47-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად: „ნორმატიულ აქტს, რომელიც ადგენს ან ამძიმებს პასუხისმგებლობას, უკუძალა არა აქვს”, შესაბამისად არ არსებობს გაზრდილი საჯარიმო თანხის დაკისრების სამართლებრივი საფუძველი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ”-ის მიერ, ჩადენილია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”-ს 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა” ქვეპუნქტის „ა.გ.” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, განხორციელდა მრავალფუნქციური კომპლექსის (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)

მშენებლობა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №2718251 19.07.2016წ. ბრძანებით შეთანხმებული კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით.

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს კანონით „ნორმატიული აქტების შესახებ", საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ", საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ", საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 122-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და 132-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა" ქვეპუნქტის „ა.გ." ქვეპუნქტით,

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ" დაჯარიმდეს 3 000 (სამიათასი) ლარით, ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, პროექტის დარღვევით III კლასის ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)) მშენებლობისთვის.

2. შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ს დაევალოს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში:

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - **მიმღების დასახელება:** ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, **მიმღების ბანკი:** სახელმწიფო ხაზინა, **ბანკის კოდი: TRESGE22, საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263,** გადახდის დანიშნულება: დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

3. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ს დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა.

4. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, სამშენებლო სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი სამშენებლო სამართალდამრღვევის დაჯარიმების შესახებ დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მისი დაკისრებიდან

ყოველი სამი თვის შემდეგ, სამშენებლო სამართალდამრღვევი ჯარიმდება თავდაპირველად დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც მას შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ.

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7).

მუნიციპალური ინსპექციის
უფროსის მოადგილე

გიორგი გეჯაძე

№000179 შემოწმების აქტის დანართი (დანართი ერთი ფურცელი)

შენობა 1:
რუხი ფერის ფაქტურიანი ლესვის ნაცვლად მოწყობილია ღებვა.
შეცვლილია რელიეფის დახრა.
ცოკოლზე დამატებით მოწყობილია ფაქტურიანი ლესვა.
„1-8" ფასადზე: 1-2 და 5-6 მონაკვეთში გაუქმებულია კარები. დამატებით მოწყობილია გამწოვი და წყალშემკრები მილები. 7-8 მონაკვეთში შეცვლილია კარის ნახატი და გაუქმებულია საჩრდილობელი.
„ა-ბ" ფასადზე: ა-ა ღერძთან დამატებით მოწყობილია კედელი. ბ-ბ ღერძის გარეთ მოწყობილია ჭიშკარი.
„გეგმების მიხედვით" ფანჯრებს და კარებებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი, შეცვლილია მათი ნახატები და გაბარიტები.. 1-1 ა-ა ღერძებში ა ღერძის მხარეს არ ფიქსირდება კოლონის კონტური. +4.67 ნიშნულზე 6-6 ღერძის მარცხნივ დამატებით მოწყობილია კიბის საფეხურები. შეცვლილია სართულისა და ტერასის ნიშნულები.

შენობა №2

„1-7" ფასადზე: შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატები. 6 ღერძზე შეცვლილია წყალშემკრები მილის ფორმა. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები. +6.15 ნიშნულზე 4-5 მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის გაბარიტები.
„ა-გ" ფასადზე: ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრების და ვიტრაჟის ნახატები და რაოდენობა. +4.80 ნიშნულზე შეცვლილია ფანჯრების ნახატი და მინის ნაცვლას მოწყობილია გამწოვები, ფანჯრების გვერდით მოწყობილია ღიობი.
„გ-ა" ფასადზე: ა ღერძზე ±0.00 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კარადა და გამწოვი მილი. ლითონის კარადის ზევით ფიქსირდება ხვრელი. +6.40 ნიშნულის ზევით მცირე ზომის კარის გარშემო კედელი შესალესი და შესაღებია..

„გეგმების მიხედვით" 3-4 მონაკვეთში გ-გ ღერძზე მდებარე კოლონები შეფუთულია. 7-7 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიგანე. 5-5 ღერძის მარცხნივ შენობაში დამატებით მოწყობილია ლითონის კიბე. სახურავზე დამატებით მოწყობილია კონდიციონერი.
„პროექტის ხარვეზი" გ-გ ღერძზე 2-3 მონაკვეთში გეგმაზე ნაჩვენები რკინის კარის გაბარიტები არ შეესაბამება ფასადზე ნაჩვენები რკინის კარის გაბარიტებს. +4.80 ნიშნულზე 1-1 ღერძზე მდებარე ფანჯრები არ არის ასახული გეგმაზე.
6-6 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გეგმაზე არ არის ნაჩვენები ტერასაზე გამოსასვლელი მცირე ზომის კარი.
„გენ გეგმის მიხედვით" შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა. შენობებს შორის დამატებით მოწყობილია მსუბუქი კონსტრუქციის გადახურვა. ტერიტორიაზე დამატებით მოწყობილია ტექნიკური აგრეგატები შენობა და ჭიშკარი.

უფროსი სპეციალისტი / თ.კაპანაძე /

№000398 მითითების დანართი (დანართი ერთი ფურცელი)

შენობა №1

დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები.

„ბ-ა” ფასადზე: დამატებით მოწყობილია წყალსაწრეტი მილი. ტერასაზე დამატებით მოწყობილია აგრეგატი.
6-6 ღერძზე მდებარე კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი 7-7 ღერძისკენ, შეცვლილია ტერასის და შიდა ფართები.

შენობა №2

+8.76 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია.

2-3 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია და ტექნიკური ლიფტი.

უფროსი სპეციალისტი /თ. კაპანაძე/

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

tbilisi.gov.ge ცხელი ხაზი - (+995 32) 2722222

ნომერი: 10/01201561230-17
თარიღი: 04.06.2020 12:53
ვადა: 16.07.2020

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს იბერია 2020 კორპორეიშენ საიდენტიფიკაციო კოდი : 405158038
მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სოფ. დიღომი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., I შეს., N3
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577112282;
განცხადების N: განცხადების თარიღი: 04.06.2020
ხელმომწერი: ჯიმშერი მეფარიშვილი თანამდებობა: დირექტორი

განცხადება/ნომენკლატურა

მუნიციპალური ინსპექცია
საჯარიმო სანქციები
დაჯარიმება სანებართვო პირობების დარღვევისათვის

მოთხოვნის ტექსტი

გაცემულია მითითება და დადგენილება, შპს ითხოვს სწრაფ ჯარიმას

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 1
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავეცანი, თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწერა: _____

VTB

საგადახდო დავალება
Payment Order

169

თარიღი/Date 12/06/2020

გადამხდელი სახელი /Payer name: IBERIA 2020 CORPORATION LLC, 405158038

ანგარიში/Account from: GE36VT6600000016473602

გადამხდელის ბანკის დასახელება/Payer bank name: სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

მიმღები ბანკის კოდი/Payer bank code: UGEBGE22

ინფორმაცია ფიზიკურ პირზე რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა/
Information about the person on behalf of which the payment is carried out

დასახელება/Denomination: IBERIA 2020 CORPORATION LLC, 405158038

გადამხდელის მონაცემები /Tax payer code: 405158038

მიმღების დასახელება/Receiver name: ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი Receiver account/Treasury code: 300773263

მიმღების ბანკი/სახაზინო კოდი Receiver bank/Treasury: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

მიმღების ბანკის კოდი/Receiver bank code: TRESGE22

დანიშნულება/ Purpose: შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია/Additional info: დადგენილება # 000179

ხელმოწერები/Signatures

ბ.ა./Place for Seal

თანხა Amount
3,000.00 / GEL
თანხა სიტყვებით / Amount in words
სამიათასი ლარი და ნული თეთრი / three thousand lari and zero tetri
ბანკის აღნიშვნები Bank Signs
ბანკში რეგისტრაციის თარიღი / Date into bank: 12/06/2020
თარიღი / Transaction date: 12/06/2020
ხელმოწერა/Signature
შტამპის ადგილი Place for Stamp

სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია VTB
UGEBGE22
მიღებულია ინტერნეტ ბანკით
RECEIVED BY INTERNET BANKING

411644750

საგადახდო დავალება
Payment Order

168

თარიღი/Date 12/06/2020

გადამხდელი სახელი /Payer name: IBERIA 2020 CORPORATION LLC, 405158038

ანგარიში/Account from: GE36VT6600000016473602

გადამხდელის ბანკის დასახელება/Payer bank name: სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

მიმღები ბანკის კოდი/Payer bank code: UGEBGE22

ინფორმაცია ფიზიკურ პირზე რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა/
Information about the person on behalf of which the payment is carried out

დასახელება/Denomination: IBERIA 2020 CORPORATION LLC, 405158038

გადამხდელის მონაცემები /Tax payer code: 405158038

მიმღების დასახელება/Receiver name: ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი Receiver account/Treasury code: 300773263

მიმღების ბანკი/სახაზინო კოდი Receiver bank/Treasury: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

მიმღების ბანკის კოდი/Receiver bank code: TRESGE22

დანიშნულება/ Purpose: შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია/Additional info: დადგენილება # 000398

თანხა Amount
4,000.00 / GEL
თანხა სიტყვებით / Amount in words
ოთხიათასი ლარი და ნული თეთრი / four thousand lari and zero tetri
ბანკის აღნიშვნები Bank Signs
ბანკში რეგისტრაციის თარიღი / Date into bank
12/06/2020
თარიღი / Transaction date
12/06/2020
ხელმოწერა/Signature
შტამპის ადგილი Place for Stamp

ხელმოწერები/Signatures

ბ.ა./Place for Seal

სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია VTB
UGEBGE22
მიღებულია ინტერნეტ ბანკით
RECEIVED BY INTERNET BANKING

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

მუნიციპალური ინსპექცია

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

შემოწმების აქტი № 000398

შედგენის თარიღი: 4.06.2020წ

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ორგანო არაუმეტეს 7 კალენდარული დღის ვადაში ამოწმებს მითითების შესრულებას, ადგენს შემოწმების აქტს და მასში ასახავს ინფორმაციას მითითების შესრულების ან შეუსრულებლობის შესახებ (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი'' 124-ე მუხლის მე-3 ნაწილი).

მითითება გაცემულია საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 131-7 მუხლის ——— ნაწილის ——— ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დარღვევის გამოსასწორებლად.

შემოწმების აქტი დგება 18.05.2020წ. [illegible]

გაცემული № 000398 მითითებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობის დასადგენად.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: [illegible] 2020 [illegible] ს/ნ 405158038 [illegible] w3

ობიექტის დასახელება და მისამართი: [illegible] w01.72.14.032.179)

შემოწმების მომენტში მშენებლობის ეტაპი: [illegible]

შემოწმებით დადგინდა: 18.05.2020წ [illegible] 000398 [illegible]

[illegible]

w10/0120156/230-12 04.06.2020წ [illegible]

შემოწმების აქტის საფუძველზე, თუკი აქტში დაფიქსირებულია დარღვევა, სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას:
ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ;
ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობის მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ;
გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) და უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟის შესახებ – თუ უნებართვო მშენებლობის განმახორციელებელი პირი დადგენილია და მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);
თუ მითითება შესრულდა და დარღვევები გამოსწორებულია, მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტის ლეგალიზების შესახებ, არ არსებობს 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით ან 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დადგენილების მიღების საფუძველი, მითითება დროულად არ შესრულდა, მაგრამ დარღვევა დადგენილების მიღებამდე გამოსწორდა, გარდა ამ კოდექსის 138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევისა, თუ ის ხორციელდება „ტყის ფონდის მართვის შესახებ" და „წყლის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამშენებლო საქმიანობაზე საჯარო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ, (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 125-ე მუხლის მე-5 ნაწილი);

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა): _____

_____

_____

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა): _____

_____

_____

სამშენებლო სამართალდამრღვევისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების ან დადგენილების გაცნობა უნდა მოხდეს ოფიციალურად, სამშენებლო ობიექტზე. თუ ის არ იმყოფება სამშენებლო ობიექტზე ან უარს აცხადებს შესაბამისი აქტის/აქტების გაცნობაზე, გაცნობად ჩაითვლება აქტის/აქტების სამშენებლო ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება (საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი" 128-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი). შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით.

(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი)

_____

_____ განთავსების თარიღი

_____

№ 4-21 ლ640-20
"04" 06 2020 წ.

დადგენილება №000398
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

04.06.2020წ. ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №7

მე, მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილემ გიორგი გეჯაძემ, განვიხილე 2020 წლის 18 მაისის №000398 მითითება და 2020 წლის 4 მაისის №000398 შემოწმების აქტი შედგენილი, შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ის (ს/ნ №405158038; დირექტორი - ჯიმშერი მეფარიშვილი; მის: ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სოფ. დიღომი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., I შეს., №3) მიმართ, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 131-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევისათვის და

გამოვარკვიე:

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ის მიერ შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №2718251 19.07.2016წ. ბრძანებით განსაზღვრული ნებართვის ვადის გასვლის შემდგომ) განხორციელდა სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: შენობა №1: დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები. „ბ-ა" ფასადზე: დამატებით მოწყობილია წყალსაწრეტი მილი. ტერასაზე დამატებით მოწყობილია აგრეგატი. 6-6 ღერძზე მდებარე კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი 7-7 ღერძისკენ, შეცვლილია ტერასის და შიდა ფართები. შენობა №2: +8.76 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია. 2-3 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია და ტექნიკური ლიფტი.

მუნიციპალური ინსპექციის სპეციალისტის მიერ, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 123-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, სამართალდამრღვევის მიმართ 2020 წლის 18 მაისს შედგენილ იქნა №000398 მითითება, რომლითაც მხარეს განესაზღვრა 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადა უნებართვოდ ნაწარმოები სამშენებლო სამუშაოების დემონტაჟის განსახორციელებლად, უსაფრთხოების წესების დაცვით.

2020 წლის 4 ივნისს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 123-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, მუნიციპალური ინსპექციის

ქ. თბილისი 0160, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

სპეციალისტის მიერ შედგა №000398 შემოწმების აქტი, რომლითაც დაფიქსირდა მითითებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

საქმეშია, მხარის №10/01201561230-17 04.06.2020წ. განცხადება, რომლითაც მხარე ეთანხმება, მუნიციპალური ინსპექციის 2020 წლის 18 მაისის №000398 მითითებაში დაფიქსირებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ის მიერ, ჩადენილია საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 131-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ, ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №2718251 19.07.2016წ. ბრძანებით განსაზღვრული ნებართვის ვადის გასვლის შემდგომ) განხორციელდა სამშენებლო სამუშაოები: კერძოდ, შენობა №1: დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები. „ბ-ა" ფასადზე: დამატებით მოწყობილია წყალსაწრეტი მილი. ტერასაზე დამატებით მოწყობილია აგრეგატი. 6-6 ღერძზე მდებარე კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი 7-7 ღერძისკენ, შეცვლილია ტერასის და შიდა ფართები. შენობა №2: +8.76 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია. 2-3 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია და ტექნიკური ლიფტი.

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ", საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 122-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 127-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 127-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით, 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და 131-ე მუხლის მე-2 ნაწილით,

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ" დაჯარიმდეს 4000 (ოთხი ათასი) ლარით, ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, უნებართვოდ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოებისთვის, კერძოდ: შენობა №1: დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები. „ბ-ა" ფასადზე: დამატებით მოწყობილია წყალსაწრეტი მილი. ტერასაზე დამატებით მოწყობილია აგრეგატი. 6-6 ღერძზე მდებარე კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი 7-7 ღერძისკენ, შეცვლილია ტერასის და შიდა ფართები. შენობა №2: +8.76 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია. 2-3 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია და ტექნიკური ლიფტი.

2. შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ს დაევალოს ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში, ს/კ №01.72.14.032.179-ზე, უნებართვოდ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების დემონტაჟი (შენობა №1: დამატებით მოწყობილია კონდიციონერები. „ბ-ა" ფასადზე: დამატებით მოწყობილია წყალსაწრეტი

მილი. ტერასაზე დამატებით მოწყობილია აგრეგატი. 6-6 ღერძზე მდებარე კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი 7-7 ღერძისკენ, შეცვლილია ტერასის და შიდა ფართები. შენობა №2: +8.76 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია. 2-3 მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ლითონის კონსტრუქცია და ტექნიკური ლიფტი).

3. შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ს დაევალოს, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში:

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - მიმღების დასახელება: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: **TRESGE22**, საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263, გადახდის დანიშნულება: დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

4. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. „იბერია 2020 კორპორეიშენ"-ს დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა;

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, სამშენებლო სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი სამშენებლო სამართალდამრღვევის დაჯარიმების შესახებ დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

6. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი"-ს 126-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, მისი დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, სამშენებლო სამართალდამრღვევი ჯარიმდება თავდაპირველად დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც მას შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ.

7. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის.: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7).

მუნიციპალური ინსპექციის
უფროსის მოადგილე გიორგი გეჯაძე

ორი ათას ოცი წლის ცხრა ივლისს, მე, საქართველოს ნოტარიუსს ლიანა ბუხრიკიძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. №81, მომმართა **ალექსი ამაზაშვილმა. მან მოითხოვა თანხმობაზე თავისი ხელმოწერის ნამდვილობის სანოტარო წესით დამოწმება.**

მე შევამოწმე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **ალექსი ამაზაშვილმა** (დაბ. 24.05.1990წ. პირადი № 01024065941, პასპორტის ნომერი: 11BB07417, მისამართი: თბილისი მისამართის გარეშე, ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, შავიშვილის ქ. 3, ბინა #25 ;) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა. მე დავრწმუნდი მისი ნების გამოვლენის ნამდვილობაში. შემდეგ **მან** ჩემი თანდასწრებით პირადად შეასრულა ხელმოწერა, რასაც ვამოწმებ.

თ ა ნ ხ მ ო ბ ა

მე, **ალექსი ამაზაშვილი** (დაბ. 24.05.1990წ. პირადი № 01024065941, პასპორტის ნომერი: 11BB07417, მისამართი: თბილისი მისამართის გარეშე, ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, შავიშვილის ქ. 3, ბინა #25;), თანხმობას ვაცხადებ, რომ დავით ნაკაშიძემ **(დაბ.14.03.1961წ. პ№ 01008002236, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ტიციან ტაბიძის ქუჩა, 41, ბინა 34)** გააგრძელოს ჩემს მიერ დაწყებული არქიტექტურული საქმიანობა , ასევე მან გააგრძელოს პროექტი და კორექტირება შეიტანოს პროექტში.

წინამდებარე თანხმობა შედგენილია ჩემი სურვილით, რასაც ვადასტურებთ ხელისმოწერით.

გადახდილია სანოტარო მომსახურეობის საზღაური სულ (4.36) ოთხი ლარი და ოცდათექვსმეტი თეთრი. აქედან: **(2,00) ორი ლარი,** ***თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება №507) 31-ე მუხლისა,*** აგრეთვე დღგ: (0,36) ოცდათექვსმეტი თეთრი, თანახმად ***საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 169-ე მუხლისა.*** პლიუს: 2.00 (ორი) ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) **ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური,** ***თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29 დეკემბერი 2011 წელი, დადგენილება №507) 39-ე მუხლისა.***

ალექსი ამაზაშვილი

ნოტარიუსი: ლიანა ბუხრიკიძე

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N200425713
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	09.07.2020 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	ლიანა ბუხრიკიძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. #81
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	95-25-20
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	07903344623320

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **17-01181781556**
თარიღი: **27/06/2018**

ადრესატი: ჯიმშერი მეფარიშვილი
პირადი ნომერი: 01030033882
მისამართი: თბილისი ივ.ჯავახიშვილის ქ. N 31

თქვენი განცხადების (N19/01181281519-17) პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი N3-ში (საკ. კოდი N01.72.14.032.179) მდებარე ობიექტის გადამოწმებით დადგინდა, რომ ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ ბრძანებაში (Nბ-19/01173031085-17) მითითებული დარღვევებიდან დღეის მდგომარეობით გამოსწორებულია მხოლოდ შემდეგი დარღვევები: ტერიტორიიდან გატანილია სამშენებლო ნარჩენები ,,1-8'' ფასადზე 2-3 მონაკვეთში კარის გარშემო ღებვა შესრულებულია პროექტის შესაბამისად; ცოკოლი შელესილი და შეღებილია.

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) (მოვალეობის შემსრულებელი) — ვლადიმერ ყუშიტაშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 13 12 2017 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში (საკ. კოდი №01.72.14.032.179) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №2718251 19.07.2016წ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

ნაწილობრივ შეცვლილია რელიეფის დახრა. ტერიტორიიდან გასატანია სამშენებლო ნარჩენები.
„1-8" ფასადზე: 1-2 მონაკვეთში გაუქმებულია კარი. 2-3 მონაკვეთში კარის გარშემო შეცვლილია ღებვის ფერი. ცოკოლი ნაწილობრივ შესალესია და შესაღები. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები.
„1-8" ფასადზე: ნაწილობრივ შესაღებია, შესალესი და დამატებით მოწყობილია გამწოვები და მცირე ზომის ხვრელები.
„გეგმების მიხედვით" ფანჯრებს და კარებებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი. ±0.00 ნიშნულზე ნაწილობრივ შემცირებულია რკინის კარის სიმაღლეები. 1-1 ა-ა ღერძებში ა ღერძის მხარეს არ ფიქსირდება კოლონის კონტური. +4.67 ნიშნულზე 6-6 ღერძის მარცხნიც დამატებით მოწყობილია კიბის საფეხურები და შეცვლილია სართულისა და ტერასის ნიშნულები.

შენობა №2

„1-7" ფასადზე: შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატები. 6 ღერძზე შეცვლილია წყალშემკრები მილის ფორმა. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები. +6.15 ნიშნულზე 4-5 მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის გაბარიტები.
„ა-გ" ფასადზე: ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრების და ვიტრაჟის ნახატები. ბ-გ მონაკვეთში ნიშნულზე ფიქსირდება ხვრელები. ა-ბ მონაკვეთში +8.20 ნიშნულის ქვევით 3 ფრთიან ფანჯარაზე ერთ ფრთაზე გაუქმებულია შუშა და მის ნაცვლად მოწყობილია გაუმჭვირვალე პლასტმასი, საიდანაც ფასადზე გამოდის გამწოვი მილი. ბ-გ მონაკვეთში გ ღერძისკენ ვიტრაჟის მარჯვნივ დამატებით მოწყობილია გამწოვისთვის განკუთვნილი ღიობი.
„გ-ა" ფასადზე: ა ღერძზე ±0.00 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის [illegible] და გამწოვი მილი. ლითონის კარადის ზევით ფიქსირდება ხვრელი. +4.80 ნიშნულზე გ-ბ მონაკვეთში გ ღერძისკენ შეცვლილია ფანჯრის ნახატი. +6.40 ნიშნულზე ზემოთ მცირე ზომის კარის გარშემო კედელი შესალესი და შესაღებია.
„7-1" ფასადზე: დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები.
„გეგმების მიხედვით" 3-4 მონაკვეთში გ-გ ღერძზე მდებარე კოლონები შეღებულია 7-7 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიგანე. 5-5 ღერძის მარცხნივ შენობაში დამატებით მოწყობილია ლითონის კიბე. სახურავზე დამატებით მოწყობილია კონდიციონერი.

ქ. თბილისი 0160, უ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

„პროექტის ხარვეზი" გ-გ ღერძზე 2-3 მონაკვეთში გეგმაზე ნაჩვენები რკინის კარის გაბარიტები არ შეესაბამება ფასადზე ნაჩვენები რკინის კარის გაბარიტებს. +4.80 ნიშნულზე 1-1 ღერძზე მდებარე ფანჯრები არ არის ასახული ა-გ ფასადზე. 6-6 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გეგმაზე არ არის ნაჩვენები ტერასაზე გამოსასვლელი მცირე ზომის კარი.

„გენ გეგმის მიხედვით" შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა. შენობებს შორის დამატებით მოწყობილია მსუბუქი კონტრუქციის გადახურვა. ტერიტორიაზე დამატებით მოწყობილია ტექნიკური აგრეგატები და შენობა.

ზ.ა.კ. VI-ე თავის, 83-ე, მუხლის ა.ს.კ. მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 24.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის, 99-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 11.08.2005წ. №140-ე დადგენილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. შპს არტპალასის სახელოსნოებს, ქ. თბილისში, სოფელ დილომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევი №3-ში (საკ. კოდი №01.72.14.032.179) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.

2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №19/01173031085-17 30.10.2017წ. განცხადება.
№წ-19/01173031085-17 01.11.2017წ. ბრძანება.

სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი შეჯაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

ადრესატი:
ჯიმშერი მეფარიშვილი
პირადი ნომერი: 01030033882
მისამართი: პეკინის N 14-ა, ბ 38

წერილის ნომერი: **17-01170813879**

თარიღი: **22.03.2017**

ბატონო ჯიმშერ,

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი N19/0117037379-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ სამსახურის სპეციალისტების მიერ, ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევ N3-ში (საკ. კოდი N01.72.14.032.179) მდებარე ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)) გადამოწმებით დადგინდა, რომ სამსახურის Nბ-264449/12 01.08.2016წ. ბრძანებაში მითითებული დარღვევა ,,1-8'' ფასადზე დამატებით მოწყობილია გამწოვები და მცირე ზომის ხვრელები''; ,,7-1'' ფასადზე დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები'' გამოსწორებულია.

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური -
სამსახურის უფროსის მოადგილე

გიორგი გეჯაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ ბ-264449/12

„01" 08 2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევ №3-ში (საკ. კოდი №01.72.14.032.179) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №2718251 19.07.2016წ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევ №3-ში მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

ნაწილობრივ შეცვლილია რელიეფის დახრა. ტერიტორიიდან გასატანია სამშენებლო ნარჩენები.

„1-8" ფასადზე: 1-2 მონაკვეთში გაუქმებულია კარი. 2-3 მონაკვეთში კარის გარშემო შეცვლილია ღებვის ფერი. ცოკოლი ნაწილობრივ შესალესია და შესაღები. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები.

„1-8" ფასადზე: ნაწილობრივ შესაღებია, შესალესი და დამატებით მოწყობილია გამწოვები და მცირე ზომის ხვრელები.

„გეგმების მიხედვით" ფანჯრებს და კარებებს ნაწილობრივ მონაცვლებული აქვს ადგილი. +0.00 ნიშნულზე ნაწილობრივ შემცირებულია რკინის კარის სიმაღლეები. 1-1 ა-ა ღერძებში ა ღერძის მხარეს არ ფიქსირდება კოლონის კონტური. +4.67 ნიშნულზე 6-6 ღერძის მარცხნივ დამატებით მოწყობილია კიბის საფეხურები და შეცვლილია სართულისა და ტერასის ნიშნულები.

შენობა №2

„1-7" ფასადზე: შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატები. 6 ღერძზე შეცვლილია წყალშემკრები მილის ფორმა. დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები. +6.15 ნიშნულზე 4-5 მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის გაბარიტები.

„ა-გ" ფასადზე: ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრების და ვიტრაჟის ნახატები. ბ-გ მონაკვეთში ნიშნულზე ფიქსირდება ხვრელები. ა-ბ მონაკვეთში +8.20 ნიშნულის ქვევით 3 ფრთიან ფანჯარაზე ერთ ფრთაზე გაუქმებულია შუშა და მის ნაცვლად მოწყობილია გაუმჭირვალე პლასტმასი, საიდანაც ფასადზე გამოდის გამწოვი მილი. ბ-გ მონაკვეთში გ ღერძისკენ ვიტრაჟის მარჯვნივ დამატებით მოწყობილია გამწოვისთვის განკუთვნილი ღიობი.

„გ-ა" ფასადზე: ა ღერძზე ±0.00 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლითონის კარადა და გამწოვი მილი. ლითონის კარადის ზევით ფიქსირდება ხვრელი. +4.80 ნიშნულზე გ-ბ მონაკვეთში გ ღერძისკენ შეცვლილია ფანჯრის ნახატი. +6.40 ნიშნულის ზევით მცირე ზომის კარის გარშემო კედელი შესალესი და შესაღებია.

„7-1" ფასადზე: დამატებით მოწყობილია გამწოვი მილები.

„გეგმების მიხედვით" 3-4 მონაკვეთში გ-გ ღერძზე მდებარე კოლონები შეფუთულია. 7-7 ღერძზე გ-ბ მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიგანე. 5-5 ღერძის მარცხნივ შენობაში დამატებით მოწყობილია ლითონის კიბე. სახურავზე დამატებით მოწყობილია კონდიციონერი.

ქ. თბილისი 0160, ქ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

„გენ გეგმის მიხედვით" შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა, კერძოდ გაუქმებულია გამწვანების ზონა. შენობებს შორის დამატებით მოწყობილია მსუბუქი კონტრუქციის გადახურვა. ტერიტორიაზე დამატებით მოწყობილია ტექნიკური აგრეგატები და შენობა.

ღობე ნაწილობრივ ცდება საკადასტრო საზღვარს.

ზ.ა.კ. VI-ე თავის, 83-ე, მუხლის ა.ს.კ. მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 24.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის, 99-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 11.08.2005წ. №140-ე დადგენილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. შპს „არტპალასის სახელოსნო"-ს, ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩის I შესახვევ №3-ში (საკ. კოდი №01.72.14.032.179) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი (ავტოფარეხი, ავტოსერვისი, საამქრო საწყობი და ადმინისტრაციის ოფისი)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.

2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №264449/12 25.07.2016წ. განცხადება.

სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი გეჯაძე