

საქართველოს რესპუბლიკა
მოქალაქის პირადობის მოწმობა

პირადი № 01008015731

გვარი ფელიქს.
კონტრიძე

დაბადების თარიღი 25.04.1932 წ.

დაბადების ადგილი თბილისი

ეროვნება ---

N° ღ 0191710

პირადი ხელმოწერა



მისამართი ---

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება თბილისის ვაკის რ/ნის მს სამმართველო

გაცემის თარიღი 17.03.1998 წ.

მოქმედების ვადა უვადო

ბ.ა.

თანამდებობის პირის ხელმოწერა

Копия

ДИПЛОМ

И № 388052

Настоящий диплом выдан КОНТРИДЗЕ Феликс Виссарионовичу втом, что он в 1951 году поступил в Грузинский ордена Трудового Красного знамени Сельскохозяйственный институт и в 1956 г. окончил полный курс названного института по специальности

ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 29 июня 1956 г.

Контридзе Ф.В.

Присвоена квалификация - Инженера-гидротехника

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор /директор/ - подпись

м.п.

Секретарь- подпись /Мзарелуа/

Город Тбилиси 1956 г.

Регистрационный № 874.

13 июля 1956 г. Я, Элиз Гарнив

нотариус тб. кот государственной нотариальной конторы, свидетельствую верность этой ко[illegible] [illegible] ее. [illegible] с подлинн[illegible] [illegible] поправок, [illegible], зачеркнутых слов и [illegible] особенностей не оказ[illegible]

Взыскано госпошлины 2 руб. По реестру № 18-27626.

Нотариус: [illegible]

საკვალიფიკაციო მონაცემი

სახელი, გვარი: **ფელიქს კონტრიძე**
დაბადების თარიღი: 25 აპრილი, 1932 წ.
დაბადების ადგილი: საქართველო, თბილისი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
ოჯახური მდგომარეობა: ქვრივი
შვილები: ქალიშვილი
სახლის მისამართი: საქართველო, თბილისი 0171, ს. ჩიქოვანის № 20, ბინა 7
ტელეფონი: (995 32) 33 31 60; მობილური: 555 595029
სამსახურის მისამართი: საქართველო, თბილისი 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. №2; ტელეფონი: (995 32) 237 52 28

განათლება:
1951-56 წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

პროფესიული გამოცდილება:
1956 წლიდან 2010 წლამდე - სს „საქქალაქმშენპროექტი“ - ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ჯგუფის ხელმძღვანელი, პროექტის მთ. ინჟინერი, არქიტექტურული სახელოსნოს მთავარი კონსტრუქტორი, არქიტექტურული სახელოსნოს ხელმძღვანელი, საკონსტრუქტორო განყოფილების უფროსი, მთავარი სპეციალისტი.
2010 წლის იანვრიდან დღემდე – შპს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი“ - მთავარი სპეციალისტი

მნიშვნელოვანი საპროექტო სამუშაოები:
- არდაგანის საცხოვრებელი კომპლექსი ბორჯომსა და სოხუმში;
- კომპოზიტორთა შემოქმედებითი სახლი ბორჯომში;
- პანსიონატი 250 ადგილზე გუდაუთაში;
- პანსიონატი 500 ადგილზე ბიჭვინთაში;
- კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებითი სახლი ბიჭვინთაში;
- გამომცემლობა „პრავდის“ დასასვენებელი სახლი ბიჭვინთაში;
- სამთავრობო დასასვენებელი აგარაკი მიუსერაში;
- პანსიონატი 300 ადგილზე სოხუმში;
- სახელმწიფო კანცელარიის რეკონსტრუქცია;
- სამხედრო კომისარიატი რუსთავში;
- ზესტაფონის რაიონული საავადმყოფო;
- მესტიის რაიონული საავადმყოფო;
- სასამართლო ყაზბეგში;
- სასამართლო ბორჯომში;
- ავტოსადგურები ახალციხეში, სოხუმში, ოზურგეთში, გაგრაში;
- პროფკავშირთა კულტურის სახლი;
- ეროვნული ბანკის რეკონსტრუქცია.
- ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის მწვავე ავარიული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრება;
- ქ. ბორჯომში მდ. ბორჯომულას საყრდენი კედლების აღდგენა-გამაგრება;
- საბაჟო-გამშვები პუნქტი „ვალე“;
- საბაჟო-გამშვები პუნქტი „სარფი“;
- ონის რაიონში მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სახლების აღდგენა-გამაგრების პროექტები;
- თეთრიწყაროს მუნიც. კოდის დევნილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია
- სოციალური მომსახურების ცენტრები საქართველოს მასშტაბით.

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად)

კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, გობრონიძის ქ. №9ა-ს მიმდებარედ (საკ. კოდი 01.11.13.002.210), მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის გავლენის შესახებ მომიჯნავე ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობებზე

ქ. თბილისში, გობრონიძის ქ. №9ა-ს მიმდებარედ (საკ. კოდი. 01.11.13.002.210), მრავალფუნქციური კომპლექსი შედგება: 1 ავტოფარეხის, 1 საოფისე და 12 საცხოვრებელი სართულისაგან.

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების რეკომენდაციიდან გამომდინარე, საძირკვლის კონსტრუქცია იქნება კომბინირებული (ბურღვით-ნატენი ხიმინჯების და საძირკვლის მონოლითური ფილის ერთობლიობა). დაფუძნება მოხდება - ხიმინჯების სუბარგილითებისა და თიხების მორიგეობაზე; საანგარიშო წინაღობით 2,8 კგ/სმ², ხოლო საძირკვლის მონოლითური ფილის თიხოვან გრუნტზე, საანგარიშო წინაღობით 2,4 კგძ/სმ². შენობის მზიდი კონსტრუქციად გამოყენებული იქნება რკინაბეტონის მონოლითური კარკასი: სვეტები, რიგელები და დიაფრაგმები. გადახურვის კონსტრუქციად გამოყენებული იქნება მონოლითური რკინაბეტონის ფილები.

საპროექტო შენობის აღმოსავლეთის მხრიდან (საკ. კოდი 01.11.13.002.184) ემიჯნება სამსართულიანი კარკასული ნაგებობა, სარდაფის გარეშე. ვინაიდან საპროექტო შენობის საძირკვლის მონოლითური ფილის ძირი, საორიენტაციოდ, მიწის ზედაპირიდან ჩაღრმავებული იქნება 4,0 მეტრზე, ხოლო მომიჯნავე ნაგებობას არ გააჩნია სარდაფი და, გარდა ამისა შენობების სართულიანობიდან გამომდინარე, საპროექტო შენობის მიერ გრუნტზე გადაცემული დატვირთვა იქნება ბევრად მეტი, ვიდრე მომიჯნავე შენობის, მათ საძირკვლებს შორის უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის მონოლითური ფარდა საპროექტო ნაკვეთის ფარგლებში (საკ. კოდი. 01.11.13.002.210), სავარაუდოდ, ორი რიგი ბურღვით ნატენი ხიმინჯების საშუალებით. ხიმინჯების დიამეტრი და არმირება უნდა განისაზღვროს შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით.

საპროექტო შენობის ნაკვეთს სამხრეთის მხრიდან ემიჯნება ნაკვეთი (საკ. კოდი 01.11.13.002.208). ისინი ერთმანეთისგან გამიჯნულია რკინაბეტონის ანაკრები ბლოკებისაგან შექმნილი კედლით, რომლის საძირკველიც წარმოადგენს რკინაბეტონის მონოლითურ ლენტს. არსებულ ნაკვეთზე ასევე განთავსებულია ორსართულიანი, უსარდაფო, კარკასული ნაგებობა, რომლის საძირკვლის კონსტრუქციას წარმოადგენს რკინაბეტონის მონოლითური ლენტი.

ვინაიდან ზემოთ აღნიშნული რკინაბეტონის ღობის საძირკვლის ძირი მდებარეობს საპროექტო ნაკვეთის მიწის არსებული ნიშნულიდან 2,5-3,0 მ-ით მაღლა, საპროექტო ნაგებობის ქვაბულის მოწყობის დროს, აუცილებელია მისი მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც, სავარაუდოდ, უნდა უზრუნველყოს ბურღვით ნატენი ხიმინჯების და მათზე მოწყობილი რკინაბეტონის მონოლითური კედლის კონსტრუქციის ერთობლიობამ, რომელიც ასევე უნდა მოეწყოს არსებული საპროექტო ნაკვეთის (საკ. კოდი 01.11.13.002.208) ფარგლებში. ამ კონსტრუქციების გაანგარიშებისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს №01.11.13.002.208 ნაკვეთზე მდებარე ორსართულიანი ნაგებობის გავლენა.

ზემოთაღნიშნული რეკომენდაციები აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში.

დასკვნა

აღნიშნული რეკომენდაციების გატარების შემთხვევაში, ორივე მომიჯნავე შენობის მდგრადობა იქნება უზრუნველყოფილი.

ინჟინერ– კონსტრუქტორი ფ. კონტრიძე

09.12.2016წ.