ქ. თბილისი, ახვლედიანის ქუჩაზე, ოფისი №8 კვეთი სინათლეში ორსართულიანი შენობის, (ს/კ: 01. 19. 16. 001. 036) მშენებლობისათვის, ქვაბულისა და გვერდზე მდგომი ნაგებობების მდგრადობაზე

საექსპერტო დასკვნა

კონსტრუქციული ნაწილი

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია ქ. თბილისი, ახვლედიანის ქუჩაზე, ოფისი №8 კვეთი სინათლეში ორსართულიანი შენობის, (ს/კ: 01. 19. 16. 001. 036) მშენებლობისათვის, ქვაბულისა და გვერდზე მდგომი ნაგებობების მდგრადობაზე კონსტრუქციული ნაწილი.

საინჟინრო გეოლოგიური პირობების მიხედვით, საძირკვლის ფუძედ მიღებულია თიხნარი, მოყვითალო და მოყავისფრო, ქვიშნარებისა და კენჭნარების ჩანართებით, პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობის ზღვარი კუმშვაზე, R_0 = 2,17 კგძ/სმ^2. გრუნტის სხვა ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები იხილეთ პროექტის გეოლოგიურ ნაწილში.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გათვალისწინებით, სამშენებლო მოედანი განლაგებულია 8 ბალიან სეისმური აქტივობის ზონაში. ქარის დაწნევის ნორმატიული მნიშვნელობაა-55 კგძ/მ^2; თოვლის ნორმატიული დატვირთვა-50კგძ/მ^2.

ადგილზე ვიზუალური დათვალიერება - გამოკვლევამ გვიჩვენა, გვერდზე მდგომი ნაგებობისა და მშენებარე ნაგებობის საძირკვლები განლაგებულია ერთ დონეზე.

საპროექტო შენობა გეგმაში რთული კონფიგურაციისაა. შენობა ორ სართულიანია. არ გააჩნია მიწისქვეშა სართული (სარდაფი).

ნაგებობის კონსტრუქციულ სისტემად ორივე მიმართულებით მიღებულია, ლითონის კონსტრუქციების ჩარჩოები, გადახურვით, სენდვიჩპანელების სისქის კედლების შემავსებლით.

საძირკვლის ტიპად წარმოდგენილია, მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკველი, გეგმაში 150x150სმ. სიმაღლით H=50 სმ. რომელიც შეკრულია ერთმანეთთან 20 სმ. არმირებული მონოლითური რკინაბეტონის ფილით.

ბეტონის კლასით B25. საძირკველი ჩაღრმავების მიხედვით განლაგებულია ერთ დონეზე.

ჩასატანებელი დეტალები (ფურცლები) სისქე 8 მმ.

სვეტები, ლითონის კონსტრუქციები, კეთით, 150x150x5 მმ.

რიგელები, ლითონის კონსტრუქციები, კვეთით, IPE 200 მმ.

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირები, კუთხოვანა კვეთით, 70x70x5 მმ.

სამუშაოები უნდა შესრულდეს საქართველოში არსებული სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

დასკვნა, ამრიგად, ქ. თბილისი, ახვლედიანის ქუჩაზე, ოფისი №8 კვეთი სინათლეში ორსართულიანი შენობის, (ს/კ: 01. 19. 16. 001. 036) მშენებლობისათვის, ქვაბულისა და გვერდზე მდგომი ნაგებობების მდგრადობაზე კონსტრუქციული ნაწილის პროექტირება და მშენებლობა, მომიჯნავე შენობა - ნაგებობების კონსტრუქციულ მდგრადობაზე ზეგავლენას არ მოახდენს, პროექტირებასა და მშენებლობის შემდგომი ეტაპის გაგრძელებას ეძლევა დადებითი შეფასება.

ექსპერტი,
ინჟინერ -კონსტრუქტორი
მობ. 599 34 43 58



გ. სხილაძე

16/12/2020

დიპლომი

ПВ № 043899

ეს დიპლომი მიეცა გიორგი იუზას ძე სხილაძეს

მასზე, რომ იგი 1981 წელს შევიდა საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1986 წელს დაამთავრა აღნიშნული ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით ხიდები და გვირაბები

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1986 წ. „28" ივნისის გადაწყვეტილებით

გ.ი. სხილაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის

კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

ბ. ა.

მდივანი

ქალაქი თბილისი 1987 წ. „20" 01

სარეგისტრაციო № 0102

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

ПВ № 043899

Настоящий диплом выдан Схиладзе Георгию Юзаевичу

в том, что он в 1981 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина

и в 1986 году окончил полный курс названного института

по специальности мосты и тоннели

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „28" июня 1986 г.

Схиладзе Г. Ю.

присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

М. П.

Секретарь

Город Тбилиси, „20" 01 1987 г.

Регистрационный № 0102

Московская типография Гознака. 1986.

საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME

გიორგი

GIORGI

გვარი / LAST NAME

სხილაძე

SKHILADZE

მოქ. / CIT	სქესი / SEX	პირადი No / PERSONAL No
GEO	მ / M	01007008231

დაბადების თარიღი DATE OF BIRTH	მოქმედების ვადა DATE OF EXPIRY
10.01.1964	21.09.2024

ბარათის No / CARD No

13IH07381

ხელმოწერა SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

21.09.2014

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE

[illegible] MB-IDS 2014

[illegible] No 26-3184

```
IDGEO13IH07381601007008231<<<<
6401104M2409216GEO<<<<<<<<<<<8
SKHILADZE<<GIORGI<<<<<<<<<<<<<
```

CV

სახელი, გვარი:	გიორგი სხილაძე
პროფესია:	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
დაბადების თარიღი:	10.01.1964
მუშაობის სტაჟი:	30
ეროვნება:	ქართველი

განათლება: უმაღლესი

1969-1980 ქ.თბილისის მე-8 საშ. სკოლა

1981-1986 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სატრანსპორო ფაკულტეტი.
სპეციალობა „ხიდები და გვირაბები“.

სამუშაო საქმიანობა:

1986-1990 სსი „კავგიპროტრანსი“ - ინჟინერ-კონსტრუქტორი

1990-1992 „ხიდმშენი“, მექანიზირებულ სამუშაოთა სამმართველო, ინჟინერი

1992-დღემდე – სხვადასხვა ფირმებში მიწვევით ინჟინერ-კონსტრუქტორი

2012 თბილისში, ქუთათელაძის ქ. №3-ში ნდებარე სულხან-საბას უნივერსიტეტის პროექტი, კონსტრუქტორი.

2014-2016 საგურამოში, საცხოვრებელი სახლების პროექტები, კონსტრუქტორი

2016 თბილისში, დიდი ხეივნის ქ. №4-ში საცხოვრებელი სახლის პროექტი, კონსტუქტორი.

2017 თბილისსი, ქავთარაძის ქ. №8-ში მდებარე გაზგასამართი სადგური „გასკო“-ს ნაგებობების პროექტი, კონსტრუქტორი.

2017 შპს „ნეოა“-ს მიერ დაპროექტებული 19 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2017 თბილისში, გორგასლის ქ. მდებარე ბალნეოლოგიური კურორტის რეაბილიტაციის პროექტის ექსპერტიზა.

2018 თბილისში, შპს „ნეოა“-ს მიერ დაპროექტებული იალბუზის ქ №10-ში 8 სართულიანი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

ენები:

ქართული (წერა, კითხვა, ლაპარაკი) – თავისუფლად
რუსული (წერა, კითხვა, ლაპარაკი) – თავისუფლად

გიორგი სხილაძე
ტ. 599 34 43 58
mail: goga.skhiladze@outlook.com
6.04.2018