შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 158/19

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“(ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„16“ ᲝᲥᲢᲝᲛᲑᲔᲠᲘ 2019წ

ᲡᲐᲔᲥᲡᲞᲔᲠᲢᲝ ᲨᲔᲤᲐᲡᲔᲑᲐ (ᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲐ)

ᲥᲐᲚᲐᲥᲘ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ, ᲑᲔᲨᲔᲜᲝᲕᲐᲡ ᲥᲣᲩᲐ №20, ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲙᲝᲓᲘ № 01.12.21.001.179; ᲥᲐᲚᲐᲥᲘ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ, ᲑᲔᲨᲔᲜᲝᲕᲐᲡ ᲥᲣᲩᲐ №18, ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲙᲝᲓᲘ № 01.12.21.001.200; ᲥᲐᲚᲐᲥᲘ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ, ᲑᲔᲨᲔᲜᲝᲕᲐᲡ ᲥᲣᲩᲐ №18ა, ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲙᲝᲓᲘ № 01.12.21.001.201, შ.პ.ს. „ᲔᲜᲯᲘ ᲓᲐ ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲐ“-Ს (ID ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: 400142573) ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲔᲑᲖᲔ ᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔ, IV ᲙᲚᲐᲡᲘᲡ ᲡᲐᲡᲢᲣᲛᲠᲝᲡ ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲙᲝᲠᲔᲥᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲣᲚ ᲜᲐᲬᲘᲚᲖᲔ.

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია ქალაქ თბილისში, ბეშენოვას ქუჩა №20, საკადასტრო კოდი № 01.12.21.001.179; ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას ქუჩა №18, საკადასტრო კოდი № 01.12.21.001.200; ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას ქუჩა №18ა, საკადასტრო კოდი № 01.12.21.001.201, შ.პ.ს. „ენჯი და კომპანია“-ს (ID ნომერი: 400142573) საკუთრების მიწის ნაკვეთებზე მდებარე, IV კლასის სასტუმროს შენობის კორექტირებული პროექტის:

1. კონსტრუქციული ნაწილი, აკინძული ალბომის სახით;
2. არქიტექტურული ნაწილი, ელექტრონული ვერსიის სახით;
3. სამშენებლო მოედნის ტოპოგადაღება და გეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები;
4. კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიშები, შესრულებული პროგრამული კომპლექსის „LIRA SAPR 2013 -R3“-ის საშუალებით.

დამკვეთი:	შ.პ.ს. „ენჯი და კომპანია“
საპროექტო ორგანიზაცია:	შ.პ.ს. „ენჯი და კომპანია“
პრ. მთ. არქიტექტორი:	რ. მიქაძე
პრ. მთ. კონსტრუქტორი:	ა. კორტავა
ექსპერტი-კონსტრუქტორი:	ვ. ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“

საპროექტო შენობა მშენებარეა, გეგმაში რთული ფორმისაა, მცირე კონსოლური ნაშვერებით. შენობა „გ“-„დ“ ღერძებს შორის გაჭრილია სადეფორმაციო ნაკერით. საპროექტო ნაგებობის ძირითადი ნაწილი მიწის ზემოთ 8-9 სართულიანია, გააჩნია მიწისქვეშა (სარდაფის) სართული, ნაწილში ერთ დონეზე, ნაწილში ორ დონეზე.

სარდაფის სართულის სიმაღლე შეადგენს 3,10მ; I სართულის სიმაღლე შეადგენს 4,03მ. II–VII სართულების სიმაღლე შეადგენს 3,41მ. VIII სართულის სიმაღლე შეადგენს 2,11მ. და 2,80მ. IX სართულის სიმაღლე 2,90მ; 3,59მ. და ნაწილში ცვალებადია. შენობის სვეტების მაქსიმალური ბიჯი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 7,0მ, განივი მიმართულებით შეადგენს: 7,20მ.

კონსტრუქციული სქემის მიხედვით შენობა მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასული კავშირებიანი ტიპისაა, ხისტი კვანძებით. ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციები გაანგარიშებულია პროგრამული კომპლექსის „LIRA SAPR 2013-R3“-ის საშუალებით.

სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას. ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს 85კგ/მ²; თოვლის ნორმატიული დატვირთვა 50კგ/მ².

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე, საძირკვლების ფუძეს წარმოადგენს გამოფიტული კლდოვანი ქანები, საანგარიშო წინაღობით ერთღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში Rc=35კგძ/სმ²

არსებული შენობის კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება

- საძირკვლები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის სახით, სისქით 60სმ.;
- სარდაფის კედლები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 20სმ;
- სვეტები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა და ექვსკუთხედის ფორმის განივი კვეთებით: 40X60სმ, 40X50სმ, 40X40სმ;
- რიგელები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 40X50(h)სმ და 40X60(h)სმ;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან კოჭოვანი ტიპის სახით, ფილის სისქე შედგენს 18სმ;
- დიაფრაგმები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 20სმ;
- კიბის უჯრედები დაპროექტებულია და შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით. კიბის ფილის სისქე შეადგენს 18სმ;
- გარე კედლები წარმოადგენს კარკასის (ჩონჩხედის) შევსებას, დაპროექტებულია მცირეგაბარიტიანი ბლოკების წყობით, სისქით 20სმ;
- ტიხრები დაპროექტებულია მცირეგაბარიტიანი ბლოკების წყობით, სისქით 10სმ;

არსებული მდგომარეობით ნაგებობა მშენებარეა, ადრე შეთანხმებული პროექტის მიხედვით აშენებულია მიწისქვეშა ნაწილი და მიწისზედა ნაწილის 8-9 სართულის მონოლითური რკ/ბეტონის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემა.

კონსტრუქციული სქემის მიხედვით საპროექტო მშენებარე შენობა მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასულ-კავშირებიანი ტიპისაა, ხისტი კვანძებით. ბეტონის საპროექტო კლასი შეადგენს: B-25 (M-327); არმატურების საპროექტო კლასი მზიდ კონსტრუქციებში: A-500C და A-240.

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ბრძანებით № 2582991 06/05/2016 შეთანხმებული სასტუმროს, პროექტის შესაბამისად მშენებარე ობიექტის პროექტის კორექტირებას.

დღევანდელი მდგომარეობით აშენებულია ძირითადი მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასი, კორექტირება ითვალისწინებს სასტუმრო აპარტამენტების ნაცვლად შედარებით მცირე ზომის ნომრების მოწყობას, ხდება რესტორნის ადგილის მონაცვლეობა და ის პირველი სართულის ნაცვლად განთავსდება ბოლო სართულზე, ხდება ბოლო სართულზე არსებული ღია ტერასების გადახურვა და ამავე სართულზე მოეწყობა საკონფერენციო დარბაზი, ფართოვდება შესასვლელი ჰოლის ფართობი.

გეგმარებითი ცვლილებების გამო იცვლება ღიობების განთავსების ადგილები და ზომები, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ფასადის უმნიშვნელო ცვლილებას.

296 SI XXI LTD

ექსტერიერის მოპირკეთების მასალები რჩება უცვლელი ყოველივე ეს განაპირობებს გარე იერსახის საერთო ხასიათის შენარჩუნებას.

შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად აშენებული მონოლითური რკინა-ბეტინის კარკასი რჩება უცვლელი. კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული დაშენება, ღია ტერასების გადახურვა და ნაწილობრივ არსებული მონოლითური რკ/ბეტონის კარკასის შევსება გადაწყვეტილია მსუბუქი ტიპის ლითონის კარკასში.

საპროექტო დაშენების კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება

- სვეტები დაპროექტებულია კვადრატული განივი კვეთის მილებისაგან □200X200X10მმ. და □300X300X12მმ.
- გადახურვის კოჭები დაპროექტებულია ორტესებრი პროფილის ნაგლინი ლითონის კოჭებისაგან №36; №27
- შესავსები უბნების გადახურვის ფილები დაპროექტებულია ლითონის პროფილირებულ ფენილზე არმირებული დაბეტონებით, რკ/ბეტონის ფილის სისქე შეადგენს 5სმ, წიბოების ჩათვლით 12სმ;
- სახურავი დაპროექტებულია ორტესებრი პროფილის ნაგლინი ლითონის კოჭებზე №27 და ლითონის ფერმებზე.
- ლითონის ფერმების ელემენტები (ქვედა სარტყელი, ზედა სარტყელი, დგარები და ირიბანები) დაპროექტებულია კვადრატული განივი კვეთის მილებისაგან □120X80X6მმ. და □80X80X6მმ;
- სახურავის გრძივები დაპროექტებულია კვადრატული განივი კვეთის მილებისაგან □160X80X6მმ.

კორექტირებულ პროექტს თან ერთვის ნაგებობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგები, აკინძული ალბომის სახით. ანგარიშები შესრულებულია პროგრამული კომპლექსის „LIRA SAPR 2013-R3“-ის საშუალებით, ნაგებობის კორექტირებული კონსტრუქციული სქემის შესაბამისად.

ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციები დაპროექტებულია შენობის მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგების მიხედვით. არსებული რკ/ბეტონის კარკასის ელემენტებს გაძლიერება არ ესაჭიროებათ.

დასკვნა:

ქალაქ თბილისში, ბეშენოვას ქუჩა №20, საკადასტრო კოდი № 01.12.21.001.179; ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას ქუჩა №18, საკადასტრო კოდი № 01.12.21.001.200; ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას ქუჩა №18ა, საკადასტრო კოდი № 01.12.21.001.201, შ.პ.ს. „ენჯი და კომპანია“-ს (ID ნომერი: 400142573) საკუთრების მიწის ნაკვეთებზე მდებარე, IV კლასის სასტუმროს შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობაში.

პროექტის გრაფიკული ნაწილისა და შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ექსპერტიზა დადებით შეფასებას აძლევს კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

საქართველო. შპს "ბაზისი XXI" GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD 202235296

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე ვახტანგ [illegible]

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა [illegible]

და 1985 წელს დაამთავრა [illegible]

სრული კურსი [illegible]

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ. „3" [illegible]

[illegible] კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი [illegible] 1985 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе Вахтангу Живиевичу

в том, что он в 1980 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина и в 1985 году окончил полный курс названного института по специальности промышленное и гражданское строительство.

Решением Государственной экзаменационной комиссии от [illegible] 1985 г. [illegible]

присвоена квалификация инженера [illegible]

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

М. П. Город Тбилиси „29" 05 1985 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD

საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG

გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE

მოქ. / CIT GEO | სქესი / SEX მ / M | პირადი No / PERSONAL No 01005021796

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH 10.06.1963

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY 26.06.2026

ბარათის No / CARD No 15IC19267

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

IDGEO15IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

<u>ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:</u>

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

<u>ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:</u>

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-უ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS“-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი №01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი:

/ვ. ჯაფარიძე/

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi_xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	32 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	18 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2017წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	16.07.2019 წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება
მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე