ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

დოკუმენტის გაცემის ბარათი

დოკუმენტი

წერილის ნომერი: 17-01202123175
წერილის თარიღი: 30.07.2020 18:11

წერილის გამტანი პირი

შპს მონოლით ჯგუფი
საინდეტიფიკაციონ კოდი: 405017627

ხელმოწერა:

რეგისტრატორი

Salome Matcharashvili
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო - მომსახურების ცენტრების მართვის სამსახური - მომსახურების კოორდინატორი
გაცემის თარიღი: 09.12.2020 15:40

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01202123175**
თარიღი: **30/07/2020**
პინი: **9992**

ადრესატი: შპს მონოლითი ჯგუფი
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405017627
მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ჭიათურის ქ., №4/6, სართ. 11, კორ. 3, ბ. 66

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

თქვენი N10/011922911-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ჭუჩა I, N19/ ჭუჩა ჯავახეთი N18-18ა-20-20ა-ში (საკ. კოდი N01.19.36.001.227) 2020 წლის 25 მაისის N4940537 (AR1742349) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25^1-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით ინსპექცია გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალისწინებით:

ჭრილის ნახაზებზე მონოლითის და სხვა მასალების დაფერვა არ არის განსხვავებული ფაქტურით ნაჩვენები.

საკომუნიკაციო შახტებისთვის განკუთვნილი ღიობების მოწყობა ნაწილობრივ არ შეესაბამება პროექტში ასახულს.

-3.950 ნიშნული: „6" და „ბ" ღერძების კვეთასთან კიბის უჯრედზე დამატებულია ღიობი.

+0.00 ნიშნული: „ა" ღერძის გარეთ სამანქანო პანდუსზე ფიქსირდება ლითონის ნაშვერები.

+6.00და +12.00 ნიშნულებზე „4-5" მონაკვეთში დერეფანში ორი გვერდიგვერდ მდებარე კარის ღიობის ნაცვლად მოწყობილია ერთი ღიობი.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება".

პატივისცემით

ლევან ჯღარგავა

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი