შ.პ.ს „დაიმონდ კონსტრაქშენ“ სამშენებლო და
საპროექტო სამუშაოების ჯგუფი
ITD "Diamond Constructions" construction and
Group of design works

თბილისი, მის: ქუთათელის ქ. №31/2

Tbilisi, Address: Kutatelistr. № 31/2

tel: (+995591601530) E-mail: ltd.diamond2016@gmail.com

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, დიდი დიღომი, ქალაქი თბილისი , ქუჩა ნინო აბაშიძე-ორბელიანი, საკ.კოდით: 01,72,14,056,057 შ.პ.ს. „დიდი დიღომი პროჯექთ“-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების საინჟინრო კონსტრუქციული ნაწილის შეფასება.

თბილისი

2019 წელი

შპს დაიმონდ კონსტრაქშენ
Diamond Construction LTD 404541297

ვამტკიცებ შ.პ.ს. „დაიმონდ კონსტრაქშენი"-ს

დირექტორი„_____"ლ.ალავერდაშვილი

„—25 —" „——06——" 2019წ

LTD diamond construction

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, დიდი დიღომი, ქალაქი თბილისი , ქუჩა ნინო აბაშიძე-ორბელიანი, საკ.კოდით: 01,72,14,056,057 შ.პ.ს. „დიდი დიღომი პროჯექთ"-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების საინჟინრო კონსტრუქციული ნაწილის შეფასება.

ექსპერტი - პროფესორი: დ. ჯანყარაშვილი

შპს დაიმონდ კონსტრაქშენ

Diamond Construction LTD 404541297

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ჩვენს წინაშე დასმულ საკითხს წარმოადგენს ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, დიდი დიღომი, ქალაქი თბილისი , ქუჩა ნინო აბაშიძე-ორბელიანი, საკ. კოდით: 01,72,14,056,057 შ.პ.ს. „დიდი დიღომი პროჯექთ"-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების საინჟინრო კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო შეფასება.

საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული მახასიათებლები

ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა არქიტექტურული პროექტის და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის საფუძველზე დამუშავებული საინჟინრო-კონსტრუქციული ნახაზები, რომლის საფუძველზეც დავადგინეთ , რომ საპროექტო შენობა წამოადგენს რთული კონფიგურაციის მართკუთრა ნაგებობას რომელიც კონსტრუქციული თვალსაზრისით შედგება ორი ბლოკისაგან, რომელთა შორისაც მოეწყობა მონოლითური დიაფრაგმის გამყოფი კედელი, შენობის დასასაძირკვლებისთვის ამოღებული იქნება დაახლოებით 2,8 მერტრის სიღრმის ქვაბული, რომელშიც დაიტკეპნება 40 სანტიმეტრიანი ბალასტის ფენა, რომელიც შეასრულებს ფუძე გრუნტის ფუნქციას.

საპროექტო შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული მახასიათებლები:

1) საძირკვლის ტიპი: როგორც კონსტრუქციული ნაწილიდან ირკვევა შენობის დასაძირკვლება 70 სმ. სისქის მონოლითურ ფილაზე, რომელშიც გამოყენებულია D-18AIII არმატურის ორმაგი ბადე, ასევე სვეტების და დიაფრაგმების მოწყობის ადგილას დამატებით წარმოდგენილია D16AIII არმატურის დამატებითი ერთმაგი ბადეები. ხოლო ბეტონის მარკად გამოყენებულია B-25w4 მარკის ბეტონი

2) შენობის მზიდი ელემენტები: შენობა წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებისგან შემდგარ სივრცით კარკასს, სვეტებში და რიგელებში გამოყებეულია D20AIII და D22AIII არმატურები, ხოლო ბეტონის მარკად B-25 , ასევე სვეტებს შორის რიგ ადგილებში მოწყობილია 30 სანტიმეტრის სისქის მონოლითური დიაფრაგმები ორმაგი D12AIII არმატურის ბადით რომელიც შევსებულია B-25 მარკის ბეტონით.

შპს. დაიმონდ კონსტრაქშენ
Diamond Construction LTD
404541297

3) შენობის სართულშუა გადახურვა: აღნიშნული ობიექტის სართულშუა გადახურვები შესრულებულია 15 სანტიმეტრიანი მონოლითური ფილებით რომლებშიც გამოყენებულია D12AIII არმატურის ორმაგი ბადეები, ბეტონის მარკად მითითებულია B-25

4) შენობის კედლები: შენობის არამზიდი და შემავსებელ კედლებად გამოყენებულია მსუბუქი პემზა ბლოკის სამშენებლო წყობით ნაშენი კედლები გაბარიტული ზომიდ 400X200X200 მმ.

5) შენობის გადახურვა: შენობის გადასახურად გამოყენებული იქნება ისეთივე მონოლითური ფილა როგორიც გამოყენებული იქნება სართულშუა გადახურვებში.

დასკვნა

ჩვენს მიერ განხორციელებული შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნულ მისამართზე : ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, დიდი დიღომი, ქალაქი თბილისი , ქუჩა ნინო აბაშიძე-ორბელიანი, საკ.კოდით: 01,72,14,056,057 შ.პ.ს. „დიდი დიღომი პროჯექთ“-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების საინჟინრო კონსტრუქციული ნაწილი შესრულებულია დღევანდელის სამშენებლო ნორმების სრული დაცვით და წარმოდგენილ საინჟინრო-კონსტრუქციულ პროექტს ვაძლევთ დადებით შეფასებას.

ექსპერტი-პროფესორი დ.ჯანფარაშვილი

Diamond Construction LTD 404541297

დიპლომი

Ш № 451574

ДИПЛОМ

Ш № 451574

Настоящий диплом выдан

в том, что

поступил

и в

полный курс

по специальности

Решением Государственной экзаменационной комиссии от

присвоена квалификация

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Регистрационный №

Московская типография Госиздата. 1968.



№ 1319867