ქ. თბილისი კოსტავას ქ. 43 სასტუმრო შენობა

მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში

წინაწლებში მშებებლობის განხორციელებისათვის საპროექტი შენობის ფარგლებში ამოღებულია ქვაბული, რომლის ძირის ემთხვევა პროექტით გათვალისწინებული საძირკვლის ფილის ძირის ნიშნულს.

საპროექტო შენობის (სკ 01.15.03.010.073) არეალში არსებული შენობა/ნაგებობები წარმოდგენილია შემდეგი შენობებით:

საოფისე შენობა სკ 01.15.03.010.028

სასტუმროს შენობა სკ 01.15.03.010.060

მრავანბინიანი საცხოვრებელი სახლის შენობა სკ 01.15.03.010.031

დახურული სპორტდარბაზის შენობა სკ 01.15.03.010.051

საპროექტო შენობის ქვაბულიის ძირის ნიშნული არ სცდება არსებული შენობების დაფუძნების ნიშნულს, რაც კონსტრუქციული თვალსაზრისით, ხელსაყრელი პირობაა. აგრეთვე შენობის საძირკვლებად ბურღვით ნატენი ხიმნჯების გამოყენება არ მოახდენს რაიმე გავლენას არსებულ ნაგებობებზე.

<u>დასკვნა:</u>

საპროექტო შენობის (სკ 01.15.03.010.073) ქვაბულის დამუშავება, საძირკვლის მოწყობა, და შემდგომი შენობის ექსპლუატაცია არ მოახდენს უარყოფით გავლენას მომიჯნავე შენობებზე. საპროექტო შენობის დაფუძნება ხდება ხიმინჯებზე, რაც მომავალშიც გამორიცხავს მიმდებარე ტერიტორიებზე უარყოფით გავლენას.

შპს „გეოკონი“-ს

კონსტრუქტორი გ. ცომაია