АО „ТЕЛАСИ“ სს „თელასი“

№ 1-03/301.

№ _____ზე

"27" 02 2013

შპს "მაყვის" დირექტორს
ბ-ნ. დავით გაჩეჩილაძეს
მის: დავით აღმაშენებლის გამზ. 152

თქვენი 25.02.2013წ. №1-03/301 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სს „თელასი" წინააღმდეგი არ არის ს/ქ №2009-ის შენობის გადახურვის ზემოთ გაიჭრას ღიობი დ. აღმაშენებლის გამზირის №152-ში მდებარე სახლში (მესამე სართულის დონეზე), დამატებით ღიობის გაჭრა ს/ქ-ის ფუნქციონირებას და მომსახურებას ხელს არ უშლის, შესაბამისად თქვენს მიერ დაცული უნდა იყოს ჩვენს მიერ 31.10.2013წ. №1-03/1147 გამოგზავნილ წერილში მითითებული მოთხოვნები.

ს.ს. „თელასის" ტექნიკური
დირექტორი /მ. ქობალია/

შემსრულებელი
ტელ. 277 99 59 მ. ჯამაგიძე

საქართველო, თბილისი, 0159 ვანის ქ.3
Грузия, Тбилиси 0159, ул. Ванская 3
Тел.: +995 (32) 225 52 11; Факс: +995 (32) 277 99 81

АО „ТЕЛАСИ“ **სს „თელასი“**

№ 1-03/1147 “31” 10 2012წ.

№ _____ ზე

შპს „მაგთის” დირექტორს
ბ-ნ დავით გაჩეჩილაძეს
მის. დავით აღმაშენებლის გამზ. 152

თქვენი 25.10.2012წ. №1-03/1147 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე დავით აღმაშენებლის გამზირი №152-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს სს „თელასის” კუთვნილი ს/ქ-რი №2009. სს „თელასი” წინააღმდეგი არ არის ს/ქ-ის მიმდებარე შენობის კედელში გაჭრათ დამატებითი ღიობი, თუ ს/ქ-ის მიმდებარედ დაცული იქნება შემდეგი მოთხოვნები:

– ყრუ კედლიდან და შემოღობვებიდან პერიმეტრის გასწვრივ – 2მ.
– ღიობიანი კედლის შემთხვევაში პერიმეტრის გასწვრივ – 4მ.
– მთავარი მისასვლელი გზის მონაკვეთი სიგანით – 3მ.

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნის გათვალისწინებით ს/ქ-ის ყრუ კედელსა და შენობას შორის მანძილი არ უნდა იყოს 3მ-ზე ნაკლები, ხოლო ს/ქ-ის სათავსოს შესასვლელი კარებებიდან 7 მეტრზე ნაკლები.

ს.ს. „თელასის“ ტექნიკური
დირექტორი /მ. ქობალია/

შემსრულებელი მ. ჯამაგიძე
ტელ. 277 99 59

საქართველო, თბილისი, 0154 ვანის ქ3
Грузия, Тбилиси 0154, ул. Ванская 3
Тел.: +995 (32) 25 52 11; Факс: +995 (32) 77 99 81