შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ერთეულები +0.10 - +22.500 ნიშნულებზე);

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B**

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;	11	8
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის სიმაღლე =	48.8 მ.	28.55 მ.
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	11	8

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი (სართულზე)**	**შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;	შეუზღუდავია	**343.3კვ.მ** *(+0.10 ნიშნულზე);* **343.3კვ.მ** *(+3.30 ნიშნულზე);* **343.3კვ.მ** *(+6.50 ნიშნულზე);* **343.3კვ.მ** *(+9.70 ნიშნულზე);* **343.3კვ.მ** *(+12.9 ნიშნულზე);* **343.3კვ.მ**

		(+16.10 ნიშნულზე); **343.3კვ.მ** *(+19.30 ნიშნულზე);* **343.7კვ.მ** *(+22.50 ნიშნულზე);*
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**2746.8 კვ.მ**	
სართულების რაოდენობა =	**8** (მიწის დონის ზედა სართული);	
შენობის საერთო ფართობი =	**2746.8 კვ.მ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
4 - 1 ღერძებში	9 <	0 სთ.	0 სთ.	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავია			არ იზღუდება
1 - 4 ღერძებში	8.6 - 9 <	0 სთ. და 1 სთ. (8.6 მეტრიდან 9.0 მეტრამდე მონაკვეთში)	0 სთ. და 1 სთ. (8.6 მეტრიდან 9.0 მეტრამდე მონაკვეთში)	აუცილებელი არ არის (ღიობები განთავსებულია 9 მეტრზე მეტ მონაკვეთში)	აუცილებელი არ არის (ღიობები განთავსებულია 9 მეტრზე მეტ მონაკვეთში)	შეუზღუდავია (ღიობები განთავსებულია 9 მეტრზე მეტ მონაკვეთში)			არ იზღუდება
ა - დ ღერძებში	1.26 – 9 <	1 სთ	1 სთ	15%	15%	დაუშვებელია			0%
დ - ა ღერძებში	< 1,5	1 სთ.	1 სთ.	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			0%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**

საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2			კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა და განგაშის მოწყობილობები) (კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლები საძინებლების ფართობებზე)				
კიბის უჯრედი				კი (გზაკიბის საზღვრებში)			
ლიფტები					კი (ლიფტის შახტი დაწნევის სისტემით)		
დერეფანი							
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია სახურავზე)							

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2;		კი
კიბის უჯრედი	კი	
ლიფტი	კი	
დერეფნები	კი	
ტუალეტები და სააბაზანო ოთახები	კი	

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კარი)	-	-	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ. სულ მცირე
II სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.
III სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.
IV სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.
V სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.
VI სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.
VII სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.
VIII სართული	ჯგუფი სც-2 (დ.დ. 19);	1	1 (გზა-კიბე)	1.10მ.	1.35მ.	1.20მ.	1.60 სულ მცირე	0.82მ.	0.89მ.

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით						
სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები				
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	ტუალეტის ხელსაბანები	აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)	სამზარეულოს ნიჟარა	ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი

				(ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)				(ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)			
		მოთხოვნილი	გათვალის	მოთხოვნილი	გათვალის	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული
I სართული	ბინა №1; №2; №3; და №4;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
II სართული	ბინა №5; №6; №7; და №8;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
III სართული	ბინა №9; №10; №11; და №12;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
IV სართული	ბინა №13; №14; №15; და №16;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
V სართული	ბინა №17; №18; №19; და №20;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
VI სართული	ბინა №21; №22; №23; და №24;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
VII სართული	ბინა №25; №26; №27; და №28;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
VIII სართული	ბინა №29 და №30;	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)