ქ. თბილისში, სოფ. დიღომი, ნაკვ. №01.72.14.035.834-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლზე დარღვევით ნაწარმოები მშენებლობის ზეგავლენის

კონსტრუქციული დასკვნა

21.07.2021წ

დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს ქ. თბილისში, დავარის ქ. №19-ში (ს.კ 01.72.14.035.834). შენობა 8 სართულიანია სარდაფის გარეშე, გაბარიტული ზომებით 18.6X19.2 მ. კონსტრუქციულად გადაწყვეტილია კარკასულ ვარიანტში.

საძირკველი-ფილა. შემავსებელი წვრილი ბლოკი.

საძირკვლის ფუძედ მიღებულია თიხა R_0=2,7 კგძ/სმ^2.

საძირკვლის ტიპი რკ/ბეტონის მონოლითური ფილა. ფილის ზედა ნიშნულია 449.00მ სისქე 80 სმ.

მშენებლობის პროცესში დაფიქსირდა რამოდენიმე დარღვევა, კერძოდ 0.00 ნიშნულზე გაზრდილია ბაქნის სიგრძე, ნაწილობრივ შეცვლილია შახტების გაბარიტები, სახურავზე განთავსებული სათავსების გადახურვის ნიშნულები (რაც დაფიქსირებულია დადგენილება №001229, 20.05.2021 წ)

ზემოთ ჩამოთვლილი მცირედი დარღვევები ზეგავლენას ვერ მოახდენს ობიექტის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე და სეისმომედეგობაზე მისი ხანგრძლივი ექსპლოატაციის განმავლობაში.

ინჟინერ-კონსტრეუქტორი ლ. ჭელიძე

