შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული
სტუდია
„ბაზისი XXI“

საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ.№63-ა
ტელ. (+995 032) 295 66 63
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 15/04

L.T.D. projecting,
architect-design
studio
„BAZISI XXI“

63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 599) 77 21 77
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„5“ აპრილი. 2013წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. №3 დამკვეთი შ.პ.ს. "ნარიყალა"-ს ღობის მოწყობის შესაძლებლობის შესახებ.

ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე მდებარე აგურის ღობე მონოლითური რკინა-ბეტონის კოლონებით სიმაღლით 183 სმ. მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკვლით ჩაღრმავება h=40 სმ. დაფუძნებულია დატკეპნილ ნაყარ გრუნტზე. საანგარიშო წინაღობით 1.5 კგ/სმ²ზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ღობის სიმაღლე 1.83 მ. კონსტრუქციული თვალსაზრისით დასაშვებზე ნაკლებია, ნაცვლად 2.2 მ. გეოლოგიურ დასკვნას არ საჭიროებს.

შ.პ.ს. „ბაზისი-XXI“-ის
გენ. დირექტორი, კონსტრუქტორი ი. ცერცვაძე