განმარტებითი ბარათი

პორშეს ცენტრი თბილისი ცეცხლაღმომჩენი და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების დიზაინის რეპორტი

სისტემა შედგება შემდეგი თემებისგან:

- ხანძრის აღმომჩენი სისტემა
- საგანგაშო სიტუაციების გამოცხადების სისტემა
- საგანგაშო განათების სისტემა
- ევაკუაციის სისტემა
- ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა
    - გარე ჰიდრანტების სისტემა
    - სპრინკლერის სისტემა
    - სახანძრო კარადების სისტემა
    - ცეცხლმაქრობები

• კვამლის გაწოვის სისტემა

ხანძრის აღმომჩენი & საგანგაშო სიტუაციის გამოცხადების სისტემა

მთლიანი შენობა აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ხანძრის დეტექტორებით. სერვისის სივრცეში გამოყენებული იქნება სითბოს დეტექტორები სხვა სივრცეებში კი სითბოს და კვამლის კომბინირებული ტიპის დეტექტორები.

ყველა დეტექტორი დაკავშირებული იქნება სახანძრო სიგნალიზაციის პანელთან.ხანძრის შემთხვევაში პანელი გამოაცხადებს განგაშს ხმოვანი სიგნალით.

სადაც საჭიროა მექანიკური განგაშის ღილაკებიც განთავსდება მთლიანი შენობის ირგვლივ.

საგანგაშო განათება & საევაკუაციო გეგმა

საკმარისი რაოდენობის არსებული განათების მოწყობილობები იქნება აღჭურვილი ავარიული ელემენტებით. ამ გზით, უზრუნველყოფთ საევაკუაციო გასასვლელების განათებას ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში.

საევაკუაციო გასასვლელები ასევე აღნიშნული იქნება ფოსფორესცენტური ნიშნებით.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

გარე ჰიდრანტების სისტემა

ობიექტი აღჭურვილი იქნება ორი სახანძრო ჰიდრანტი DN100 კავშირით. მათი კვება შესაძლებელია როგორც ქალაქის ხაზის, ასევე გამაძლიერებელი სისტემის მეშვეობით.

HDPE100 PN16 მილები იქნება გამოყენებული მიწისქვეშა გაყვანილობებისთვის. მათი დაკავშირება მოხდება პირაპირა შედუღების გზით.

სპრინკლერის სიტემა

სპრინკლერების სისტემა განთავსებული იქნება სამ ზონაზე

შოურუმის და ოფისის სივრცე

ამ ადგილებში დამალული ტიპის სპრინკლერი იქნება გამოყენებული სტანდარტული რეაგირებით, გამოყენებული იქნება 68 ° C - K80. გარდა ამისა, გვერდითი კედლის სპრინკერები დამონტაჟდება მაღალ ჭერზე.

სერვისის სივრცე

სერვისის სივრცე აღჭურვილი იქნება დაკიდული ტიპის სპრინკლერით სტანდარტული რეაგირებით 68°C - K80.

საწყობი

სასაწყობო სივრცე აღჭურვილი იქნება დაკიდული ტიპის სპრინკლერით სტანდარტული რეაგირებით 68°C - K80.

სახანძრო კარადის სისტემა

სახანძრო კარადებს ექნებათ 20 მეტრიანი 1 "რეზინის შლანგი და 2" ცეცხლის სარქველი. შიგნით 6 კილოგრამიანი ცეცხლმაქრი განთავსდება

წნევის სისტემა შედგება ორი ძირითადი ტუმბოსგან, რომელთაგან ერთი არის ელექტრო, მეორე დიზელის ძრავით და ერთი ჟოკეი ტუმბო, NFPA ნორმების შესაბამისად.

გამაძლიერებელი ტუმბოს კომპლექტის (booster) ელექტრომომარაგების კაბელები იქნება ცეცხლგამძლე და დაუკავშირდება მთავარ გამანაწილებელ პანელს

სახანძრო ტუმბოს
ნაკრების კალკულაცია

საფრთხის კლასი	ჩვეულებრივი საფრთხის ჯგუფი-2	
სიმჭიდროვე	5	mm/min
	7,7	L/min.m2
საოპერაციო არეალი	144	m2
სპრინკლერის სისტემის ნაკადი	1108,8	L/min
სახანძრო კარადების ნაკადი	100	L/min
ჰიდრანტების ნაკადი	400	L/min
მთლიანი ნაკადი	1608,8	L/min
	96,528	m3/h

შერჩეული	100	m3/h

კვამლის გაწოვის სისტემა

სასაწყობო სივრცეში ჩამონტაჟებული ფანჯრები აღჭურვილი იქნება ძრავებითრომლებიც ავტომატურად გახსნიან ფანჯრებს ხანძრის შემთხვევაში კვამლის გაწოვის მიზნით

თბილისის პორშეს ცენტრის ხანძრის აღმომჩენი და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის პროექტის ანგარიში

ყველა მასალა და დანადგარი უნდა შეესაბამებოდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ეროვნული ასოციაციის სტანდარტებს (ხეა):

1. (ხეა).10 პორტატული ცეცხლმაქრობი საშუალებები

2. (ხეა).13 ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის წყლის გამფრქვევი სისტემები

3. (ხეა). 20 სახანძრო ტუმბოები.

4. (ხეა). 72 ხანძრის აღმოჩენისა და სიგნალიზაციის სისტემა.

ხანძრის აღმოჩენის შემთხვევაში:

• გამოირთობა სუფთა ჰაერის მიწოდების ყველა ვენტილატორი.

• ხანძარსაწინააღმდეგო დამპერები გადავა დახურულ მდგომარეობაში.

• გაიხსნება კვამლის გამწოვი დამპერები.

• განგაშის პანელის საშუალებით გავრცელდება შეტყობინება საავარიო სიტუაციის შესახებ ხმოვანი სისტემის გამოყენებით.

სისტემა შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

• ხანძრის აღმომჩენი სისტემა;

• საგანგებო სიტუაციების შესახებ შეტყობინების სისტემა;

• საავარიო განათების სისტემა;

• შენობიდან გასვლის მარშრუტის სისტემა;

• ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა.

o გარე ჰიდრანტის სისტემა

o სპრინკლერის სისტემა

o სახანძრო კარადის სისტემა

o ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები

• კვამლის გაწოვის სისტემა

ხანძრის აღმომჩენი და საავარიო სიტუაციების გამოცხადების სისტემა

სისტემა უნდა იყოს სრულად ხელმისაწვდომი სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა, რომელიც აერთიანებს შემდეგ კომპონენტებს, დამონტაჟებულს შენობაში:

ა. სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი

ბ. სიგნალის სადგური

გ. კვამლის/მრავალკრიტერიუმიანი დეტექტორები

დ. სითბოს დეტექტორი

ე. მანუალური სასიგნალო პუნქტები

ვ. სახანძრო სიგნალიზაციის წარმომქმნელი

ზ. სახანძრო სიგნალიზაციის ხმოვანი სიგნალი სტრობოსკოპული ნათურით

თ. შემავალი/გამომავალი მოდული (ები)

მთელი შენობა აღჭურვილი იქნება ხელმისაწვდომი სახანძრო დეტექტორებით. მომსახურების ზონაში გამოყენებული იქნება სითბოს დეტექტორები, სხვა უბნებზე - სითბოსა და კვამლის ტიპის კომბინირებული დეტექტორები.

ყველა დეტექტორი დაკავშირებული იქნება სახანძრო სიგნალიზაციის პანელთან. ხანძრის ნებისმიერ შემთხვევაში, სიგნალიზაციის პანელი საგანგაშო სიგნალს წარმოქმნის ხმოვანი სისტემის მეშვეობით.

განგაშის მანუალური ღილაკები ასევე განთავსდება საჭიროებისამებრ ყველგან მთელ შენობაში.

სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელები უნდა იყოს ხანძარსაწინააღმდეგო ტიპის და გამოირჩეოდეს მინიმუმ 1 საათიანი ცეცხლგამძლეობით.

დაკმაყოფილებული უნდა იქნას შემდეგი დამატებითი მოთხოვნები:

ა. ყველა კაბელი უნდა იყოს ჩამოთვლილი სახანძრო სიგნალიზაციის მიზნით

ბ. სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემაში გამოყენებული ყველა მავთული უნდა იყოს სპილენძისგან დამზადებული.

გ. იქ, სადაც სისტემის მავთულები გადის ცეცხლგამძლე კედლების სართულებზე, მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სართულიდან სართულზე ხანძრის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად (უმთავრესად: სახანძრო საკაბელო დამცავი მილისები და ხანძარმედეგი გზა).

დ. თითოეულ ელექტრო ყუთში საჭიროა იყოს მინიმუმ 0,15 მ. თავისუფალი გამტარი, რათა ხელშეწყობილ იქნას ტერმინაცია.

ე. ყველა ტიპის გაყვანილობა უნდა იყოს ტერმინირებული ჩამოთვლილი მოწყობილობებით, როგორიცაა: მავთულის ქანჩი, წნევის კონექტორები ან ტერმინალები. ელექტრული ლენტი, რომელიც ფარავს დამაკავშირებლებს, მიუღებელია.

გაზის აღმოჩენის სისტემა

გაზის გაჟონვის აღმომჩენი სისტემის მიზანია უზრუნველყოს გაზის გაჟონვის გამოვლენა და ადრეულ ეტაპზე გაფრთხილება მომსახურების ზონაში მისი გავრცელების აღსაკვეთად.

გაზის აღმომჩენ სისტემას ექნება შემდეგი ელემენტები:

ა. დეტექტორები

ბ. გაზის გაჟონვის აღმოჩენის მართვის პანელი

გ. სტრობოსკული ნათურა/ ხმოვანი სიგნალიზაცია (შესაძლოა).

საავარიო განათებისა და შენობიდან გასვლის მარშრუტის სისტემა

აღნიშნულის მიზანი იქნება უზრუნველყოს საავარიო გასვლა და სათადარიგო განათება კონკრეტულ უბნებზე, რათა შესაძლებელი გახდეს შენობიდან უსაფრთხოდ გასვლა ელექტროენერგიის არქონის შემთხვევაში.

განათება უზრუნველყოფილი იქნება შენობის ყველა უბანზე. შესაძლოა, რომ ჩვეულებრივი განათების წერტილების გარკვეული პროცენტული რაოდენობა იმუშავებს საავარიო განათების ფუნქციის შესასრულებლად.

ა. განათების დონე: მინიმუმ 1 ლუქსი გასასვლელი მარშრუტების გასწვრივ

ბ. ერთგვაროვნობა (მაქს: წთ): 0.025

საავარიო განათების სისტემას შეეძლება სინათლის გამომუშავება სამი საათის განმავლობაში.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

გარე ჰიდრანტის სისტემა

ორი სახანძრო ჰიდრანტი DN100 კავშირით აღჭურვილი იქნება ადგილზე. მათი კვება შესაძლებელია როგორც ქალაქის ხაზით, ასევე ცალკე გამაძლიერებელი სისტემით.

HDPE100 PN16 მილები გამოყენებული იქნება მიწისქვეშა მილსადენებში. კავშირის მეთოდი იქნება პირაპირა შედუღება.

სპრინკლერის სისტემა

სპრინკლერის სისტემა დამონტაჟდება სამ ზონად.

შოურუმი და საოფისე უბნები

აღნიშნულ წერტილებზე გამოყენებული იქნება სტანდარტული რეაგირების მქონე 68°C - K80 ფარული ტიპის სპრინკლერები. დამატებით, დამონტაჟდება გვერდულა სპრინკლერები ჭერის მაღალ ფართობზე.

სერვისის ზონა

მომსახურების ზონა აღჭურვილი იქნება სტანდარტული რეაგირების მქონე 68°C - K80 დაკიდებული სპრინკლერებით.

სასაწყობე ადგილი

სასაწყობე ზონაში გამოყენებული იქნება სპრინკლერები სწრაფი რეაგირებით, 68°C - K80.

სახანძრო კარადის სისტემა

სახანძრო კარადებს ექნება 20 მ. 1 "რეზინის მილი და 2" ცეცხლის სარქველი. ასევე შიგნით იქნება წარმოდგენილი 6 კგ. ცეცხლსაქრობები.

ტუმბოს გამაძლიერებელი სისტემა

გამაძლიერებელი სისტემა შედგება ორი ძირითადი ტუმბოსგან, რომელთაგან ერთი არის ელექტრო, ხოლო მეორე - დიზელის ძრავით და ერთი მიმმართველი ტუმბო, ნორმების შესაბამისად.

გამაძლიერებელი ტუმბოს ნაკრების ელექტრომომარაგების კაბელები იქნება ცეცხლგამძლე და დაკავშირებული მთავარ წნელთან მთავარი ამომრთველის წინ გამანაწილებელ პანელში.


სახანძრო ტუმბოს კომპლექტი კალკულაცია


საფრთხის კლასი	ჩვეულებრივი საფრთხის ჯგუფი -2	
სიმჭიდროვე	5	მმ./წთ.
	7,7	ლ/წთ.მ2
საოპერაციო ტერიტორია	144	მ2
სპრინკლერ სისტემის ნაკადი	1108,8	ლ/წთ.
სახანძრო კარადის ნაკადი	100	ლ/წთ.
ჰიდრანტის ნაკადი	400	ლ/წთ.
სრული ნაკადი	1608,8	ლ/წთ.
	96,528	მ3/სთ.


შერჩეული	100	მ3/სთ.


კვამლის გაწოვის სისტემა

სასაწყობე უბანზე, ჭერის ფანჯრები აღჭურვილი იქნება ძრავებით, რომლებიც ავტომატურად გახსნის ამ ფანჯრებს ხანძრის აღმოჩენის შემთხვევაში კვამლის გაწოვის პროცესის ხელშესაწყობად.


ჩასაშვები ცენტრიდანული
ტიპის ელექტრული
ტუმბოს პანელი
სახანძრო ტუმბოს
პანელი
მიმმართველი
ტუმბოს პანელი
დეტალი-ა
ML
KM
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის სარქველები
Ø125 მმ. გოფრირებული მილი


დეტალი-ა
შეკრული წრედიდან
შეკრულ წრედამდე
ML
KM






სახანძრო ტუმბოს ნაკრების კალკულაცია

საფრთხის კლასი	ჩვეულებრივი საფრთხის ჯგუფი up-2	
სიმკვრივე	ს	mm/min
	7,7	L/min.m2
ოპერაციის არეალი	144	m2
სპრინკლერის სისტემის ნაკადი	1108,8	L/min
სახანძრო კარადის ნაკადი	100	L/min
ჰიდრანტების ნაკადი	400	L/min
მთლიანი ხარჯი	1608,8	L/min
	96,528	m3/h


მერჩეული	100	m3/h

CASA DEVELOPMENT	proeqti	xanZarsawinaaRmdego dizaini sarezervo avzis detalebi	daproeqtebulia	umeTeq inJinering	furclis zoma	A3	porSes centri Tbilisi
			inJineri	levenT qaia	masStabi	masStabis gareSe	
	damkveTi	gravita qonsTraqSen	ref NO	PRS/FF/N1-T&B/R8	TariRi		


ზედხედი



ჭრილი A



ფასადი B




[illegible]	0,00321536
[illegible]	0,62
[illegible]	10

ნაყენების ნომერი	საანგარიშო ხანგრძლივობა ნალექებს შორის (სთ)	საანგარიშო ნალექები		მაქსიმალური ნალექების ინტენსივობა (მმ/წთ)	ნალექების ხანგრძლივობა წამებში (წმ)
		(მ³/წ)	(მ³/მ)		
0	2,86	0,0139	50,04	10 10	723
1	2,38	0,0132	47,52	10 10	765
2	2,10	0,0124	44,64	10 10	814
3	1,82	0,0115	41,4	10 10	874
4	1,54	0,0106	38,16	10 10	961
5	1,26	0,00959	34,524	10 10	1051
6	0,98	0,00848	30,456	10 10	1192
7	0,70	0,00715	25,74	10 10	1410
8	0,42	0,00554	19,944	10 10	1820
9	0,14	0,0032	11,52	10 10	3153
		ჯამი		101,00	12703

CASA DEVELOPMENT	proeqtი	xanZarsawinaaRmdego dizaini sarezervo avzis detalebi	daproeqtebulia	umeTeq inJinering	furclis zoma	A3
			inJineri	levenT qaia	masStabi	masStabis gareSe
	damkveTi	gravita qonsTraqSen	ENO	PRS/FF/RT/R8	TariRi	

porSes centri Tbilisi



სველი განგაშის სარქველი

ჩამკეტი სარქველი

დისკური სარქველი საკონტროლო გასაღებით


სარქველი საზედამხედველო გადამრთველით

მცველი სარქველი

ტივტივა

CASA DEVELOPMENT	პროექტი	ხანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი დიაგრამა	უმეოქ ინჟინერინგ	ფურცლის ზომა	A3
			ინჟინერი ლევანი ქაია	მასშტაბი	მასშტაბის გარეშე
	კლიენტი	გრავიტა ქონსთრაქშენ	რევ NO PRS/FF/DGR/R8	თარიღი	
				პორშე ცენტრი თბილისი	


PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		




LEGEND

პროექტი	სახანძრო ტექნიკური ოთახი
დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეთექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	ლევენთ ქაბა
რევ NO	PRS/FF/TR/R8

PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		




LEGEND



დატვირთული ტიპის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებით, 68°C - K80

სპრინტრი კარადა ცეცხლმაქრით



დატვირთული კედლის ტიპის სპრინკლერი, სტანდარტული რეაგირებით, 68°C - K80


DRWG


ხანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი პირველი სართული

პროექტი	ბორშე ცენტრი თბილისი
დამკვეთი	გრაგიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეთექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	ლევან ჭაბა
REFERENCE NO	PRS/FF/N1/R8


CASA DEVELOPMENT


PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		





LEGEND






- დიფარული ტიპის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებით, 68°C - K80
- საბანძრო კარადა ცეცხლმაქრით
- ვერტიკალური კედლის ტიპის სპრინკლერი, სტანდარტული რეაგირებით, 68°C - K80


DRWG

ხანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი პირველი სართული-ოფისი

პროექტი	პორშე ცენტრი თბილისი
დამკვეთი	გრაგიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეოექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	ლევან ქაია
რეფ NO	PRS/FF/N1/R8

CASA DEVELOPMENT





PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		

LEGEND


DRWG


სანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი პირველი სართული სერვისი

პროექტი	პორშე ცენტრი თბილისი
დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეთექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	ლევენთ ქაია
REFERENCE NO	PRS/FF/N1/R8

CASA DEVELOPMENT

PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		





დიდებრული ტიპის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებით, 68°C - K80

სპრინკლერი კარადა ცეცხლმაქრით


ცვლადია კედლის ტიპის სპრინკლერი, სტანდარტული რეაგირებით, 68°C - K80


DRWG

სანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი მეორე სართული

პროექტი	პორშეს ცენტრი თბილისი
დამკვეთი	გრავიტა
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეთექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	LEVENT KAYA
რეფერენსი No:	PRS/FF/N2/R3


CASA DEVELOPMENT






- დაყვარული ტაბის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებაა 68°C - K80
- საბანძრო კარადა ცეცხლმაქრთან ერთად
- დაკიდული ტაბის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებაა 68°C - K80

CASA DEVELOPMENT	პროექტი	ხანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი მეორე სართული ოფისი	დაპროექტებულია	უმეთექ ინჟინერინგ	ფურცლის ზომა	A3
			ინჟინერი	LEVENT KAYA	მასშტაბი	NOT TO SCALE
	დამკვეთი	გრაგიტა ქონსთრაქშენ	რეფ	PRS/FF/N2/R3	თარიღი	





დაყვარული ტიპის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებაა 68°C - K80

საბანძრო კარადა ცეცხლმაქრთან ერთად

დაკიდული ტიპის სპრინკლერი სტანდარტული რეაგირებაა 68°C - K80

CASA DEVELOPMENT	პროექტი	ხანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი მეორე სართული ოფისი	დაპროექტებულია	უმეოქ ინჟინერინგ	ფურცლის ზომა	A3
			ინჟინერი	LEVENT KAYA	მასშტაბი	mashtabis gareshe
	დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ	რეფ	PRS/FF/N2/R3	თარიღი	

1 1' 2 3 4

11.661 11.063 11.661

H G F E D C B' B

10.464 6.728 6.727 6.951 6.728 6.279 0.673

11.265 5.830 5.831 5.531 6.532 6.522 3.139

K3

ლიფტი

საწყობის მენეჯერი

saqvabe

damatebiti otaxi


used Parts Storage


Warranty parts Storage

IT

საბანძრო კარადა ცეცხლმაქრობასთან ერთად


საბანძრო კარადა ცეცხლმაქრობასთან ერთად






დაკიდული ტიპის სპრინკლერი სწრაფი რეაგირებით, 68°C - K80

CASA DEVELOPMENT	პროექტი	ხანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი მეორე სართული საწყობი	დაპროექტებულია	უმეოექ ინჟინერინგ	ფურცლის ზომა	A3
			ინჟინერი	LEVENT KAYA	მასშტაბი	NOT TO SCALE
	დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ	რეფ NO	PRS/FF/N2STR/R4	თარიღი	






სახანძრო კარადა ცეცხლმაქრით ერთად


დაკიდული ტიპის სპრინკლერი სწრაფი რეაგირებით 68°C - K80

CASA DEVELOPMENT	პროექტი	სანძარსაწინააღმდეგო დიზაინი მეორე სართული საწყობი	დაპროექტებულია	უმეოქ ინჟინერინგ	ფურცლის ზომა	A3
			ინჟინერი	LEVENT KAYA	მასშტაბი	NOT TO SCALE
	დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ	რეფ NO	PRS/FF/N2STR/R4	თარიღი	

PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		



LEGEND



LYON REMOTE intelligent addressable fire alarm panel
2 loops (199 devices per loop)
Standard 2 loops, up to 20 loops with a large cabinet can be increased
4 lines 40 characters LCD information screen
Computer connection via USB
2 delayed alarms and 1 alarm output
Compliant with EN54-2 and EN54-4 standard

GENERAL FEATURES

Number of Loops	2 Loop (Each loop 199 connections)
Battery	Yes
Communications	Support USB 2.0/1.1 type B, RS232/RS485
Supply	110/230V AC, 50/60Hz
Power Consumption	155VA at 230V AC
Protection Standard	IP30
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Dimension	424 x 330 x 140mm
Weight	7,4kg (without battery)

kombinirebuli siTbos da kvamlis deteqtori

karbon monoqsidis deteqtori


saxanZrogamafrTxilebeli Rilaki

eleqtronuli sirena ganaTebiT

saevakuacio gegma

sakontrolo modul i


moitoringi



proeqt i	PporSe centri Tbilisi saxanZro gangaSirveli sarTuli E
damkveTi	gravita qonsTraqSen
misamarTi	
daproeqtebulia	umeTeq inJinering
inJineri	levenT qaia
ref NO	PRS/FS/N1/R8

CASA DEVELOPMENT

PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		




LEGEND

LYON REMOTE intelligent addressable fire alarm panel
2 loops (199 devices per loop)
Standard 2 loops, up to 20 loops with a large cabinet can be increased
4 lines 40 characters LCD information screen
Computer connection via USB
2 delayed alarms and 1 alarm output
Compliant with EN54-2 and EN54-4 standard

GENERAL FEATURES


Number of Loops	2 Loop (Each loop 199 connections)
Battery	Yes
Communications Support	USB 2.0/1.1 type B, RS232/RS485
Supply	110/230V AC, 50/60Hz
Power Consumption	155VA at 230V AC
Protection Standard	IP30
Operating Temperature	-10ºC to +50ºC
Dimension	424 x 330 x 140mm
Weight	7,4kg (without battery)

- კომბინირებული სითბოს და კვამლის დეტექტორი
- კარბონ მონოქსიდის დეტექტორი
- სახანძრო გაშიფრონკლერებული ღილაკი
- ელექტრონული სირენა განათებით
- საევაკუაციო გეგმა
- საკონტროლო მოდული
- მონიტორინგი



პროექტი	პორშე ცენტრი თბილისი სახანძრო განგაში მეორე სართული
დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უშუოექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	ლეგვენთ ქაია
რეფ NO	PRS/FS/N1/R8

CASA DEVELOPMENT



FIRE ALARM

LYON REMOTE intelligent addressable fire alarm panel
2 loops (199 devices per loop)
Standard 2 loops, up to 20 loops with a large cabinet can be increased
4 lines 40 characters LCD information screen
Computer connection via USB
2 delayed alarms and 1 alarm output
Compliant with EN54-2 and EN54-4 standard

GENERAL FEATURES
Number of Loops 2 Loop (Each loop 199 connection)
Battery Yes
Communications Support USB 2.0/1.1 type B, RS232/RS485
Supply 110/230V AC, 50/60Hz
Power Consumption 155VA at 230V AC
Protection Standard IP30
Operating Temperature -10ºC to +50ºC
Dimension 424 x 330 x 140mm
Weight 7,4kg (without battery)

შენიშვნა:
ტერიტორიაზე არის არსებული 24 საათიანი სამორიგეო სათავსო,
რომელშიც განთავსდება სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის
პანელი





Figure 1. Dimension of detector:

პროექტი	პორშე ცენტრი თბილისი სახანძრო განგაში დიაგრამა	დაპროექტებულია	უმეოქ ინჟინერინგ	PAPER SIZE	A3
		ინჟინერი	დეკვენთ ქაოა	SCALE	
დამკვეთი	გრაფიტა ქონსთრაქშენ	რევ NO	PRS/FS/DI/R8	DATE	

PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		




LEGEND

ნაზოვანი განათება

BAT ელემენტი

პროექტი	პორშე ცენტრი თბილისი საავარიო განათება პირველი სართული
დამკვეთი	გრავიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეოექ ინჟინერინგ
ინჟინერი	
რეფ NO	

CASA DEVELOPMENT



PAPER SIZE	SCALE	DATE
A3		

LEGEND

ნაზღვანი
განათება

BAT ელემენტი

პროექტი	პორშე ცენტრი თბილისი საავარიო განათება მეორე სართული
დამკვეთი	გრაფიტა ქონსთრაქშენ
მისამართი	
დაპროექტებულია	უმეოქ ინჟინერინგ
ინჟინერი	ლევან ქაია
რევ NO	PRS/EL/N1/R8

CASA DEVELOPMENT