შ.პ.ს "ლ ი ლ ე ო"

LTD "L I L E O"

08.04.2013 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი, გამზირი დავით აღმაშენებელი №55/1, შ.პ.ს. "სტომატოლოგი 55"-ის საკუთრებაში არსებულ ფართში გამწოვი მილის მოწყობის შესახებ კონსტრუქციული დასკვნა

თბილისი

2013 წელი

შინაარსი

ქ.თბილის, დასახლება გამზირი დაეით აღმაშენებელი №55/1-ში შ.პ.ს. "სტომატოლოგი 55"-ის კუთვნილებაში არსებული პირველი სართულის ფართში დანადგარებისათვის საჭირო გამწოვი მილის მონტაჟის შესაძლებლობის შესახებ შემოწმებულ იქნას არსებული შიდა და გარე კედლების და მზიდი ელემენტების მდგომარეობა, შესაბამისად საპროექტო მილის განთავსების ადგილის მიზან შეწონილობა მზიდი ელემენტების დაუზიანებლად და ნორმების დაცვით.

აღნიშნული შენობა სადაც გათვალისწინებულია მოცემული სამუშაოები წარმოდგენს, კულტურული მეკვიდრეობის ძეგლს. შენობა საკმარისად ხანდაზმულია და აშენებულია ძირითადად სქელკედლიანი აგურიუს მზიდი კედლების წყობით, რომლის სართულშუა გადახურვები ხის კოჭებზეა მოწყობილი. ჩვენს მიერ შემოწმებული საპროექტო მონაკვეთი და ადგილი სადაც უნდა გაიაროს აღნიშნულმა გამწოვმა მილმა წარმოდგენს კედელს რომლიც საჰაერო გამწოვი დანიშნულების ფუნქციისაა. აქედან გამომდინარე დანადგარების მოწყობის შემდგომ საპროექტო მონაკვეთში მილის გაყვანა და მონტაჟი ექვემდებარება განხორციელებას და არ ქმნის რაიმე სახის მზიდი დანიშნულების ელემენტების მიმართ დამაზიანებელ გარემოებას.

დასკვნა

ჩვენის მიერ შესწავლილი შენობის ერთიანი კონსტრუქციული მდგომარეობა კონკრეტულად საპროექტო სამუშაოებთან მიმართებაში დამაკმაყოფილებელია, მილის გაყვანა და მონტაჟი ხორციელდება მზიდი კედლების და ელემენტების დაუზიანებლად და შესაძლებელია სამუშაოების სისრულეში მოყვანა სამშენებლო ნორმებისა და უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებით.

გენ. დირექტორი: ა. ყურაშვილი

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: