ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის გადაწყვეტილება № 5606690 თანახმად ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი,158, ნაკვ. №01.17.11.026.131-ში სავაჭრო ობიექტის პროექტის მშენებლობის შესაძლო

გავლენა მომიჯნავედ არსებულ (საკ/კოდი №01./17.11.026.053); (საკ/კოდი №01./17.11.026.064); (საკ/კოდი №01./17.11.026.003); (საკ/კოდი №01./17.11.026.204); (საკ/კოდი №01./17.11.026.051);

პარაგრაფი 12. მიხედვით გასათვალისწინებელია , რომ აუცილებელია საპროექტო შენობის დასავლეთით (ს.კ. 01.17.11.026.051)-ს გასწვრივ მოეწყოს დამცავი ღონისძიება, ან მოხდეს გრუნტის ჩჭრა ბუნებრივი ქანობით, აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ რომ დასკვნის ჩამოყალიბებაში მოხდა მცირე ცვლილება და ის უნდა იკითხებოდეს შემდეგი რედაქციით

დასკვნა

ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი,№158, ნაკვ. №01.17.11.026.131-ში სავაჭრო ობიექტის პროექტის მშენებლობის შესაძლოგავლენა მომიჯნავედ არსებულ (საკ/კოდი №01./17.11.026.053); (საკ/კოდი №01./17.11.026.064);(საკ/კოდი №01./17.11.026.003); (საკ/კოდი №01./17.11.026.204); (საკ/კოდი №01./17.11.026.051);მდებარე შენობებზე ,ნაკვეთებზე და გზაზე კვლევით დადგინდა:

ნაკვეთი (ს.კ.01.17.11.026.051) (დაშორება 3.2 მეტრი) საპროექტოსგან მოშორებისმანძილი არ აკმაყოფილებს ზემოთ გაანგარიშებულ პირობებს ამიტომ ვასკვნით, რომ აუცილებელია საპროექტო შენობის გასწვრივ მოეწყოს დამცავი საშუალება (ან მოხდეს გრუნტის ჩაჭრა ბუნებრივი ქანობით. ქვაბულის მოწყობის შემთხვევაში, ხოლო ჩვენ შემთხვევაში წერტილოვანი საძირკველის დროს დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება სავალდებულო არ არის

ავტოფარეხისათვის (ს.კ. (ს.კ.01.17.11.026.064);საცხოვრებელი სახლისათვის (ს.კ. (ს.კ.01.17.11.026.003) სპორტული მოედანი. (ს.კ.01.17.11.026.204)-ბერიგაბრიელ სალოსის გამზირზედამატებითი ღონისძიებების განხორციელება სავალდებულო არ არის მათი დიდ მან-ძილზე დაშორებიდან გამომდინარე.

მშენებლობა უნდა განხორციელდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის მკაცრი დაცვით, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს ყველა მოსალოდნელ რისკს მშენებლობის დროს.

პატივისცემით

ექსპერტი ლ.ტაბატაძე