თბილისი, გ. ტაბიძის ქ. 7,
ტელ/ფაქსი: (99532) 915254
Email:
<artstudio_project@yahoo.com>

G. Tabidze st 7, Tbilisi, Georgia
Tel/Fax: (99532) 915254
Email:
<artstudio_project@yahoo.com>

კონსტრუქციული დასკვნა

საპროექტო და არსებული შენობების სიახლოვიდან გამომდინარე, მათი საძირკვლების ურთიერთ გავლენის შესახებ

დასკვნა შეეხება ქალაქ თბილისში, დიდი დიღომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაკვეთი №03/006 ასაშენებელი შენობის საძირკვლის გავლენას, მის გვერდით მდგომ ნაგებობაზე.

არსებული შენობა 1 სართულიანია, გეგმაში მართკუთხა ფორმის, კარკასული, მონოლითური ლენტური საძირკვლით და გადახურვის ფილით.

ახალი საპროექტო შენობა არის 1 სართულიანი, სარდაფის გარეშე. იგი ორი მხრიდან ესაზღვრება არსებულ ნაგებობას.

კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით საპროექტო ნაგებობა სეისმური და ჯდენითი ნაკერის სიახლოვის დონეზე არ არის განთავსებული არსებულ ნაგებობასთან, არამედ მისი საძირკვლები მოცილებულია არსებული შენობის საძირკვლებიდან გარკვეულ მანძილზე.

დასკვნა: ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ჩვენ ავიცილებთ არსებული შენობის საძირკვლების ფუძის ზედმეტ დეფორმაციებს, როგორც მშენებლობის დროს, ასევე მათი ექსპლუატაციაში ყოფნის ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე.

პრ.მთ. კონსტრუქტორი: საბა პაპაშვილი