შ.პ.ს. "კონსტუდიო"
LTD "KONSTUDIO"

ს/კ 404898303
ტელ. (+995)599573422

კონსტრუქციული დასკვნა

საპროექტო ობიექტი: ქ. თბილისი, დიღმის მასივი, I კვარტალი, №14ა კორპუსის მიმდებარედ, რობაქიძის ქ.№7გ ს/კ 01.13.04.004.032, მრავალფუნქციური შენობა ნაგებობა

საგანი: დამატებითი სართულების დაშენების შესაძლებლობა

ჩვენს მიერ შესრულებულია მოცემული მშენებარე სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა და დასკვნა მასთან მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოებაზე.

კონსტრუქციულად შენობა 15 სართულიანია მიწისქვეშა დონის ჩათვლით. არქიტექტურული გადაწყვეტით იგეგმება ორი სრული და ერთი არასრული დამატებითი სართულების მოწყობა. დამკვეთის მოთხოვნით შენობის თავდაპირველი კონსტრუქციები გაანგარიშებული და დაპროექტებული იყო მარაგით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მშენებარე სახლზე დასაშვებია:

- ერთი სრული სართულის დაშენება კონსტრუქციული და დატვირთვების მოთხოვნა-მონაცემების ცვლილებების გარეშე;
- ორი სრული და ერთი არასრული სართულების დაშენება მცირე კონსტრუქციული ცვლილებებით და დატვირთვების შეზღუდვით. დატვირთვების შეზღუდვა უნდა განხორციელდეს შემავსებელი ქვის წყობის (ტიხრები და არამზიდი კედლები) კუთრი წონით, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 800კგძ/მ³.

დასკვნა:

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მშენებარე მრავალფუნქციურ შენობაზე დამატებითი სართულების დაშენება შესაძლებელია.

ექსპერტი,

შპს "კონსტუდიო"-ს დირექტორი
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის
წევრ-კორესპონდენტი, ტ.მ.დ. ე. წოწერია

თბილისი 22-01-2022