შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობე ჯგუფი.	-1 სართული
დს (312.1) დამხმარე კგუფი	-1 სართული
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი	1 სართული
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 და 11 სართულები

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სწ-2 სასაწყობე ჯგუფი.	11	1
დს დამხმარე კგუფი	5	1
სვ სავაჭრო ჯგუფი	11	1
სც-2 საცხოვრებელი ჯგუფი	11	10
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	48.8	39.00
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	11	10

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით (სართულზე მაქსიმალური ფართი)		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სწ-2 სასაწყობე ჯგუფი.	7340	901.6
დს დამხმარე კგუფი	3300	24.9
სვ სავაჭრო ჯგუფი	შეუზღუდავი	612.4
სც-2 საცხოვრებელი ჯგუფი	შეუზღუდავი	819.7
იატაკის საერთო ფართობი =	9735,9	
იატაკების რაოდენობა =	12	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	11218,2	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-8 ფასადი	>9	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	42%
ა-დ ფასადი	5,66	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	8%
8-6 ფასადი	>9	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	42%
6-1 ფასადი	6,32	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45%	-	-	42%
დ-ა ფასადი	0,2	2	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	-	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სწ-2	კი	-	კი	-	-	კი	-
დს	-	-	კი	-	-	-	-
სვ	-	-	კი	-	-	კი	-
სც-2	-	-	კი	-	-	-	-
დერეფნები	-	-	კი	-	-	კი	-
კიბის უჯრედები	-	-	-	კი	-	-	-
ლიფტები	-	-	-	-	კი	-	-
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სწ-2	-	კი
დს	-	კი
სვ	კი	-
სც-2	კი	-
დერეფნები	-	კი
კიბის უჯრედები	-	კი
ლიფტის შახტა	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1 სართული	50	2	2 (გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1.1	-	-	0.82	0,82
1 სართული	220	2	9	-	-	1,2	1,5	0.82	0.82
ტიპიური სართული 2-11	44	2	2 (შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1.1	1,2	1,5	0,82	0.82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მაინც	სულ	მაინც	სულ	მაინც	სულ	მაინც	სულ	მაინც	სულ
ტიპიური სართული 2-10	48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევნები		სამომსახურეო ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
1 სართული სვ	**220**	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2



ფურცელი

№

-1 სართულის
(ავტოსადგომის)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ
405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: გიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნობა ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების
სპეციალისტი (41 დადგენილების)
ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

დახურული
ავტოსადგომი 901.6 კვ/მ

ავზის ოთახი 24.9 კვ/მ

სართულის დ.დ - 50

შენიშვნა



ցդաճշմբօ

№

I նշաօդպբօև
(ձՊՅՅաճշմբօ ցնշաՊՅձօև ցձ)
ՅՅձձշ ձ. 1:100

ձաճ: ձշբշձշ ՕՅձօբպօև, ձբբաշնճօև
նշճեՊՅաճշմբօ ՃՅձՊՅձօ I
ձՅշաճփբօև ձՕՅբշձՅաճՅբ.
01.11.13.001.104 նշՅՅՃբշնփաճփՊ
ՃաՕՅՅՃբպ նշՅաՊՅձօև ՅՅձՊՅձօ
ձաճՅՅՃբպՕՃՕ-նշաՕՊճՃՃՃբպՕ
նշնբպօև նշաճՊՅձՃՃՃբպՕ
ՃաՕՅՅՃբպ

ՃՅՃՕՅՅՃՃՕև

ձՊՅՃՃՊՕև նշաՕՊՅձՃՃՃբպՕ (41 ցՃշցՃՕՃՕբպՕ ՅՅՃՃՕև)
նշՃՕՊՅՃՃՕև ՊՅՃՃՕ ՅՅՃՃՕև
ցՃՃՅՃՃՕ Պ-նշաՊՃՃՃբպՕՃՕ:
ցՃՃՅՃՃՕ ՊՅՃՃՊՅՕՃՕՃՕ
ՃՃՕ: 595 615556

ՃՊՃՃՃՕՊՕՅՃՃՕ № 149,7 ՃՅ/ՃՃ
ՃՊՃՃՃՕՊՕՅՃՃՕ № 462,7 ՃՅ/ՃՃ

նշՃՃՃՕՊՕՅՃՃՕ № - 220

ՅՅՃՃՕՅՃՃՕև

ՃՅՃՕՅՃՃՕև

ՃՅՃՕՅՃՃՕև ցՃՃՕՊՃՃՕև: ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ցՃՃՕՅՃՃՕև ցՃՃՕՊՃՃՕև: ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև

ՃՅՃՕՅՃՃՕև

ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև
ՃՅՃՕՅՃՃՕև ՃՅՃՃՕՅՃՃՕև



ფურცელი

№

2 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნორა ნაბეგოვის
უსაფრთხოების წესების
სპეციალისტი (41 დადგენილების)
ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის ღ.ღ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

3 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შემამოწმა: შნოგა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დადგენილების) ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის დ.დ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

4 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნოგა ნაბეგოგის
უსაფრთხოების წესების
სპეციალისტი (41 დადგენილების)
ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლეგანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის ფ.ფ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

5 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შემამოწმა: შნოგა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დადგენილების) ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის დ.დ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

6 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის
საცხოვრებელი რაიონი I
კვარტლის მიმდებარედ.
01.11.13.001.104 საკადასტრო
ერთეულზე საპროექტო
მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლის არქიტექტურული
პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ
405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნოგა ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების
სპეციალისტი (41 დადგენილების)
ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის დ.დ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

7 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნოგა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დადგენილების) ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის დ.დ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

8 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნოგა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დადგენილების) ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის დდ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

9 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნორა ნაბეგოვის
უსაფრთხოების წესების
სპეციალისტი (41 დადგენილების)
ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლეგვანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის ფ.ფ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

10 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი
ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნოგა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დაფგენილების) ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სახ. ბინა 220.5 კვ/მ
სახ. ბინა 171.5 კვ/მ
სახ. ბინა 260.9 კვ/მ
სახ. ბინა 153.4 კვ/მ

სართულის დდ - 47

შენიშვნა



ფურცელი

№

11 სართულის
(საცხოვრებელი ბინების)
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: გიორგი ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შემამოწმა: შნოგა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დადგენილების)
ექსპერტი-არქიტექტორი:
ლევანი ოქროპირიძე
ტელ: 595 651556

სართულის დ.დ - 47

შენიშვნა



Экспликация	
Ш-2	1000.88
1Ккв.4Б	1000.42

Благоустройство и озеленение территории

Схема планировочной организации земельного участка I

Этап: Дом №1 со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Дом №2

Общая площадь земельного участка 01.11.13.001.104

Площадь участка в границах благоустройства 0 га

Площадь участка в границах проектирования 0 га

Масштаб: 1:100

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Ново-Ивановское"

Адрес объекта: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ивановское, ул. Ивановская, д. 42

Шифр. "Специализированный застройщик "Ново-Ивановское" 40539052б

Лист 42

Заголовок



ფურცელი

№

სახურავის
გეგმა მ. 1:100

პროექტის სახელწოდება

მის: ქალაქი თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი I კვარტლის მიმდებარედ. 01.11.13.001.104 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

დამკვეთი:
შპს. "რუმს ფემილი" ს/კ 405390526

დირექტორი: მალხაზ მაღრაძე

პროექტის ავტორი
არქიტექტორი: ბიორგი ლოთიშვილი ტელ: 593 222033

შეამოწმა: შნოგა ნაბეგობის უსაფრთხოების წესების სპეციალისტი (41 დადგენილების) ექსპერტი-არქიტექტორი: ლევანი ოქროპირიძე ტელ: 595 651556

შენიშვნა









ЗАДАНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ ЕООД"
ЕИК/ЕГН: 404546185

ОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА, ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ I
ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ: ЗАСТРОИТЕЛЕН И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ.
ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ 01.11.2001 ГОДИНА
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕДИ 01.11.2001 ГОДИНА

ЗАСТРОИТЕЛЕН И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

№

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ ЕООД
ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ
ЕИК/ЕГН: 595 622033
ГР. СОФИЯ, ЖК. ЛЮЛИН, УЛ. ЛЮЛИН 41 ВХ.А ЕТ.3 АП.6
ТЕЛ.: 0888 651556

ЗАО "ЭлектроСтройПроект"
г. Москва, ул. Ленина, д. 42, стр. 1
тел./факс: (495) 123-45-67

Проект электроснабжения и слаботочных систем
административно-складского комплекса

Стадия: Р | Лист 1 | Листов 14

Главный инженер проекта: Соколов А. В.
Главный архитектор проекта: Морозова Е. Н.
Главный электрик: Кузнецов Д. И.
Гип: Волкова Т. С.
Нормоконтролер: Лебедев Р. М.

Согласовано:
Начальник службы эксплуатации ООО "Складской Комплекс"
Заказчик: Иванов С. П.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Схема электроснабжения. Однолинейная схема ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3. Схема заземления и уравнивания потенциалов. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Ведомость кабельных линий. Ведомость потребителей электроэнергии. Ведомость объемов работ. Экспликация помещений. Планы размещения электрооборудования и трассировки сетей на отм. -3,000 и +4,200. Разрезы по вводам и по лестничной клетке. Схема молниезащиты и заземления кровли. Узлы и детали. Общие данные. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Формат А1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

№	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ЭМ-ОД	Общие данные	
2	ЭМ-ГП	Генеральный план. Ситуационный план	
3	ЭМ-СЭ	Схема электроснабжения. Однолинейная схема ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3	
4	ЭМ-ЗУ	Схема заземления и уравнивания потенциалов	
5	ЭМ-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
6	ЭМ-ВК	Ведомость кабельных линий	
7	ЭМ-ВП	Ведомость потребителей электроэнергии	
8	ЭМ-ВР	Ведомость объемов работ	
9	ЭМ-ЭП	Экспликация помещений	
10	ЭМ-П1	План размещения электрооборудования и трассировки сетей на отм. -3,000	
11	ЭМ-П2	План размещения электрооборудования и трассировки сетей на отм. +4,200	
12	ЭМ-Р1	Разрезы по вводам и по лестничной клетке	
13	ЭМ-МЗ	Схема молниезащиты и заземления кровли. Узлы и детали	
14	ЭМ-ПС	Общие данные. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 21.110-2013	СПДС. Правила выполнения рабочей документации электрооборудования	
ГОСТ 21.608-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации электроснабжения	
ГОСТ 21.613-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования	
ГОСТ 21.614-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации электрического освещения	
ГОСТ 21.210-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации заземления и молниезащиты	
ГОСТ 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.501-2018	СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений	
ГОСТ 21.508-2020	СПДС. Правила выполнения генеральных планов	
ГОСТ 21.206-2014	СПДС. Условные графические обозначения для электрических сетей	
ГОСТ 21.404-2016	СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные графические	
ГОСТ 21.408-2013	СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов	
ГОСТ 21.112-2008	СПДС. Условные графические обозначения санитарно-технических устройств	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов сантехнических систем	
ГОСТ 21.602-2016	СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования	
ГОСТ 21.601-2019	СПДС. Правила выполнения рабочей документации водопровода и канализации	
ГОСТ 21.501-2018	СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений	
ГОСТ 21.110-2013	СПДС. Правила выполнения рабочей документации электрооборудования	
ГОСТ 21.608-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации электроснабжения	
ГОСТ 21.613-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования	
ГОСТ 21.614-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации электрического освещения	
ГОСТ 21.210-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации заземления и молниезащиты	
ГОСТ 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.501-2018	СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений	
ГОСТ 21.508-2020	СПДС. Правила выполнения генеральных планов	
ГОСТ 21.206-2014	СПДС. Условные графические обозначения для электрических сетей	
ГОСТ 21.404-2016	СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные графические	
ГОСТ 21.408-2013	СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов	
ГОСТ 21.112-2008	СПДС. Условные графические обозначения санитарно-технических устройств	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов сантехнических систем	
ГОСТ 21.602-2016	СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования	
ГОСТ 21.601-2019	СПДС. Правила выполнения рабочей документации водопровода и канализации	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Марка	Наименование	Примечание
ЭМ	Электроснабжение и слаботочные системы	
ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
ВК	Водопровод и канализация	
АР	Архитектурные решения	
КР	Конструктивные решения	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Марка	Наименование	Примечание
ЭМ-ОД	Общие данные	
ЭМ-ГП	Генеральный план. Ситуационный план	
ЭМ-СЭ	Схема электроснабжения. Однолинейная схема ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3	
ЭМ-ЗУ	Схема заземления и уравнивания потенциалов	
ЭМ-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ЭМ-ВК	Ведомость кабельных линий	
ЭМ-ВП	Ведомость потребителей электроэнергии	
ЭМ-ВР	Ведомость объемов работ	
ЭМ-ЭП	Экспликация помещений	
ЭМ-П1	План размещения электрооборудования и трассировки сетей на отм. -3,000	
ЭМ-П2	План размещения электрооборудования и трассировки сетей на отм. +4,200	
ЭМ-Р1	Разрезы по вводам и по лестничной клетке	
ЭМ-МЗ	Схема молниезащиты и заземления кровли. Узлы и детали	