სნ 202052580

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. 3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

Номер: 0211/129/22

Дата: 11/02/2022

შპს ,,ემ სი ემ"-ის დირექტორ

ბ-ნ დავით ჯაყელს

03.02.2022 #0203/708/22 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მინიმალური მანძილი ნაკვეთზე (ს.კ.01.19.16.002.101) გამავალი სს ,,თელასის“ 6-10კვ-ის ძაბვის მიწისქვეშა კაბელიდან საპროექტო შენობა-ნაგებობამდე შეადგენს 1 მეტრს.

ნაკვეთზე გამავალი კაბელის ოპერატიული და შეუფერხებელი მომსახურებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ხაზოვანი ნაგებობის ტრასის მონაკვეთის დატვირთვა სერვიტუტით ან გადატანა საკადასტრო საზღვრის გარეთ (ნორმების დაცვით).

სს ,,თელასის“ გენერალური
დირექტორი ს. კობცევი

შემს.შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების
განყოფილების უფროსი მ. ჩიღუნაძე
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)