შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 238/21

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“(ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„09“ აგვისტო 2021წ

საექსპერტო შეფასება (დასკვნა)

ქალაქი თბილისი, დასახლება ოქროყანა ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნადიკვარი, №34-ის მიმდებარედ, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი პლუსი“-ს (ID: 204943357) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.18.01.002.313, IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის (სექტორი 1, ბლოკი „ა“, ბლოკი „ბ“) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია: ქალაქი თბილისი, დასახლება ოქროყანა ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნადიკვარი, №34-ის მიმდებარედ, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი პლუსი“-ს (ID: 204943357) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.18.01.002.313, IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის (სექტორი 1, ბლოკი „ა“, ბლოკი „ბ“) პროექტის:

1. კონსტრუქციული ნაწილი, ელექტრონული ვერსიის სახით;
2. არქიტექტურული ნაწილი, ელექტრონული ვერსიის სახით;
3. სამშენებლო მოედნის ტოპოგადაღება და გეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები;
4. კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიშები, შესრულებული პროგრამული კომპლექსის „lira-sapr 2013 R3“-ის საშუალებით.

დამკვეთი:	**შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი პლუსი“ (ID: 204943357)**
საპროექტო ორგანიზაცია:	**შ.პ.ს. „ბიჯი“ (ID: 404859818)**
პრ. მთ. არქიტექტორი:	**გიორგი ბენდელიანი**
პრ. მთ ინჟინერი:	**ზურაბ ჯულუხიძე**
კონსტრუქტორი:	**გია დედალამაზიშვილი**
ექსპერტი-კონსტრუქტორი:	**ვახტანგ ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“**

საპროექტო IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა წარმოადგენს კონსტრუქციული თვალსაზრისით ორი დამოუკიდებელი შენობისაგან (ბლოკი „ა“, ბლოკი „ბ“) შედგენილ კომპლექსს. ბლოკი „ა“ და ბლოკი „ბ“ ერთმანეთისაგან გამოყოფილი არიან სადეფორმაციო (სეისმური) ნაკერით, სიგანით 80სმ, „1“ და „12“ ღერძებს შორის.

ბლოკი „ა“-ს შენობა წარმოადგენს შვიდსართულიან ნაგებობას, რელიეფიდან გამომდინარე, შენობის ქვედა I-III სართულები ნაწილობრივ მიწისქვეშაა (ნახევარსარდაფის ტიპისაა).

ბლოკი „ა“-ს საპროექტო შენობა წარმოადგენს ტეხილი მრავალკუთხედის (ექვსკუთხედის) ფორმის ნაგებობას, მცირე კონსოლური ნაშვერებით, მიწისზედა სართულებზე.

ბლოკი „ა“-ს საპროექტო შენობის მაქსიმალური მალი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 7,155მ; შენობის მაქსიმალური მალი განივი მიმართულებით შეადგენს: 6,00მ; საპროექტო ბლოკი „ა“-ს შენობის სართულების სიმაღლე შეადგენს 3,25მ და 3,15მ;

ბლოკი „ა“-ს პირობით ნიშნულს: ± 0.00-ს (შენობის I სართულის იატაკის დონეს) შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული: +436,55მ.

ბლოკი „ბ“-ს შენობა წარმოადგენს ცხრასართულიან ნაგებობას, რელიეფიდან გამომდინარე, შენობის ქვედა I-IV სართულები ნაწილობრივ მიწისქვეშაა (ნახევარსარდაფის ტიპისაა).

ბლოკი „ბ“-ს საპროექტო შენობა წარმოადგენს ტეხილი მრავალკუთხედის (ექვსკუთხედის) ფორმის ნაგებობას, მცირე კონსოლური ნაშვერებით, მიწისზედა სართულებზე.

ბლოკი „ბ“-ს საპროექტო შენობის მაქსიმალური მალი გრძივი მიმართულებით შეადგენს: 6,50მ; შენობის მაქსიმალური მალი განივი მიმართულებით შეადგენს: 6,00მ; საპროექტო ბლოკი „ბ“-ს შენობის სართულების სიმაღლე შეადგენს 3,25მ და 3,15მ;

ბლოკი „ბ“-ს პირობით ნიშნულს: ± 0.00-ს (შენობის I სართულის იატაკის დონეს) შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული: +436,55მ.

საპროექტო ბლოკი „ბ“-ს შენობის სამხრეთით, ტერიტორიის და ეზოს კეთილ-მოწყობისათვის, დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლები.

სამშენებლო მოედანი ხასიათდება შემდეგი გეოფიზიკური და კლიმატური მონაცემებით:

- სეისმურობა 8 ბალი (MSK 64 სკალის მიხედვით, ქალაქი თბილისი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას, ჰორიზონტალური აჩქარება A=0.17g)
- ქარის ნორმატიული დაწნევა 85 კგძ/მ^2;
- თოვლის საფარის დატვირთვა 50 კგძ/მ^2;
- საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე, საძირკვლების ფუძედ მიღებულია სუსტადგამოფიტული ძირითადი ქანები: ტუფოგენური ქვიშაქვები, პირობითი საანგარიშო წინაღობით კუმშვაზე, წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში: Rc=265,0კგ/სმ^2.

<u>საპროექტო შენობის ბლოკი „ა“-ს კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება</u>

- საძირკვლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი ტიპის სახით, გაბარიტული ზომებით: 150X150X120(h)სმ; 150X280X120(h)სმ; 150X350X120(h)სმ; 150X150X160(h)სმ; 130X170X120(h)სმ; 130X130X120(h)სმ; 150X200X120(h)სმ; ტეხილი ფორმის 150X178X120(h)სმ; 150X290X120(h)სმ; საძირკვლების ქვეშ გათვალის-წინებულია ბეტონის მოსამზადებელი ფენა, სისქით 10სმ, B25 კლასის ბეტონისაგან.
- წერტილოვანი საძირკვლები გრძივი და განივი მიმართულებით შეკრულია საძირკვლის კოჭებით, მართკუთხა განივი კვეთებით: 60X60(h)სმ; 55X60(h)სმ; 50X60(h)სმ; დიაფრაგმების ქვეშ: 60X120(h)სმ; 60X160(h)სმ; 100X160(h)სმ;
- ლიფტის შახტის თანაორმოს ძირი და კედლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 20სმ;
- ნახევარსარდაფების გარე კედლები, რომლებიც გრუნტთან შეხებაშია დაპროექტე-ბულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 20სმ;
- I სართულის იატაკის ფილა დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 10სმ, მოსწორებულ კლდოვან ქანზე.
- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 50X50სმ; 50X90სმ; 50X100სმ; 50X190სმ; ექვსკუთხედის განივი კვეთით, სიგანით 50სმ და 61,3სმ; რომბისებური კვეთით: 50X55,8სმ; 50,6X50,6სმ; „Г“-სებური კვეთის: 50X110,5X162სმ; დამხმარე (ფასადის) სვეტები 20X40სმ; 20X60სმ;
- რიგელები (კოჭები) დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 50X50(h)სმ; კონსოლურ ნაწილებში: 50X40(h)სმ; 20X50(h)სმ;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან კოჭოვანი ტიპის სახით: სისქით 16სმ;
- დიაფრაგმები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 20სმ;

- ლიფტის შახტის და კიბის მიმდებარე კედლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან 20სმ;
- კიბის უჯრედები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით. კიბის პანდუსის ფილის სისქე შეადგენს 16სმ;
- პარაპეტის გულარები (სვეტები) დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 20X20სმ; პარაპეტის სარტყელი დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 20X20სმ; 20X30სმ;
- გარე კედლები მიწისზედა ნაწილებში წარმოადგენს კარკასის (ჩონჩხედის) შევსებას, ისინი მსუბუქი ბეტონის მცირეგაბარიტიანი „გაზობეტონის" ბლოკების წყობისაა, პროექტში გათვალისწინებულია კედლების ჩამაგრება კარკასის ელემენტებთან (სვეტებთან);
- ტიხრები დაპროექტებულია „გაზობეტონის" სატიხრე ბლოკებით, სისქით 10სმ, პროექტში გათვალისწინებულია ტიხრების ჩამაგრება გადახურვის და კარკასის კონსტრუქციებთან სამონტაჟო ელემენტებით;
- სახურავი ბრტყელი ტიპისაა, რულონური მასალების ბურულით.

საპროექტო ბლოკი „ა"-ს შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკ/ბეტონის სივრცული ჩარჩო-კავშირებიანი კარკასი, ხისტი კვანძებით. ბეტონის საპროექტო კლასი შეადგენს: B25; არმატურების საპროექტო კლასი მზიდ კონსტრუქციებში: A -500C და A-240.

<u>საპროექტო შენობის ბლოკი „ბ"-ს კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება</u>

- საძირკვლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი ტიპის სახით, გაბარიტული ზომებით: 150X150X120(h)სმ; 150X280X120(h)სმ; 150X350X120(h)სმ; 150X150X160(h)სმ; 130X170X120(h)სმ; 130X130X120(h)სმ; 150X205X120(h)სმ; 150X290X120(h)სმ; ტეხილი ფორმის 150X286X120(h)სმ; საძირკვლების ქვეშ გათვალისწინებულია ბეტონის მოსამზადებელი ფენა, სისქით 10სმ, B25 კლასის ბეტონისაგან.
- წერტილოვანი საძირკვლები გრძივი და განივი მიმართულებით შეკრულია საძირკვლის კოჭებით, მართკუთხა განივი კვეთებით: 60X60(h)სმ; 55X60(h)სმ; 50X60(h)სმ; დიაფრაგმების ქვეშ: 60X120(h)სმ; 60X160(h)სმ; 100X160(h)სმ;
- ლიფტის შახტის თანაორმოს ძირი და კედლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 20სმ;
- ნახევარსარდაფების გარე კედლები, რომლებიც გრუნტთან შეხებაშია დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, სისქით 20სმ;
- I სართულის იატაკის ფილა დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 10სმ, მოსწორებულ კლდოვან ქანზე.
- სვეტები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 50X50სმ; 50X105სმ; 50X190სმ; ექვსკუთხედის განივი კვეთით, სიგანით 50სმ;
- რიგელები (კოჭები) დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 50X50(h)სმ; კონსოლურ ნაწილებში: 50X40(h)სმ; 20X50(h)სმ;
- სართულშუა გადახურვის ფილები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან კოჭოვანი ტიპის სახით: სისქით 16სმ;
- დიაფრაგმები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან სისქით 20სმ;
- ლიფტის შახტის და კიბის მიმდებარე კედლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან 20სმ;
- კიბის უჯრედები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის მარშებით, ბაქნებით და საფეხურებით. კიბის პანდუსის ფილის სისქე შეადგენს 16სმ;
- პარაპეტის გულარები (სვეტები) დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 20X20სმ; პარაპეტის სარტყელი დაპროექტებულია

GEORGIA. "BAZI" 202235

მონოლითური რკ/ბეტონისაგან, მართკუთხა განივი კვეთებით: 20X20სმ; 20X30სმ;
- გარე კედლები მიწისზედა ნაწილებში წარმოადგენს კარკასის (ჩონჩხედის) შევსებას, ისინი მსუბუქი ბეტონის მცირეგაბარიტიანი „გაზობეტონის“ ბლოკების წყობისაა, პროექტში გათვალისწინებულია კედლების ჩამაგრება კარკასის ელემენტებთან (სვეტებთან);
- ტიხრები დაპროექტებულია „გაზობეტონის“ სატიხრე ბლოკებით, სისქით 10სმ, პროექტში გათვალისწინებულია ტიხრების ჩამაგრება გადახურვის და კარკასის კონსტრუქციებთან სამონტაჟო ელემენტებით;
- სახურავი ბრტყელი ტიპისაა, რულონური მასალების ბურულით.
- ბლოკი „ბ“-ს შენობის სამხრეთით, ტერიტორიის და ეზოს კეთილმოწყობისათვის, დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლები. საყრდენი კედლების გეომეტრიული ზომები და არმირება იცვლება მათი სიმაღლის პროპორციულად, ანგარიშების შესაბამისად.

საპროექტო ბლოკი „ბ“-ს შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკ/ბეტონის სივრცული ჩარჩო-კავშირებიანი კარკასი, ხისტი კვანძებით. ბეტონის საპროექტო კლასი შეადგენს: B25; არმატურების საპროექტო კლასი მზიდ კონსტრუქციებში: A -500C და A-240.

პროექტს თან ერთვის ბლოკი „ა“-ს და ბლოკი „ბ“-ს შენობების ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგები, ელექტრონული ვერსიის სახით. გაანგარიშება შესრულებულია პროგრამული კომპლექსის „LIRA-SAPR 2013 R3“-ის საშუალებით, 8 ბალიანი სეისმურობისათვის. საპროექტო შენობების ბლოკი „ა“-ს და ბლოკი „ბ“-ს საანგარიშო სქემა: ჩარჩოვანი სისტემა: სვეტების, მონოლითური კედლების, დიაფრაგმების, რიგელების (კოჭების) და გადახურვის ფილების ერთობლივი მუშაობით.

ბლოკი „ა“-ს და ბლოკი „ბ“-ს შენობების მზიდი კონსტრუქციების გეომეტრიული ზომები და არმირება დაპროექტებულია შენობების მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგების მიხედვით.

დასკვნა:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ოქროყანა ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ნადიკვარი, №34-ის მიმდებარედ, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი პლუსი“-ს (ID: 204943357) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.18.01.002.313, IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის (სექტორი 1, ბლოკი „ა“, ბლოკი „ბ“) პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, საქართველოს რესპუბლიკაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობაში.

პროექტის გრაფიკული ნაწილისა და შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის სივრცული ანგარიშის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ექსპერტიზა დადებით შეფასებას აძლევს IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის (სექტორი 1, ბლოკი „ა“, ბლოკი „ბ“) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.-ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი
წარჩინებით
ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე
ვახტანგ ზურაბის ძეს
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1985 წელს დაამთავრა
ამავე ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო
და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„3" [illegible] დადგენილებით
მიენიჭა ინჟინერ-
მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ
С ОТЛИЧИЕМ
ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе
Вахтангу Зивиевичу
в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил полный курс
названного
института
по специальности промышленное
и гражданское
строительство

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от [illegible] 1985 г.
В.2.
присвоена квалификация инженера-
строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

М. П.

Город Тбилиси „29" 05 1986 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD
საქართველო
GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG
გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE
მოქ. / CIT — სქესი / SEX — პირადი No / PERSONAL No
GEO — მმ / M — 01005021796
დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH — მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY
10.06.1963 — 26.06.2026
ბარათის No / CARD No
15IC19267
ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
MB-IDS 2015
No 26-3184

IDGE015IC192675010050217 96<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ“-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

<u>ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:</u>

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
- 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

<u>ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:</u>

- ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა“-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ“-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015“-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი“-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
- ქ. რუსთავში, სექტორი-ე. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი“-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი“-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
- ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS“-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი N01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
- ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი: /ვ. ჯაფარიძე/



შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	„ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	35 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	20 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2020წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	09. 08. 2021წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი



ვახტანგ ჯაფარიძე