შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 164/22

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“ (ID 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„24“ მარტი 2022წ

კონსტრუქციული დასკვნა

ქალაქი თბილისი, ზაჰესის დასახლება, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, №30, შ.პ.ს. „ჯი-ეს-ემ ტრანსი“-ს (ID ნომერი: 204521017) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 072.12.02.507, მდებარე არსებული შენობების სადემონტაჟო და ასაშენებელი III კლასის სასაწყობე შენობის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოებისა და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის სპეციალისტების მიერ ვიზუალური გამოკვლევა ჩაუტარდა საპროექტო ტერიტორიას და მის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე ნაგებობებს, შ.პ.ს. „ჯი-ეს-ემტრანსი“-ს მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 072.12.02.507, მდებარე არსებული შენობების სადემონტაჟო და ასაშენებელი III კლასის სასაწყობე შენობის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოებისა და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების მდგრადობაზე შესაძლო ზეგავლენის დასადგენად.

ქალაქი თბილისი, ზაჰესის დასახლება, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, №30, შ.პ.ს. „ჯი-ეს-ემ ტრანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 072.12.02.507, მდებარე, არსებული სადემონტაჟო შენობები (2 შენობა) განთავსებული არიან საპროექტო ნაკვეთის სამხრეთ ნაწილში (საკადასტრო გეგმაზე დატანილი არ არიან). ორივე სადემონტაჟო შენობა ერთსართულიანია, სარდაფის გარეშე. შენობების გაბარიტული ზომები შეადგენს: 8,4X12,4X3,3(h)მ და 8,8X12,0X3,3(h)მ. შენობები ერთმანეთისაგან დაშორებული არიან 3,30მ მანძილით. ორივე სადემონტაჟო შენობა კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მზიდკედლებიანი ტიპისაა. ორივე სადემონტაჟო შენობის საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, მონოლითური ბეტონისაგან, მცირე ჩაღრმავებით გრუნტში (არა უმეტეს 1,50მ); მზიდი კედლები შესრულებულია მცირეგაბარიტიანი ბლოკების და აგურის წყობით, სისქით 40სმ; გადახურვები შესრულებულია ანაკრები რკ/ბეტონის წიბოვანი ფილებით.

სადემონტაჟო შენობებს:

<u>აღმოსავლეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 20,0 მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია.

<u>დასავლეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 12,0 მეტრის მანძილზე მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია.

<u>ჩრდილოეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 65,0 მეტრის მანძილზე მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია.

<u>სამხრეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 2,0÷4,0 მეტრის მანძილზე მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან

თავისუფალი ტერიტორია. შემდეგ ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ზონკარის ქუჩა, №3, კერძო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, ს/კ. № 072.12.02.031 მდებარე შენობა №01/1 და ამ ნაკვეთზე მდებარე დაურეგისტრირებელი ორი შენობა. შენობა №01/1 ერთსართულიანია, სარდაფის გარეშე, კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მზიდკედლებიანი ტიპისაა. შენობა №01/1-ის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

დაურეგისტრირებელი ორივე შენობა ერთსართულიანია, სარდაფის გარეშე, კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, ორივე მზიდკედლებიანი ტიპისაა. მათი ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

მინიმალური დაშორება სადემონტაჟო შენობებიდან შენობა №01/1-მდე შეადგენს 6,80 მეტრს. მინიმალური დაშორება სადემონტაჟო შენობებიდან დაურეგისტრირებელ შენობებამდე შეადგენს 7,50 და 8,0 მეტრს.

ორივე სადემონტაჟო შენობის საძირკვლების ძირის ნიშნული განთავსებულია დაახლოებით 1,0 მეტრით ზემოთ, ვიდრე მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის, ს/კ. № 072.12.02.031 ეზოს მიწის ნიშნული. დაშორებიდან 6,80მ; 7,50მ და 8,0მ გამომდინარე, მიწის ნაკვეთზე, ს/კ. № 072.12.02.507 მდებარე დაურეგისტრირებელი ორი შენობის სადემონტაჟო სამუშაოები არ გამოიწვევს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე ს/კ. № 072.12.02.031 მდებარე, შენობა №01/1-ის და დაურეგისტრირებელი შენობების არსებული ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესებას.

ქალაქი თბილისი, ზაჰესის დასახლება, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, №30, შ.პ.ს. „ჯი-ეს-ემ ტრანსი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 072.12.02.507, ასაშენებელი საპროექტო სასაწყობე დანიშნულების შენობა წარმოადგენს მართკუთხედის ფორმის ნაგებობას, მცირე ნაშვერებით ფასადების მხარეს, ბაქნების და პანდუსების სახით.

საპროექტო სასაწყობე შენობის მაქსიმალური გაბარიტული ზომები ძირითად „1“-„10“ და „ა“-„თ“ ღერძებს შორის შეადგენს: 55,80X36,00მ. საპროექტო შენობა ერთსართულიანია (ერთი მიწისზედა სართულით, სარდაფის გარეშე). მცირე ნაწილში „1“-„3“ და „ა“-„ბ*“ ღერძებს შორის, I სართულის სივრცეში გააჩნია გადახურული საოფისე ფართი და სველი წერტილები, მცირე ჩაღრმავებით იატაკის ძირითადი დონიდან -1,05მ; სიმაღლით გადახურვის ფილის სისქის ჩათვლით: 3,30მ.

ცოკოლის მაქსიმალური სიმაღლე შეადგენს 1,20მ; I სართულის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე შედგენს 8,0მ; სიმაღლე იატაკიდან სახურავის კეხამდე შეადგენს: 10,74მ.

საპროექტო შენობის სვეტების მაქსიმალური ბიჯი გრძივი მიმართულებით გარე პერიმეტრზე შეადგენს: 6,20 მეტრს; შენობის შიგნით: 18,60მ. საპროექტო შენობის სვეტების მაქსიმალური ბიჯი განივი მიმართულებით გარე პერიმეტრზე შეადგენს: 6,00 მეტრს; შენობის შიგნით: 18,00მ. საპროექტო საწყობის შენობა კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, შერეული: მონოლითური რკ/ბეტონის და ლითონის კარკასული ტიპისაა. საპროექტო შენობის პირობით ნიშნულს: ±0.00-ს (შენობის I სართულის იატაკის დონეს) შეესაბამება აბსოლუტური ნიშნული: +483,20მ.

საპროექტო საწყობის საძირკვლები დაპროექტებულია მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი ტიპის სახით სვეტების ქვეშ, გაბარიტული ზომებით: 300X300X50(h)სმ; 170X170X50(h)სმ; 130X130X50(h)სმ და ლენტური ტიპის სახით, განივი კვეთებით:

5296 "ISI XXI" LTD

60X50(h)სმ; 40X50(h)სმ; საპროექტო ქვაბულის ძირის მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 2,10 მეტრს.

სამშენებლო მოედანი ხასიათდება შემდეგი გეოფიზიკური და კლიმატური მონაცემებით:

- სეისმურობა 8 ბალი (MSK 64 სკალის მიხედვით, ქალაქი თბილისი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას, ჰორიზონტალური აჩქარება A=0.17g);
- ქარის ნორმატიული დაწნევა (მიწის ზედაპირიდან 10მ. სიმაღლეზე): 85 კგძ/მ^2;
- თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა: 50 კგძ/მ^2;
- საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ფუძედ მიღებულია ძლიერგამოფიტული, ქვიშნარის დონემდე დასული ტუფო-ქვიშაქვები, (ფენა №3, სგე-I), პირობითი საანგარიშო წინაღობით კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_o=2,50კგ/სმ^2, დეფორმაციის მოდულით: E=170კგ/სმ^2.

<u>საპროექტო საწყობის შენობას :</u>

<u>აღმოსავლეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 10,60 მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია. აღმოსავლეთის მხრიდან განხილვის თვალსაზრისით საყურადღებო მანძილზე (10,0მ და ნაკლები) შენობა-ნაგებობები არ დგას.

<u>დასავლეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 12,60÷16,70 მეტრის მანძილზე მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია. დასავლეთის მხრიდან განხილვის თვალსაზრისით საყურადღებო მანძილზე (10,0მ და ნაკლები) შენობა-ნაგებობები არ დგას.

<u>ჩრდილოეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 11,60÷19,70 მეტრის მანძილზე მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია. ჩრდილოეთის მხრიდან განხილვის თვალსაზრისით საყურადღებო მანძილზე (10,0მ და ნაკლები) შენობა-ნაგებობები არ დგას.

<u>სამხრეთის მხრიდან:</u> მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 3,20÷5,90 მეტრის მანძილზე მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია. შემდეგ ესაზღვრება ქალაქი თბილისი, ზონკარის ქუჩა, №3, კერძო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, ს/კ. № 072.12.02.031 მდებარე შენობა №01/1 და ამ ნაკვეთზე მდებარე დაურეგისტრირებელი ორი შენობა. შენობა №01/1 ერთსართულიანია, სარდაფის გარეშე, კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, მზიდკედლებიანი ტიპისაა. შენობა №01/1-ის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

დაურეგისტრირებელი ორივე შენობა ერთსართულიანია, სარდაფის გარეშე, კონსტრუქციული სქემის მიხედვით, ორივე მზიდკედლებიანი ტიპისაა. მათი ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

მინიმალური დაშორება საპროექტო საწყობის შენობიდან შენობა №01/1-მდე შეადგენს 8,0 მეტრს. მინიმალური დაშორება სადემონტაჟო შენობებიდან დაურეგისტრირებელ შენობებამდე შეადგენს 9,50 და 10,0 მეტრს.

საპროექტო საწყობის ქვაბულის ძირის ნიშნული განთავსებულია დაახლოებით 1,0 მეტრით ზემოთ, ვიდრე მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის, ს/კ. № 072.12.02.031 ეზოს მიწის ნიშნული. დაშორებიდან 8,0მ; 9,50მ და 10,0მ გამომდინარე, მიწის ნაკვეთზე, საკ. კოდი № 072.12.02.507 ასაშენებელი საწყობის სამშენებლო სამუშაოები არ გამოიწვევს



მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე ს/კ. № 072.12.02.031 მდებარე, შენობა №01/1-ის და დაურეგისტრირებელი შენობების არსებული ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესებას.

დასკვნა:

შესრულებული გამოკვლევის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“ ადგენს, რომ ქალაქი თბილისი, ზაჰესის დასახლება, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, №30, შ.პ.ს. „ჯი-ეს-ემ ტრანსი“-ს (ID ნომერი: 204521017) საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 072.12.02.507, მდებარე, არსებული დაურეგისტრირებელი შენობების სადემონტაჟო სამუშაოები და ასაშენებელი III კლასის სასაწყობე შენობის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები არ გამოიწვევს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობა-ნაგებობების არსებული ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესებას.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი, კონსტრუქტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე, გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე, , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე ვახტანგ ჟივის ძეს

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა საქართველოს [illegible] პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1985 წელს დაამთავრა [illegible]

სრული კურსი [illegible] სპეციალობით [illegible]

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ. „3" [illegible] დადგენილებით

[illegible] კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე [illegible]

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „29" 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе Вахтангу Живиевичу в том, что он в 1980 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина и в 1985 году окончил полный курс названного института по специальности промышленное и гражданское строительство.

Решением Государственной экзаменационной комиссии от [illegible] 1985 г. [illegible] присвоена квалификация инженера-строителя.

Председатель Государственной экзаменационной комиссии [illegible]

Ректор [illegible]

М. П. Город Тбилиси „29" 05 1986 г.

Регистрационный № 1276

Georgia IDENTITY CARD საქართველო GEO



სახელი / FIRST NAME
ვახტანგ
VAKHTANG

გვარი / LAST NAME
ჯაფარიძე
JAPARIDZE

მოქალაქეობა / CITIZENSHIP: GEO
სქესი / SEX: მ / M
პირადი No / PERSONAL No: 01005021796

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH: 10.06.1963
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY: 26.06.2026

ბარათის No / CARD No: 15IC19267

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
26.06.2016

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

IDGE015IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GEO<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. „თბილქალაქ-პროექტ"-ში; 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:

– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა;
– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის გამზ. №15-17;
– მიწისძვრისაგან დაზიანებული, ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის გამაგრების პროექტი;
– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. №34-ში;
– 10 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
– ღვინის ქარხანა ყვარელის რ/ნ, სოფელ შილდაში;
– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. №31;
– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შატბერაშვილის ქ. №7 და შატბერაშვილის ქ. №9;
– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მარუხის გმირების ქ. №11;
– მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვ. ივერიელის ქ. №32 / საბადურის ქ. №32-32ა, №34;
– მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

– ქ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, სოფელ სართიჭალასა და სოფელ საკაძეში, შ.პ.ს. „ჩირინა"-ს მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიაზე, მდებარე შენობების საერთო მდგრადობისა და ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების საპროექტო მონაცემებთან შესაბამისობის შესახებ; საექსპერტო შეფასებები კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქ. თბილისში, შავიშვილის ქ. №1 / ქავთარაძის ქ. №19, შ.პ.ს. „მონოლით ჯგუფი"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩა № 6-ში, „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ"-ის ავტოგასამართი კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქ. თბილისში, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, №20/ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება მე-3 ქუჩა №17/ ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახლება I ქუჩა №22, ე.ს. ამხანაგობა „იმედი 2015"-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქ. თბილისში, ქინძმარაულის I შესახვევი №1-ში, შ.პ.ს. „უნიმედი კახეთი"-ს მიწის ნაკვეთზე მდებარე არსებული რეფერალური ჰოსპიტალის შენობის გამაგრება-გაძლიერების პროექტზე.
– ქ. რუსთავში, სექტორი-ჟ. შარტავა, მიკრო/რაიონი XXI, №16 და №22 სახლებს შორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქალაქ თბილისში, ქუჩა უშანგი ჩხეიძის, №12-14-16 შ.პ.ს. „ბელი"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №74, შ.პ.ს. „სალვუს დეველოპმენტი"-ს დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქალაქ თბილისში, ქუჩა წინანდალი №9 შ.პ.ს. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"-ს საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.
– ქ. თბილისში, სექტორი-სამგორი, კახეთის გზატკეცილის მე-7 კმ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შ.პ.ს. „R.I.G. GAS"-ის ნავთობბაზის ობიექტების პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე
– ქ. თბილისში, ქუჩა წინანდლის, №9, (ნაკვეთი №01/107) შ.პ.ს. „კარდიოლოგიური კლინიკა გული"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.17.13.001.315 არსებული საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის (დაშენება-გადაჯდომით) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
– ქ. თბილისში, სექტორი-საბურთალო, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი I და ფარნავაზ მეფის გამზირს შორის, შ.პ.ს. „აკა"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე №01.10.06.009.042 მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე
– ქ. თბილისში, ქუჩა ნარიმანოვი, №12, შ.პ.ს. „ემ. ჯი. ალიანსი"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხ. სახლის (ბლოკი: №1–№6) პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ,
შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"-ის
აღმასრულებელი დირექტორი: /ვ. ჯაფარიძე/

საქართველო. შპს "ბაზისი XXI"
GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD
202235296

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	ჯაფარიძე ვახტანგ
პირადი №	01005021796
დაბადების თარიღი	10. 06. 1963
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. თბილისი, წყალტუბოს ქ. №20
ელ.ფოსტა	bazisi xxi@yahoo.com
საკონტაქტო ტელეფონი	595 27 21 27
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი, დამპროექტებელი
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	36 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	21 წელი
მოვალეობის დეტალურად აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება- დაპროექტება
განათლება 1980-1985წწ	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. „თბილქალაქპროექტი“-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1985-2021წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალ-ბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საწარმოო და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გამაგრების პროექტები
თარიღი	24.06.2022წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი



ვახტანგ ჯაფარიძე

სახელმწიფო ლიცენზია

სლს № 4127

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაზე

ეძლევა შპს „ბაზისი XXI“

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 63-ა

მასზედ, რომ მას აქვს უფლება განახორციელოს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა დანართში მოცემულ სახეობებში.

ლიცენზია მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე

განსაკუთრებული პირობები

ლიცენზიის მოქმედების ვადა
ლიცენზია გაცემულია
11122004წ.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების
მინისტრის მოადგილე, სპეციალიზებული მუდმივმოქმედი
სალიცენზიო-სანებართვო კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ ლეჟავა

საქართველო, შპს „ბაზისი XXI“ GEORGIA, "BAZISI XXI" LTD 202235296

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობაზე
№4177 სახელმწიფო ლიცენზიის
დანართი

ჩამონათვალი

საპროექტო – სამშენებლო საქმიანობის სახეებისა,
რომელთა განხორციელების უფლება ეძლევა
შპს-ს „ბაზისი XXI“

1. *საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (მ.შ. ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და რეკომენდაციების დამუშავება):*
   - საცხოვრებელი შენობები:
   ბ. ხუთსართულიანი (მანსარდის ჩათვლით);
   - საზოგადოებრივი შენობები და ნაგებობები:
   ბ. ხუთ სართულამდე ან 18 მ. სიმაღლის და დახურული საშუალო სირთულის კონსტრუქციის დარბაზები.
2. *სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება:*
   - საწარმოო შენობა-ნაგებობები;
   - სამრეწველო ობიექტები:
   ა. მცირე სიმძლავრის.
3. *პროექტების ექსპერტიზა:*
   - საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობები.
   - საწარმოო შენობა-ნაგებობები;

გაცემულია 2004 წლის 14 დეკემბერს.

სპეციალიზებული მუდმივმოქმედი
სალიცენზიო-სანებართვო კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილე ალბერტ ჯანელიძე

საქართველო. შპს "ბაზისი XXI" LTD 202235296 GEORGIA "BAZISI XXI"