განმარტება

მე, ნატალია ვასილიევა, ექსპერტი, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის აქტიტექტურის სამსახურის 2022 წლის № 6054913 გადაწყვეტილების 02 ქვეპუნქტთან დაკავშირებით განვმარტავ, რომ არქიტექტურული პროექტი (დ.აღმაშენებლის ხეივანის №260; მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.72.14.006.338; ავტოგასამართი სადგურის რეკოსტრუქციის პროექტი) არ ითვალისწინებს ტერიტორიაზე მიწისზედა რეზერვუარების განთავსებას, არამედ ითვალისწინებს რეზერვუარების მიწის ქვეშ განთავსებას (აღნიშნულის შესახებ მითითებულია დასკვნის მ-2 პუნქტში "პროექტის აღწერილობა, დაგეგმარების საფუძველი და მიზნები").

პროექტით გათვალისწინებული მიწისქვეშა რეზერვუარების განთავსება სრულად შეესაბამება "შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ნატალია ვასილიევა ----------

თბილისი

29.07.2022